

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2026
за период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Елизарова, 3
Обслуживающая организация:
Источник: котельная 1 Невская

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Елизарова, 3

Телефон:

Узел учета: Отопление
Код УУТЭ:

Установленные приборы:

Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Вычислитель: ВКТ-7 №280897		Режим (схема):		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С=	
Подающ.тр.(M1): № 594780	Расходомер: ПРЭМ 40 D	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 22118Г	Преобр.давления:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(M2): № 507521	Расходомер: ПРЭМ 40 D	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 22118Х	Преобр.давления:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	Преобр.давления:	№

Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Got=	Gвент.=
		Qтех.пот.=
		Gгвс.=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Дата	Учет СЦО (ТВ-1)										Контроль СЦО (ТВ-2)										Общее теплототр-е Гкал		
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4	
	ч		т	т	т	°С	°С	°С	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	МПа		МПа	
23.02.26	24,00	-	116,24	116,24	0,00	91,98	51,77	40,21	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,68
24.02.26	24,00	-	116,55	116,55	0,00	92,54	52,13	40,41	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,72
25.02.26	24,00	-	121,34	121,34	0,00	92,67	53,08	39,59	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,81
26.02.26	24,00	-	128,23	128,23	0,00	91,22	53,80	37,42	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,81
27.02.26	24,00	-	129,93	129,93	0,00	85,74	52,10	33,64	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,38
28.02.26	24,00	-	132,21	132,21	0,00	83,65	51,93	31,72	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,21
01.03.26	24,00	-	130,30	130,30	0,00	79,97	50,49	29,48	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,85
02.03.26	24,00	-	124,09	124,09	0,00	76,75	48,41	28,34	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,52
03.03.26	24,00	-	123,10	123,10	0,00	76,58	47,97	28,61	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,52
04.03.26	24,00	-	125,14	122,79	2,35	76,99	52,82	24,17	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,16
05.03.26	24,00	-	123,87	123,87	0,00	77,04	48,31	28,73	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,56
06.03.26	24,00	-	124,35	124,35	0,00	75,73	47,68	28,05	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,49
07.03.26	24,00	-	127,22	127,22	0,00	75,01	47,80	27,21	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,46
08.03.26	24,00	-	123,08	123,08	0,00	73,22	46,34	26,88	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,31
09.03.26	24,00	-	126,48	126,48	0,00	73,47	47,12	26,35	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,33
10.03.26	24,00	-	128,02	128,02	0,00	72,37	46,95	25,42	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,26
11.03.26	24,00	-	130,96	130,96	0,00	69,96	46,55	23,41	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,07
12.03.26	24,00	-	135,84	135,84	0,00	69,35	46,77	22,58	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,07
13.03.26	24,00	-	135,24	135,24	0,00	69,02	46,71	22,31	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,02
14.03.26	24,00	-	136,53	136,53	0,00	69,09	47,01	22,08	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,02
15.03.26	24,00	-	135,04	135,04	0,00	68,79	46,77	22,02	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,97
16.03.26	24,00	-	133,92	133,92	0,00	68,69	46,42	22,27	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,98
17.03.26	24,00	-	133,24	133,24	0,00	68,43	46,35	22,08	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,94
18.03.26	24,00	-	128,55	128,55	0,00	68,18	45,51	22,67	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,92
19.03.26	24,00	-	127,70	127,70	0,00	68,85	45,51	23,34	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,98
20.03.26	24,00	-	126,49	126,49	0,00	68,80	45,15	23,65	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,99
21.03.26	24,00	-	130,35	130,35	0,00	69,28	45,85	23,43	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,05
22.03.26	24,00	-	132,78	132,78	0,00	69,35	46,43	22,92	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,04
Среднее	24,00	-	128,10	128,02	0,08	75,81	48,35	27,46	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,50
Итого	672,00	-	3586,79	3584,44	2,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,13

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.02.26	17836,310	15355,640					676,384	-	3801,000
	22.03.26	21423,100	18940,080					774,518	-	4473,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

час

Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:

час

м3

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды:

°С

Гкал

Представитель теплоснабжающей организации

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

98,13

Гкал

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: ba7408a8-6e03-4c6b-8274-cae54b208210

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна **26.03.26** 15:17 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **26.03.26** 15:24 (MSK) Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР