

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: Ивановская ул., д. 18, лит. Б**
 Адрес: **Ивановская ул, д. 18, лит. Б**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **33107.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **109048**
 график: **150/70**

| | | | | | |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 25.08.2029 | Режим (схема): | |
| Вычислитель: ВКТ-7.04 № 208261 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (M3) | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот. = 0,3034 | Qвент. = 0 | Qтех. = 0 | Qтех.гвс. = 0 | Qгвс. = 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср = 0 | Qгвс.ср = 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот. = 91,02 | Gвент. = 0 | Gтех. = 0 | Gтех.гвс. = 0 | Gгвс. = 0 Gгвс.м = |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026

| Дата | Ти час | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|--------------|-------|-------|-------|------------|-----------------|------|------|------|-------|-------|---------------|------------|-----------|-------|-------|------------|------------|--------------|
| | | | M1 т | M2 т | dM т | T1 °C | T2 °C | dT °C | P1 кгс/см2 | P2 кгс/см2 | M3 т | M4 т | dM т | V3 м3 | V4 м3 | dV (излив) м3 | Vподпит м3 | | T3 °C | T4 °C | P3 кгс/см2 | P4 кгс/см2 | |
| 23.02.2026 | 24,00 | * | 128,18 | 122,10 | 6,08 | 89,34 | 49,61 | 39,73 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 5,40 |
| 24.02.2026 | 24,00 | * | 126,73 | 120,70 | 6,03 | 89,44 | 49,22 | 40,22 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 5,40 |
| 25.02.2026 | 24,00 | * | 127,26 | 121,18 | 6,08 | 89,31 | 49,17 | 40,14 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 5,41 |
| 26.02.2026 | 24,00 | * | 129,13 | 122,95 | 6,18 | 88,03 | 49,24 | 38,79 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 5,32 |
| 27.02.2026 | 24,00 | * | 132,02 | 125,71 | 6,31 | 84,17 | 48,78 | 35,39 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 4,99 |
| 28.02.2026 | 24,00 | * | 134,33 | 127,96 | 6,37 | 81,84 | 48,83 | 33,01 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 4,75 |
| 01.03.2026 | 24,00 | * | 132,65 | 126,37 | 6,28 | 79,57 | 48,23 | 31,34 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 4,46 |
| 02.03.2026 | 24,00 | * | 131,32 | 125,15 | 6,17 | 77,84 | 47,49 | 30,35 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 4,28 |
| 03.03.2026 | 24,00 | * | 129,84 | 123,68 | 6,16 | 78,59 | 48,01 | 30,58 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 4,27 |
| 04.03.2026 | 24,00 | * | 103,18 | 98,21 | 4,97 | 78,65 | 45,92 | 32,73 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 3,61 |
| 05.03.2026 | 24,00 | * | 115,38 | 109,89 | 5,49 | 78,75 | 47,40 | 31,35 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 3,88 |
| 06.03.2026 | 24,00 | * | 110,50 | 105,18 | 5,32 | 77,84 | 46,67 | 31,17 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 3,70 |
| 07.03.2026 | 24,00 | * | 116,15 | 110,65 | 5,50 | 76,71 | 46,69 | 30,02 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 3,74 |
| 08.03.2026 | 24,00 | * | 117,79 | 112,24 | 5,55 | 76,28 | 46,78 | 29,50 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 3,74 |
| 09.03.2026 | 24,00 | * | 100,91 | 96,21 | 4,70 | 75,68 | 44,79 | 30,89 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 3,33 |
| 10.03.2026 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.03.2026 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.03.2026 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.03.2026 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.03.2026 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.03.2026 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.03.2026 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.03.2026 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.03.2026 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.03.2026 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.03.2026 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.03.2026 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.03.2026 | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Среднее | 24,00 | | 122,36 | 116,55 | 5,81 | 81,47 | 47,79 | 33,68 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 4,42 |
| Итого | 360,00 | | 1835,37 | 1748,18 | 87,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 66,28 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|---------|----------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| 22.02.2026 | 9489,2 | 9054,32 | | | | | | 386,92 | 2034,00 |
| 23.03.2026 | 11500,3 | 10970,30 | | | | | | 460,18 | 2730,00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **312 час 57,46 Гкал**

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **312 час 0 куб.м**

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **0,38 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **123,74 Гкал**

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Документ подписан электронной подписью

Идентификатор: ba7408a8-6e03-4c6b-8274-cae54b208210
 Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.03.26 15:17 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.03.26 15:24 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD