

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2026
за период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ивановская, 19
Обслуживающая организация:
Источник: котельная 2 Невская

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ивановская, 19

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Отопление
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №205784		Режим (схема):		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 18.38	
Подающ.тр.(M1): № 519404	Расходомер: ПРЭМ 40 B1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 22146Г	Преобр.давления:	№	№	№	№	№
Обратн.тр.(M2): № 519201	Расходомер: ПРЭМ 40 B1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 22146Х	Преобр.давления:	№	№	№	№	№
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	№	№	№	№
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	№	№	№	№
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	№	№	№	№
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=						
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=								
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=						

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026																						Общее теплотр-е
Дата	Учет СЦО (ТВ-1)										Контроль СЦО (ТВ-2)										Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C		МПа
23.02.26	24,00	-	140,29	139,19	1,10	93,18	51,00	42,18	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,99
24.02.26	24,00	-	140,49	139,55	0,94	93,54	51,19	42,35	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,01
25.02.26	24,00	-	141,97	140,80	1,17	93,57	51,39	42,18	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,06
26.02.26	24,00	-	143,20	141,90	1,30	90,97	50,74	40,23	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,84
27.02.26	24,00	-	144,91	143,12	1,79	84,98	48,97	36,01	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,31
28.02.26	24,00	-	147,42	144,96	2,46	82,19	48,60	33,59	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,08
01.03.26	24,00	-	146,08	144,52	1,56	78,49	47,17	31,32	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,65
02.03.26	24,00	-	146,00	144,44	1,56	76,94	46,60	30,34	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,51
03.03.26	24,00	-	143,56	141,87	1,69	76,56	46,08	30,48	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,46
04.03.26	24,00	-	140,96	138,61	2,35	76,54	45,90	30,64	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,43
05.03.26	24,00	-	141,32	138,99	2,33	76,92	46,00	30,92	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,48
06.03.26	24,00	-	141,04	138,78	2,26	75,52	45,51	30,01	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,34
07.03.26	24,00	-	138,68	137,80	0,88	73,85	44,74	29,11	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,08
08.03.26	24,00	-	138,13	136,98	1,15	73,40	44,31	29,09	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,07
09.03.26	24,00	-	140,28	139,01	1,27	73,63	44,97	28,66	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,08
10.03.26	24,00	-	140,24	139,61	0,63	71,27	44,24	27,03	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,82
11.03.26	24,00	-	142,55	142,20	0,35	70,13	44,32	25,81	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,70
12.03.26	24,00	-	144,99	144,65	0,34	69,55	44,66	24,89	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,63
13.03.26	24,00	-	144,48	143,64	0,84	69,24	44,59	24,65	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,60
14.03.26	24,00	-	146,38	145,64	0,74	68,91	44,67	24,24	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,58
15.03.26	24,00	-	142,85	142,60	0,25	68,73	44,19	24,54	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,52
16.03.26	24,00	-	142,45	142,08	0,37	68,56	43,96	24,60	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,52
17.03.26	24,00	-	145,16	144,79	0,37	69,00	44,51	24,49	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,57
18.03.26	24,00	-	141,07	140,34	0,73	67,78	43,37	24,41	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,48
19.03.26	24,00	-	144,30	142,28	2,02	68,44	43,63	24,81	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,67
20.03.26	24,00	-	144,11	142,00	2,11	68,53	43,51	25,02	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,70
21.03.26	24,00	-	146,95	145,17	1,78	69,15	44,15	25,00	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,75
22.03.26	24,00	-	150,18	148,47	1,71	69,36	44,90	24,46	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,75
Среднее	24,00	-	143,22	141,93	1,29	75,68	46,00	29,68	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,31
Итого	672,00	-	4010,04	3973,99	36,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,66

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)	
	22.02.26	12981,800	12737,710								2383,000
	22.03.26	17702,700	17416,260								3175,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 18.38 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 120,66 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: _____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: ba7408a8-6e03-4c6b-8274-cae54b208210

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна **26.03.26 15:17 (MSK)** Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **26.03.26 15:24 (MSK)** Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР