

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2026
за период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ивановская, 24
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ивановская, 24
Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Телефон:
Телефон:
Узел учета: Отопление
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №207788		Режим (схема):		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 0.38	
Подающ.тр.(M1): № 536141	Расходомер: ПРЭМ 40 D	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 33590Г	Преобр.давления:	№	№	№	№	№
Обратн.тр.(M2): № 534376	Расходомер: ПРЭМ 40 D	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 33590Х	Преобр.давления:	№	№	№	№	№
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	№	№	№	№
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	№	№	№	№
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	№	№	№	№
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=		Qгвс=					
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=	Gтех.пот.=		Gгвс=					
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=								

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026																						Общее теплототр-е
Дата	Учет СЦО (ТВ-1)										Контроль СЦО (ТВ-2)										Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
	ч		т	т	т	°С	°С	°С	МПа	МПа	т	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С		МПа
23.02.26	24,00	-	137,79	137,79	0,00	88,59	53,84	34,75	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,80
24.02.26	24,00	-	135,75	135,75	0,00	88,68	53,51	35,17	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,78
25.02.26	24,00	-	136,37	136,37	0,00	88,55	53,36	35,19	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,81
26.02.26	24,00	-	138,90	138,41	0,49	87,30	53,13	34,17	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,78
27.02.26	24,00	-	142,41	142,41	0,00	83,53	52,45	31,08	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,43
28.02.26	24,00	-	145,40	145,40	0,00	81,26	52,44	28,82	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,20
01.03.26	24,00	-	143,71	143,71	0,00	79,02	51,72	27,30	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,93
02.03.26	24,00	-	141,70	141,70	0,00	77,30	50,83	26,47	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,76
03.03.26	24,00	-	135,58	133,03	2,55	77,95	49,95	28,00	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,93
04.03.26	24,00	-	118,16	118,16	0,00	77,97	48,44	29,53	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,49
05.03.26	24,00	-	129,75	129,75	0,00	78,12	49,73	28,39	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,69
06.03.26	24,00	-	126,99	126,99	0,00	77,15	48,98	28,17	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,58
07.03.26	24,00	-	132,00	132,00	0,00	76,12	48,96	27,16	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,59
08.03.26	24,00	-	131,18	131,18	0,00	75,68	48,70	26,98	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,54
09.03.26	24,00	-	119,64	119,64	0,00	75,05	47,44	27,61	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,31
10.03.26	24,00	-	111,95	111,95	0,00	74,55	46,43	28,12	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,15
11.03.26	24,00	-	102,35	102,35	0,00	71,69	44,33	27,36	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,80
12.03.26	24,00	-	93,76	93,45	0,31	70,00	43,02	26,98	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,55
13.03.26	24,00	-	105,99	105,78	0,21	68,80	43,89	24,91	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,65
14.03.26	24,00	-	85,19	84,85	0,34	68,30	41,83	26,47	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,27
15.03.26	24,00	-	101,76	101,55	0,21	67,99	43,29	24,70	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,52
16.03.26	24,00	-	116,08	116,08	0,00	68,45	44,59	23,86	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,77
17.03.26	24,00	-	100,07	99,99	0,08	69,27	43,78	25,49	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,55
18.03.26	24,00	-	131,40	131,40	0,00	69,36	46,35	23,01	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,03
19.03.26	24,00	-	133,06	133,06	0,00	69,65	46,42	23,23	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,09
20.03.26	24,00	-	134,03	134,03	0,00	69,44	46,27	23,17	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,11
21.03.26	24,00	-	116,80	116,80	0,00	70,19	45,43	24,76	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,89
22.03.26	24,00	-	99,96	99,83	0,13	70,30	44,06	26,24	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,63
Среднее	24,00	-	123,13	122,98	0,15	75,72	47,97	27,75	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,45
Итого	672,00	-	3447,73	3443,41	4,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,61

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.02.26	8717,030	8709,550					318,869	-	1611,000
	22.03.26	12164,760	12152,960					415,478	-	2283,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час
Период расчета по договору: _____ / _____
Период превышения t2: _____
Корректировка на температуру холодной воды: 0.38 °С
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 96,61 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: _____

Гкал м3
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____
Представитель теплоснабжающей организации _____ / _____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: ba7408a8-6e03-4c6b-8274-cae54b208210

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна **26.03.26 15:17 (MSK)** Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **26.03.26 15:24 (MSK)** Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР