

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2026
за период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ивановская, 26
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ивановская, 26

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Отопление
Код УУТЭ:

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 №206890		Режим (схема):		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 01.08.2022 0:00:00		Тхв, гр.С= 0.38	
Подающ.тр.(M1): № 532324	Расходомер: ПРЭМ 40 D Фланец	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 22013Г	Преобр.давления:	№		
Обратн.тр.(M2): № 280355	Расходомер: ПРЭМ 40 D Фланец	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 22013Х	Преобр.давления:	№		
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$		лето: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$							
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026																				Общее теплототр-е				
Дата	Ti ч	HC	Учет СЦО (ТВ-1)							Контроль СЦО (ТВ-2)										Qобщ. Гкал				
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	°C	P1 МПа	P2 МПа	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV(излив) м3	Vподз м3	T3 °C	T4 °C		P3 МПа	P4 МПа		
23.02.26	24,00	-	140,25	140,25	0,00	90,14	52,03	38,11	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,35
24.02.26	24,00	-	139,02	139,02	0,00	90,24	51,85	38,39	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,35
25.02.26	24,00	-	139,58	139,58	0,00	90,11	51,91	38,20	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,34
26.02.26	24,00	-	141,53	141,53	0,00	88,76	51,70	37,06	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,25
27.02.26	24,00	-	144,20	144,20	0,00	84,80	50,86	33,94	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,90
28.02.26	24,00	-	146,28	146,28	0,00	82,49	50,44	32,05	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,69
01.03.26	24,00	-	144,65	144,65	0,00	80,17	49,56	30,61	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,43
02.03.26	24,00	-	143,57	143,57	0,00	78,45	48,71	29,74	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,28
03.03.26	24,00	-	150,10	150,10	0,00	79,28	49,64	29,64	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,46
04.03.26	24,00	-	145,87	145,87	0,00	79,36	49,43	29,93	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,37
05.03.26	24,00	-	143,81	143,81	0,00	79,46	49,30	30,16	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,34
06.03.26	24,00	-	143,60	143,60	0,00	78,32	48,73	29,59	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,25
07.03.26	24,00	-	143,75	143,75	0,00	77,37	48,45	28,92	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,16
08.03.26	24,00	-	143,17	143,17	0,00	76,96	48,05	28,91	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,14
09.03.26	24,00	-	144,46	144,46	0,00	76,30	48,06	28,24	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,08
10.03.26	24,00	-	146,15	146,15	0,00	75,75	48,15	27,60	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,04
11.03.26	24,00	-	147,05	147,05	0,00	73,17	47,53	25,64	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,78
12.03.26	24,00	-	149,85	149,85	0,00	71,70	47,27	24,43	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,66
13.03.26	24,00	-	145,63	145,63	0,00	70,12	46,33	23,79	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,47
14.03.26	24,00	-	146,64	146,64	0,00	69,88	46,39	23,49	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,44
15.03.26	24,00	-	144,91	144,91	0,00	69,36	45,93	23,43	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,39
16.03.26	24,00	-	143,98	143,98	0,00	69,69	45,90	23,79	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,43
17.03.26	24,00	-	146,04	146,04	0,00	70,44	46,59	23,85	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,49
18.03.26	24,00	-	143,25	143,25	0,00	70,43	46,16	24,27	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,48
19.03.26	24,00	-	140,52	140,52	0,00	70,74	45,79	24,95	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,51
20.03.26	24,00	-	140,89	140,89	0,00	70,49	45,68	24,81	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,50
21.03.26	24,00	-	144,19	144,19	0,00	71,48	46,57	24,91	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,59
22.03.26	24,00	-	146,56	146,56	0,00	71,60	47,15	24,45	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,59
Среднее	24,00	-	144,27	144,27	0,00	77,04	48,36	28,68	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,13
Итого	672,00	-	4039,50	4039,50	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,76

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ti (ч)
	22.02.26	119487,660	119753,700					3183,750	-	27743,000
	22.03.26	123527,160	123793,200					3299,508	-	28415,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 0.38 °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час
час
Гкал
м3
Гкал
Гкал
м3
Гкал
м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/_____/_____
Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: ba7408a8-6e03-4c6b-8274-cae54b208210

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна **26.03.26 15:17 (MSK)** Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **26.03.26 15:24 (MSK)** Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР