

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2026
за период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ивановская, 6 ТЦ-1
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ивановская, 6 ТЦ-1

Телефон:

Узел учета: Отопление
Код УУТЭ:

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------------------|----------|---------------------------------|----------|------------------------------------|---|---------------------------|---|------------|---|
| Установленные приборы: | | Вычислитель: ВКТ-7 №0206913 | | Режим (схема): | | Часовые и суточн. архивы в файлах: | | Приборы УУТЭ поверены до: | | Тхв, гр.С= | |
| Подающ.тр.(M1): № 552561 | Расходомер: ПРЭМ 50 D | Gmin= 0,48 | Gmax= 72 | Термопреобр.: КТСП-Н | № 37227Г | Преобр.давления: | № | № | № | № | № |
| Обратн.тр.(M2): № 551427 | Расходомер: ПРЭМ 50 D | Gmin= 0,48 | Gmax= 72 | Термопреобр.: КТСП-Н | № 37227Х | Преобр.давления: | № | № | № | № | № |
| Тр. ГВС(M3): № | Расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | № | Преобр.давления: | № | № | № | № | № |
| Тр.цирк.ГВС(M4): № | Расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | № | Преобр.давления: | № | № | № | № | № |
| Тр.подпитки(V5): | Расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | № | Преобр.давления: | № | № | № | № | № |
| Расчетный алгоритм: | | зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | | лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | | | | | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | | Qот= | Qвент.= | Qтех.пот.= | | Qгвс= | | | | | |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | Qтех.гвс.ср= | Qгвс.ср= | | | | | | | | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | | Gот= | Gвент.= | Gтех.пот.= | | Gгвс= | | | | | |

| Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Общее теплототр-е |
|--|-----------------|----|---------|---------|------|-------|---------------------|-------|------|------|----|----|----|----|----|-----------|-------|----|----|-----|-------|-------------------|
| Дата | Учет СЦО (ТВ-1) | | | | | | Контроль СЦО (ТВ-2) | | | | | | | | | | | | | | Qобщ. | |
| | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV(излив) | Vподп | T3 | T4 | P3 | | P4 |
| ч | | т | т | т | °C | °C | °C | МПа | МПа | т | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | МПа | МПа | Гкал |
| 23.02.26 | 24,00 | - | 191,80 | 191,80 | 0,00 | 90,16 | 50,91 | 39,25 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,54 |
| 24.02.26 | 24,00 | - | 189,50 | 189,50 | 0,00 | 90,29 | 50,74 | 39,55 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,51 |
| 25.02.26 | 24,00 | - | 190,42 | 190,42 | 0,00 | 90,15 | 50,66 | 39,49 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,53 |
| 26.02.26 | 24,00 | - | 193,09 | 193,09 | 0,00 | 88,86 | 50,10 | 38,76 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,50 |
| 27.02.26 | 24,00 | - | 198,38 | 198,38 | 0,00 | 84,92 | 49,65 | 35,27 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,00 |
| 28.02.26 | 24,00 | - | 201,90 | 201,90 | 0,00 | 82,58 | 49,63 | 32,95 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,66 |
| 01.03.26 | 24,00 | - | 199,56 | 199,56 | 0,00 | 80,28 | 48,87 | 31,41 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,27 |
| 02.03.26 | 24,00 | - | 197,52 | 197,52 | 0,00 | 78,55 | 48,00 | 30,55 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,04 |
| 03.03.26 | 24,00 | - | 205,93 | 205,93 | 0,00 | 79,32 | 48,71 | 30,61 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,31 |
| 04.03.26 | 24,00 | - | 201,08 | 201,08 | 0,00 | 79,44 | 48,72 | 30,72 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,18 |
| 05.03.26 | 23,00 | - | 189,52 | 189,52 | 0,00 | 79,53 | 48,34 | 31,19 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,92 |
| 06.03.26 | 24,00 | - | 198,56 | 198,56 | 0,00 | 78,40 | 47,90 | 30,50 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,06 |
| 07.03.26 | 24,00 | - | 198,84 | 198,84 | 0,00 | 77,43 | 47,79 | 29,64 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,90 |
| 08.03.26 | 24,00 | - | 198,02 | 198,02 | 0,00 | 76,99 | 47,70 | 29,29 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,80 |
| 09.03.26 | 24,00 | - | 200,01 | 200,01 | 0,00 | 76,37 | 47,90 | 28,47 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,70 |
| 10.03.26 | 24,00 | - | 202,77 | 202,77 | 0,00 | 75,85 | 48,18 | 27,67 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,61 |
| 11.03.26 | 24,00 | - | 204,52 | 204,52 | 0,00 | 73,27 | 47,71 | 25,56 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,23 |
| 12.03.26 | 24,00 | - | 208,42 | 208,42 | 0,00 | 71,75 | 47,45 | 24,30 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,07 |
| 13.03.26 | 24,00 | - | 202,22 | 202,22 | 0,00 | 70,21 | 46,63 | 23,58 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,77 |
| 14.03.26 | 24,00 | - | 204,10 | 204,10 | 0,00 | 69,95 | 46,77 | 23,18 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,73 |
| 15.03.26 | 24,00 | - | 201,37 | 201,37 | 0,00 | 69,43 | 46,19 | 23,24 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,68 |
| 16.03.26 | 24,00 | - | 199,62 | 199,62 | 0,00 | 69,73 | 46,05 | 23,68 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,73 |
| 17.03.26 | 24,00 | - | 203,02 | 203,02 | 0,00 | 70,51 | 46,81 | 23,70 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,82 |
| 18.03.26 | 24,00 | - | 198,37 | 198,37 | 0,00 | 70,47 | 46,22 | 24,25 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,81 |
| 19.03.26 | 24,00 | - | 193,96 | 193,96 | 0,00 | 70,76 | 45,74 | 25,02 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,86 |
| 20.03.26 | 24,00 | - | 194,12 | 194,12 | 0,00 | 70,55 | 45,58 | 24,97 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,85 |
| 21.03.26 | 24,00 | - | 199,86 | 198,96 | 0,90 | 71,51 | 46,62 | 24,89 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,02 |
| 22.03.26 | 24,00 | - | 203,57 | 203,57 | 0,00 | 71,67 | 47,28 | 24,39 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,97 |
| Среднее | 23,96 | - | 198,93 | 198,90 | 0,03 | 77,10 | 47,96 | 29,15 | 0,69 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,79 |
| Итого | 671,00 | - | 5570,05 | 5569,15 | 0,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162,07 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных | Дата и время | M1 (т) | M2 (т) | M3 (т) | M4 (т) | V3 (м3) | V4 (м3) | Qотопл (Гкал) | Qгвс (Гкал) | Ти (ч) |
|---|--------------|-----------|-----------|--------|--------|---------|---------|---------------|-------------|----------|
| | 22.02.26 | 13609,910 | 13666,520 | | | | | 527,072 | - | 1720,000 |
| | 22.03.26 | 19179,960 | 19235,670 | | | | | 689,138 | - | 2391,000 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **1** час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **162,31** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: _____
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: ba7408a8-6e03-4c6b-8274-cae54b208210

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна **26.03.26** 15:17 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
 УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **26.03.26** 15:24 (MSK) Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР