

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Караваевская, д. 33, корп. 2, лит. А**
 Адрес: **Караваевская ул, д. 33, корп. 2, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ-22 (ЦТП: Караваевская д.31к.2)**

Договор: **37266.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **126856**
 график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	11.07.2028	Режим (схема):	ОП: СП-0;
Вычислитель: СПТ940 № 1793	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	РС32-30	0,2	30	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (М2)	РС32-30	0,2	30	КТПТР-05	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (М3)					
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$		лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxb)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,14	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс = 0	Qгвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 134,4	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс = 0	Gгвс. = 0 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ		
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.02.2026	24,00		483,31	479,24	4,07	68,13	63,57	4,56	4,50	3,30												2,48
24.02.2026	24,00		478,08	474,08	4,00	68,09	63,49	4,60	4,50	3,40												2,46
25.02.2026	24,00		478,29	474,25	4,04	66,90	62,41	4,49	4,50	3,40												2,41
26.02.2026	24,00		484,01	479,91	4,10	63,44	59,42	4,02	4,50	3,30												2,20
27.02.2026	24,00	*	487,52	483,44	4,08	60,09	56,52	3,57	4,50	3,30												1,98
28.02.2026	24,00	*	485,54	481,96	3,58	57,38	54,16	3,22	4,50	3,30												1,77
01.03.2026	24,00	*	485,92	482,41	3,51	55,88	52,83	3,05	4,50	3,30												1,68
02.03.2026	24,00	*	487,09	483,49	3,60	55,09	52,14	2,95	4,50	3,30												1,63
03.03.2026	24,00	*	486,86	483,31	3,55	55,07	52,07	3,00	4,50	3,30												1,65
04.03.2026	24,00	*	486,50	483,03	3,47	55,27	52,28	2,99	4,50	3,30												1,65
05.03.2026	24,00	*	486,06	482,57	3,49	55,21	52,22	2,99	4,50	3,30												1,65
06.03.2026	24,00	*	481,88	478,49	3,39	54,20	51,27	2,93	4,50	3,40												1,59
07.03.2026	24,00	*	487,98	484,55	3,43	53,36	50,54	2,82	4,50	3,30												1,56
08.03.2026	24,00	*	489,27	485,75	3,52	53,21	50,41	2,80	4,50	3,30												1,55
09.03.2026	24,00	*	486,53	483,03	3,50	53,26	50,47	2,79	4,50	3,30												1,55
10.03.2026	24,00	*	491,71	488,38	3,33	47,71	45,46	2,25	4,50	3,30												1,27
11.03.2026	24,00	*	495,38	492,11	3,27	50,74	48,30	2,44	4,50	3,30												1,38
12.03.2026	24,00	*	490,64	487,23	3,41	48,60	46,39	2,21	4,50	3,30												1,25
13.03.2026	24,00	*	490,57	487,25	3,32	46,31	44,28	2,03	4,50	3,30												1,15
14.03.2026	24,00	*	490,90	487,21	3,69	46,34	44,33	2,01	4,50	3,30												1,16
15.03.2026	24,00	*	490,63	486,97	3,66	46,42	44,38	2,04	4,50	3,30												1,17
16.03.2026	24,00	*	493,43	489,76	3,67	46,38	44,35	2,03	4,50	3,30												1,18
17.03.2026	24,00	*	491,20	487,57	3,63	46,37	44,35	2,02	4,50	3,30												1,16
18.03.2026	24,00	*	493,16	489,49	3,67	46,38	44,34	2,04	4,50	3,30												1,18
19.03.2026	24,00	*	498,61	494,86	3,75	47,47	45,27	2,20	4,50	3,30												1,28
20.03.2026	24,00	*	495,35	491,58	3,77	48,33	46,03	2,30	4,50	3,30												1,32
21.03.2026	24,00	*	494,54	490,75	3,79	48,39	46,11	2,28	4,50	3,30												1,31
22.03.2026	24,00	*	495,81	491,96	3,85	48,35	46,11	2,24	4,50	3,30												1,30
Среднее	24,00		488,81	485,17	3,65	53,30	50,48	2,82	4,50	3,31												1,57
Итого	672,00		13686,80	13584,60	102,14																	43,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2026	179796	178695,00						609,22	4883,82
23.03.2026	193965	192757,00						655,62	5114,08

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
 Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **0,5** °С
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **43,92** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: ba7408a8-6e03-4c6b-8274-cae54b208210
 Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

26.03.26 15:17 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B57B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

26.03.26 15:24 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD