

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2026
за период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Караваяевская, 25-3 ТЦ-1
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Караваяевская, 25-3 ТЦ-1
Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Телефон:
Телефон:
Узел учета: Отопление
Код УУТЭ:

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 №205763		Режим (схема):		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 04.07.2022 0:00:00		Тхв, гр.С=	
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=		Qгвс=			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=	Gтех.пот.=		Gгвс=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=		Gгвс=			

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026																						Общее теплототр-е
Дата	Учет СЦО (ТВ-1)					Контроль СЦО (ТВ-2)																Qобщ.
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	
23.02.26	24,00	-	119,33	119,33	0,00	67,61	54,33	13,28	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,59
24.02.26	24,00	-	117,97	117,97	0,00	67,58	54,10	13,48	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,59
25.02.26	24,00	-	117,90	117,90	0,00	66,22	53,19	13,03	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,54
26.02.26	24,00	-	119,50	119,50	0,00	62,77	50,98	11,79	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,41
27.02.26	24,00	-	120,18	120,18	0,00	59,47	48,93	10,54	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,27
28.02.26	24,00	-	119,59	119,59	0,00	56,89	47,28	9,61	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,15
01.03.26	24,00	-	119,84	119,84	0,00	55,43	46,32	9,11	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,10
02.03.26	24,00	-	119,92	119,92	0,00	54,71	45,84	8,87	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,07
03.03.26	24,00	-	119,84	119,84	0,00	54,67	45,65	9,02	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,08
04.03.26	24,00	-	119,73	119,73	0,00	54,88	45,81	9,07	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,09
05.03.26	24,00	-	119,81	119,81	0,00	54,81	45,81	9,00	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,08
06.03.26	24,00	-	118,56	118,56	0,00	53,73	44,96	8,77	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,04
07.03.26	24,00	-	120,20	120,20	0,00	52,97	44,55	8,42	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,02
08.03.26	24,00	-	120,36	120,36	0,00	52,85	44,42	8,43	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,02
09.03.26	24,00	-	119,82	119,82	0,00	52,90	44,46	8,44	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,01
10.03.26	24,00	-	120,83	120,83	0,00	47,30	40,51	6,79	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,82
11.03.26	24,00	-	122,21	122,21	0,00	50,30	42,93	7,37	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90
12.03.26	24,00	-	121,02	121,02	0,00	47,99	41,36	6,63	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,81
13.03.26	24,00	-	120,97	120,97	0,00	45,95	39,84	6,11	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
14.03.26	24,00	-	121,00	121,00	0,00	46,03	39,98	6,05	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,74
15.03.26	24,00	-	120,95	120,95	0,00	46,14	39,95	6,19	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
16.03.26	24,00	-	121,71	121,71	0,00	46,11	39,92	6,19	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,76
17.03.26	24,00	-	121,03	121,03	0,00	46,06	39,89	6,17	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,75
18.03.26	24,00	-	121,67	121,67	0,00	46,11	39,85	6,26	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,76
19.03.26	24,00	-	122,88	122,88	0,00	47,28	40,59	6,69	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,83
20.03.26	24,00	-	122,02	122,02	0,00	48,02	41,06	6,96	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,85
21.03.26	24,00	-	122,01	122,01	0,00	48,08	41,15	6,93	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,85
22.03.26	24,00	-	122,19	122,19	0,00	48,03	41,26	6,77	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,83
Среднее	24,00	-	120,47	120,47	0,00	52,89	44,46	8,43	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,02
Итого	672,00	-	3373,04	3373,04	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,44

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.02.26	86958,520	87467,090					861,131	-
	22.03.26	90331,560	90840,130					889,570	-	28628,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час
час
°C
Гкал
Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/_____
Представитель теплоснабжающей организации
_____/_____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 53abe1c0-e707-4732-b105-573e8ee05a9d

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна **25.03.26 13:47 (MSK)** Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **25.03.26 16:25 (MSK)** Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР