

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2026
за период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Караваяевская, 25-3 ТЦ-2
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Караваяевская, 25-3 ТЦ-2
Схема подключения: СО 2- трубая. Закрытая

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Отопление
Код УУТЭ:

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 №207266		Режим (схема):		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С=	
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=		Qгвс=			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=		Gгвс=			

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026																						Общее теплотр-е
Дата	Учет СЦО (ТВ-1)						Контроль СЦО (ТВ-2)														Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	
23.02.26	24,00	-	173,81	173,81	0,00	67,92	58,26	9,66	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
24.02.26	24,00	-	171,94	171,94	0,00	67,87	58,18	9,69	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,67
25.02.26	24,00	-	172,00	172,00	0,00	66,59	57,18	9,41	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,63
26.02.26	24,00	-	174,15	174,15	0,00	63,11	54,60	8,51	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,49
27.02.26	24,00	-	175,32	175,32	0,00	59,78	52,16	7,62	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,34
28.02.26	24,00	-	174,62	174,62	0,00	57,16	50,24	6,92	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,21
01.03.26	24,00	-	174,92	174,92	0,00	55,70	49,11	6,59	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,16
02.03.26	24,00	-	175,21	175,21	0,00	54,95	48,48	6,47	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,14
03.03.26	24,00	-	167,83	167,83	0,00	54,89	48,34	6,55	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,10
04.03.26	24,00	-	174,98	174,98	0,00	55,10	48,54	6,56	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,15
05.03.26	24,00	-	174,93	174,93	0,00	55,03	48,49	6,54	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,15
06.03.26	24,00	-	173,24	173,24	0,00	53,94	47,61	6,33	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,10
07.03.26	24,00	-	175,42	175,42	0,00	53,20	47,11	6,09	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,07
08.03.26	24,00	-	153,86	153,86	0,00	53,09	47,05	6,04	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,93
09.03.26	24,00	-	174,89	174,89	0,00	53,11	47,01	6,10	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,07
10.03.26	24,00	-	176,32	176,32	0,00	47,53	42,65	4,88	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,87
11.03.26	24,00	-	178,35	178,35	0,00	50,50	45,21	5,29	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95
12.03.26	24,00	-	176,61	176,61	0,00	48,25	43,46	4,79	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,85
13.03.26	24,00	-	176,73	176,73	0,00	46,13	41,70	4,43	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,79
14.03.26	24,00	-	176,81	176,81	0,00	46,20	41,80	4,40	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,78
15.03.26	24,00	-	176,73	176,73	0,00	46,30	41,84	4,46	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80
16.03.26	24,00	-	177,84	177,84	0,00	46,28	41,82	4,46	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80
17.03.26	24,00	-	176,93	176,93	0,00	46,25	41,81	4,44	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,79
18.03.26	24,00	-	177,74	177,74	0,00	46,28	41,81	4,47	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,80
19.03.26	24,00	-	179,59	179,59	0,00	47,42	42,59	4,83	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,87
20.03.26	24,00	-	178,35	178,35	0,00	48,21	43,24	4,97	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,89
21.03.26	24,00	-	178,18	178,18	0,00	48,25	43,28	4,97	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,89
22.03.26	24,00	-	178,54	178,54	0,00	48,22	43,35	4,87	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,88
Среднее	24,00	-	174,85	174,85	0,00	53,12	47,03	6,08	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,07
Итого	672,00	-	4895,84	4895,84	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,86

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.02.26	13548,610	13548,620					122,039	-	1935,000
	22.03.26	18444,450	18444,460					151,896	-	2603,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час
Период расчета по договору: _____ / _____
Период превышения t2: _____
Корректировка на температуру холодной воды: °C
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 29,86 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: _____

Гкал
м3
_____ / _____
Гкал
Гкал
_____ / _____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 53abe1c0-e707-4732-b105-573e8ee05a9d

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна **25.03.26 13:47 (MSK)** Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **25.03.26 16:25 (MSK)** Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР