

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2026**

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Кибальчича, д. 16, корп. 1, лит.В**  
 Адрес: **Кибальчича ул, д. 16, корп. 1**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **37467.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Общий 130728**  
 Код УУТЭ:  
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	<b>13.07.2029</b>	Режим (схема):	<b>ОП: СП-0; МП: СП-0;</b>
Вычислитель: <b>СПТ 943.2 № 43959</b>	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,067	30	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,067	30	КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,048	12	ТПТ-15-2	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = <b>0,158</b>	Qвент. = <b>0</b>	Qтех. = <b>0</b>	Qтех.гвс. = <b>0</b>	Qгвс. = <b>0,0902</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = <b>0</b>	Qгвс.ср = <b>0,041</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = <b>47,4</b>	Gвент. = <b>0</b>	Gтех. = <b>0</b>	Gтех.гвс. = <b>0</b>	Gгвс. = <b>16,4</b> Gгвс.м =

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026**

Дата	Ти час	НС	Учет (ТБ-1)								Контроль ГВС (ТБ-2)								Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3		T4	P3	P4
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.02.2026	24,00	*	96,91	77,67	19,24	88,73	46,65	42,08	5,00	3,30	18,83		18,83	19,48		19,48		88,25		3,30		4,98
24.02.2026	24,00	*	93,40	77,41	15,99	88,80	46,62	42,18	5,00	3,30	15,51		15,51	16,04		16,04		88,20		3,30		4,69
25.02.2026	24,00	*	92,77	77,78	14,99	88,63	46,43	42,20	5,00	3,30	14,44		14,44	14,93		14,93		88,00		3,30		4,62
26.02.2026	24,00	*	95,18	78,77	16,41	87,46	46,52	40,94	5,00	3,30	15,99		15,99	16,53		16,53		86,77		3,30		4,67
27.02.2026	24,00	*	95,50	80,41	15,09	83,66	46,10	37,56	5,00	3,30	14,60		14,60	15,05		15,05		82,77		3,30		4,29
28.02.2026	24,00	*	99,44	81,15	18,29	81,30	45,83	35,47	5,00	3,30	17,94		17,94	18,47		18,47		81,03		3,30		4,37
01.03.2026	24,00	*	99,28	79,96	19,32	79,00	45,40	33,60	5,00	3,30	19,14		19,14	19,67		19,67		78,37		3,30		4,22
02.03.2026	24,00	*	95,47	80,00	15,47	77,25	44,20	33,05	5,00	3,30	15,15		15,15	15,55		15,55		76,94		3,30		3,84
03.03.2026	24,00	*	99,00	82,83	16,17	78,03	44,60	33,43	5,00	3,30	15,83		15,83	16,27		16,27		78,15		3,30		4,04
04.03.2026	24,00	*	98,10	81,01	17,09	78,19	44,50	33,69	5,00	3,30	17,00		17,00	17,47		17,47		78,05		3,30		4,07
05.03.2026	24,00	*	96,24	79,99	16,25	78,23	44,27	33,96	5,00	3,30	16,11		16,11	16,55		16,55		78,15		3,30		3,99
06.03.2026	24,00	*	95,28	79,78	15,50	77,15	43,83	33,32	5,00	3,30	15,32		15,32	15,72		15,72		76,66		3,30		3,86
07.03.2026	24,00	*	97,95	79,77	18,18	76,20	43,33	32,87	5,00	3,30	18,16		18,16	18,63		18,63		75,91		3,30		4,01
08.03.2026	24,00	*	97,02	79,55	17,47	75,77	42,91	32,86	5,00	3,30	17,44		17,44	17,90		17,90		75,67		3,30		3,94
09.03.2026	24,00	*	96,65	80,17	16,48	75,22	43,15	32,07	5,00	3,30	16,42		16,42	16,84		16,84		75,12		3,30		3,82
10.03.2026	24,00	*	94,05	77,06	16,99	74,66	43,31	31,35	5,00	3,30	17,17		17,17	17,61		17,61		74,35		3,30		3,69
11.03.2026	24,00	*	97,70	81,29	16,41	72,23	43,03	29,20	5,00	3,30	16,63		16,63	17,03		17,03		72,09		3,30		3,56
12.03.2026	24,00	*	99,22	82,30	16,92	70,73	42,69	28,04	5,00	3,30	17,16		17,16	17,56		17,56		71,04		3,30		3,51
13.03.2026	24,00	*	97,58	80,36	17,22	69,21	41,78	27,43	5,00	3,30	17,50		17,50	17,89		17,89		69,20		3,30		3,40
14.03.2026	24,00	*	98,85	80,44	18,41	68,92	42,04	26,88	5,00	3,30	18,87		18,87	19,29		19,29		68,94		3,30		3,44
15.03.2026	24,00	*	97,41	79,53	17,88	68,41	41,60	26,81	5,00	3,30	18,32		18,32	18,72		18,72		68,56		3,30		3,36
16.03.2026	24,00	*	96,37	79,42	16,95	68,66	41,33	27,33	5,00	3,30	17,37		17,37	17,75		17,75		68,80		3,30		3,34
17.03.2026	24,00	*	96,77	80,46	16,31	69,46	41,84	27,62	5,00	3,30	16,63		16,63	17,00		17,00		69,33		3,30		3,36
18.03.2026	24,00	*	95,65	78,79	16,86	69,39	41,43	27,96	5,00	3,30	16,94		16,94	17,31		17,31		69,05		3,30		3,38
19.03.2026	24,00	*	95,58	76,80	18,78	69,64	40,90	28,74	5,00	3,30	18,63		18,63	19,05		19,05		69,68		3,30		3,52
20.03.2026	24,00	*	93,42	77,23	16,19	69,49	40,81	28,68	5,00	3,30	15,89		15,89	16,24		16,24		69,22		3,30		3,34
21.03.2026	24,00	*	97,69	78,69	19,00	70,44	41,62	28,82	5,00	3,30	18,86		18,86	19,29		19,29		70,48		3,30		3,61
22.03.2026	24,00	*	99,63	79,73	19,90	70,64	42,19	28,45	5,00	3,30	19,90		19,90	20,36		20,36		70,73		3,30		3,68
<b>Среднее</b>	24,00		96,72	79,58	17,13	75,91	43,53	32,38	5,00	3,30	17,06		17,06	17,51		17,51		75,70		3,30		3,88
<b>Итого</b>	<b>672,00</b>		<b>2708,11</b>	<b>2228,35</b>	<b>479,76</b>						<b>477,75</b>		<b>477,75</b>	<b>490,20</b>		<b>490,20</b>						<b>108,60</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2026	15947,1	13256,50	2711,83		2785,74			820,23	3994,93
23.03.2026	18750,9	15564,50	3205,04		3291,95			971,05	4690,93

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час  
 Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **0** час  
 Период расчета по договору: час  
 Период превышения t2: **0,38** °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **0,18** Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **108,42** Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **490,2** м.куб.

Гкал  
 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 53abe1c0-e707-4732-b105-573e8ee05a9d  
 Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна  
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

**25.03.26 13:47 (MSK)** Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН  
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

**25.03.26 16:25 (MSK)** Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD