

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2026
за период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Кибальчича, 12-1
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Кибальчича, 12-1
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Вычислитель: СПП943 ТВ1+ТВ2 №6075		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 0.38	
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Гот=	Гвент.=	Гтех.пот.=	Ггвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026																						Общее теплотр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
23.02.26	24,00	-	113,94	99,76	14,17	87,58	51,70	35,88	0,54	0,35	43,90	-	43,90	45,38	-	45,38	-	87,29	-	0,37	-	4,83
24.02.26	24,00	-	111,59	99,52	12,07	87,65	51,51	36,13	0,54	0,35	41,81	-	41,81	43,22	-	43,22	-	87,25	-	0,37	-	4,66
25.02.26	24,00	-	112,77	99,74	13,03	87,49	51,32	36,17	0,54	0,35	42,80	-	42,80	44,24	-	44,24	-	87,12	-	0,37	-	4,76
26.02.26	24,00	-	113,53	101,15	12,38	86,39	51,39	35,00	0,54	0,35	42,59	-	42,59	43,99	-	43,99	-	85,96	-	0,37	-	4,62
27.02.26	24,00	-	115,63	103,08	12,55	82,77	50,61	32,16	0,54	0,35	43,32	-	43,32	44,63	-	44,63	-	82,36	-	0,37	-	4,36
28.02.26	24,00	-	117,48	104,05	13,43	80,40	50,08	30,32	0,54	0,35	44,42	-	44,42	45,70	-	45,70	-	80,11	-	0,37	-	4,24
01.03.26	24,00	-	116,75	102,59	14,16	78,16	49,08	29,08	0,54	0,35	44,67	-	44,67	45,89	-	45,89	-	77,83	-	0,37	-	4,10
02.03.26	24,00	-	116,44	102,33	14,11	76,39	48,18	28,21	0,54	0,35	44,52	-	44,52	45,69	-	45,69	-	76,14	-	0,37	-	3,97
03.03.26	24,00	-	119,38	106,06	13,32	77,11	48,54	28,57	0,54	0,35	44,91	-	44,91	46,12	-	46,12	-	76,93	-	0,37	-	4,06
04.03.26	24,00	-	116,51	104,14	12,36	77,32	48,50	28,82	0,54	0,35	43,44	-	43,44	44,61	-	44,61	-	77,08	-	0,37	-	3,96
05.03.26	24,00	-	116,00	102,63	13,37	77,32	48,38	28,94	0,54	0,35	43,96	-	43,96	45,15	-	45,15	-	77,06	-	0,37	-	4,01
06.03.26	24,00	-	116,01	102,36	13,65	76,29	47,88	28,41	0,54	0,35	44,18	-	44,18	45,34	-	45,34	-	76,00	-	0,37	-	3,96
07.03.26	24,00	-	116,23	102,46	13,77	75,37	47,58	27,79	0,54	0,35	44,38	-	44,38	45,52	-	45,52	-	75,10	-	0,37	-	3,89
08.03.26	24,00	-	115,35	102,31	13,04	74,91	47,17	27,74	0,54	0,35	43,66	-	43,66	44,78	-	44,78	-	74,71	-	0,37	-	3,82
09.03.26	24,00	-	116,25	102,89	13,36	74,43	47,21	27,21	0,54	0,35	44,17	-	44,17	45,28	-	45,28	-	74,21	-	0,37	-	3,80
10.03.26	24,00	-	117,80	103,47	14,34	73,96	47,29	26,68	0,54	0,35	45,27	-	45,27	46,39	-	46,39	-	73,70	-	0,37	-	3,83
11.03.26	24,00	-	119,69	104,15	15,54	71,51	46,72	24,79	0,54	0,35	46,69	-	46,69	47,78	-	47,78	-	71,30	-	0,37	-	3,70
12.03.26	24,00	-	121,50	105,34	16,16	70,03	46,22	23,80	0,54	0,35	47,67	-	47,67	48,74	-	48,74	-	69,93	-	0,37	-	3,64
13.03.26	24,00	-	117,26	103,32	13,94	68,54	45,23	23,31	0,54	0,35	44,99	-	44,99	45,96	-	45,96	-	68,39	-	0,37	-	3,37
14.03.26	24,00	-	117,90	103,46	14,44	68,23	45,27	22,95	0,54	0,35	45,51	-	45,51	46,48	-	46,48	-	68,05	-	0,37	-	3,37
15.03.26	24,00	-	117,84	101,82	16,03	67,72	44,73	22,99	0,54	0,35	46,52	-	46,52	47,50	-	47,50	-	67,58	-	0,37	-	3,43
16.03.26	24,00	-	117,30	101,84	15,46	67,94	44,55	23,38	0,54	0,35	46,08	-	46,08	47,06	-	47,06	-	67,80	-	0,37	-	3,44
17.03.26	24,00	-	117,84	103,33	14,51	68,77	45,47	23,30	0,54	0,35	45,63	-	45,63	46,62	-	46,62	-	68,59	-	0,37	-	3,41
18.03.26	24,00	-	116,66	101,36	15,30	68,67	45,48	23,19	0,54	0,35	45,55	-	45,55	46,54	-	46,54	-	68,46	-	0,37	-	3,41
19.03.26	24,00	-	115,59	98,90	16,69	68,88	44,11	24,77	0,54	0,35	46,12	-	46,12	47,13	-	47,13	-	68,77	-	0,37	-	3,60
20.03.26	24,00	-	114,87	99,52	15,35	68,76	44,22	24,54	0,54	0,35	45,05	-	45,05	46,03	-	46,03	-	68,56	-	0,37	-	3,50
21.03.26	24,00	-	116,06	101,66	14,40	69,68	44,92	24,76	0,54	0,35	44,87	-	44,87	45,87	-	45,87	-	69,51	-	0,37	-	3,53
22.03.26	24,00	-	118,70	102,69	16,01	69,88	45,48	24,41	0,54	0,35	46,67	-	46,67	47,71	-	47,71	-	69,70	-	0,37	-	3,63
Среднее	24,00	-	116,53	102,35	14,18	75,08	47,46	27,62	0,54	0,35	44,76	-	44,76	45,91	-	45,91	-	74,84	-	0,37	0,00	3,89
Итого	672,00	-	3262,84	2865,92	396,92	-	-	-	-	-	1253,34	-	1253,34	1285,37	-	1285,37	-	-	-	-	-	108,90

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.02.26							-	-
	22.03.26							-	-	-

Заполнить данные.

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Vizl, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,38 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): -0,15 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 108,74 Гкал
 405,03 м3
 Представитель теплоснабжающей организации: _____ / _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 53abe1c0-e707-4732-b105-573e8ee05a9d

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

25.03.26 13:47 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.03.26 16:24 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD