

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2026
за период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 14
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор: 10026.038.1 от 01.11.2008
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 14

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №205779		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 0.38	
Подающ.тр.(M1): № 505625	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 17697Г	Преобр.давления:	№		
Обратн.тр.(M2): № 526973	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 17697Х	Преобр.давления:	№		
Тр. ГВС(M3): № 494939	Расходомер: ПРЭМ 20 В1	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 4407	Преобр.давления:	№		
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	№		
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=0.23	Qвент.=	Qгвс=0.0858					
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтex.гвс.ср=	Qгвс.ср=						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=						

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026																						Общее
Дата	Ti	HC	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.	
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(извл)	Vподп	T3	T4	P3		P4
ч	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	°C	°C	МПа	МПа	Гкал		
23.02.26	24,00	-	92,54	83,89	8,65	90,21	54,29	35,92	0,69	0,49	7,60	-	7,60	7,87	-	7,87	-	89,44	-	-	-	3,80
24.02.26	24,00	-	91,24	83,22	8,02	90,29	54,16	36,13	0,69	0,49	6,98	-	6,98	7,24	-	7,24	-	89,31	-	-	-	3,74
25.02.26	24,00	-	91,29	83,57	7,72	90,16	53,92	36,24	0,69	0,49	6,68	-	6,68	6,93	-	6,93	-	89,13	-	-	-	3,73
26.02.26	24,00	-	92,75	84,67	8,08	88,77	54,01	34,76	0,69	0,49	7,06	-	7,06	7,29	-	7,29	-	87,54	-	-	-	3,67
27.02.26	24,00	-	94,69	86,18	8,51	84,80	53,32	31,48	0,69	0,49	7,50	-	7,50	7,74	-	7,74	-	83,45	-	-	-	3,44
28.02.26	24,00	-	95,89	87,33	8,56	82,55	52,85	29,70	0,69	0,49	7,52	-	7,52	7,73	-	7,73	-	81,55	-	-	-	3,30
01.03.26	24,00	-	94,58	86,44	8,14	80,21	51,66	28,55	0,69	0,49	7,19	-	7,19	7,39	-	7,39	-	79,08	-	-	-	3,13
02.03.26	24,00	-	94,41	85,91	8,50	78,51	50,44	28,07	0,69	0,49	7,62	-	7,62	7,84	-	7,84	-	77,63	-	-	-	3,08
03.03.26	24,00	-	98,52	89,85	8,67	79,37	51,11	28,26	0,69	0,49	7,75	-	7,75	7,96	-	7,96	-	78,95	-	-	-	3,23
04.03.26	24,00	-	94,58	87,16	7,42	79,43	50,83	28,60	0,69	0,49	6,46	-	6,46	6,62	-	6,62	-	78,59	-	-	-	3,09
05.03.26	24,00	-	94,20	86,10	8,10	79,53	50,62	28,91	0,69	0,49	7,19	-	7,19	7,37	-	7,37	-	78,84	-	-	-	3,13
06.03.26	24,00	-	94,07	85,98	8,09	78,36	50,10	28,26	0,69	0,49	7,22	-	7,22	7,43	-	7,43	-	77,46	-	-	-	3,07
07.03.26	24,00	-	94,94	86,10	8,84	77,40	49,73	27,67	0,69	0,49	8,01	-	8,01	8,22	-	8,22	-	76,70	-	-	-	3,07
08.03.26	24,00	-	94,71	85,75	8,96	77,04	49,32	27,72	0,69	0,49	8,12	-	8,12	8,34	-	8,34	-	76,70	-	-	-	3,07
09.03.26	24,00	-	95,69	86,43	9,26	76,36	49,39	26,97	0,69	0,49	8,49	-	8,49	8,70	-	8,70	-	75,82	-	-	-	3,04
10.03.26	24,00	-	96,27	87,40	8,87	75,79	49,57	26,22	0,69	0,49	8,07	-	8,07	8,29	-	8,29	-	75,00	-	-	-	2,97
11.03.26	24,00	-	96,51	87,76	8,75	73,22	48,91	24,31	0,69	0,49	7,99	-	7,99	8,17	-	8,17	-	72,58	-	-	-	2,78
12.03.26	24,00	-	97,50	89,32	8,18	71,78	48,63	23,15	0,69	0,49	7,44	-	7,44	7,61	-	7,61	-	71,38	-	-	-	2,66
13.03.26	24,00	-	96,61	86,85	9,76	70,18	47,47	22,71	0,69	0,49	8,97	-	8,97	9,18	-	9,18	-	69,81	-	-	-	2,66
14.03.26	24,00	-	97,71	87,25	10,46	69,97	47,67	22,30	0,69	0,49	9,78	-	9,78	9,97	-	9,97	-	69,61	-	-	-	2,68
15.03.26	24,00	-	97,58	86,26	11,32	69,46	47,08	22,38	0,69	0,49	10,63	-	10,63	10,86	-	10,86	-	69,21	-	-	-	2,72
16.03.26	24,00	-	94,52	86,02	8,50	69,78	46,90	22,88	0,69	0,49	7,85	-	7,85	8,05	-	8,05	-	69,59	-	-	-	2,56
17.03.26	24,00	-	95,88	87,05	8,83	70,49	47,51	22,98	0,69	0,49	8,30	-	8,30	8,46	-	8,46	-	69,96	-	-	-	2,62
18.03.26	24,00	-	94,91	85,60	9,31	70,45	46,95	23,50	0,69	0,49	8,74	-	8,74	8,93	-	8,93	-	69,84	-	-	-	2,67
19.03.26	24,00	-	93,45	83,98	9,47	70,82	46,44	24,38	0,69	0,49	8,98	-	8,98	9,19	-	9,19	-	70,67	-	-	-	2,72
20.03.26	24,00	-	93,28	84,28	9,00	70,50	46,30	24,20	0,69	0,49	8,55	-	8,55	8,76	-	8,76	-	70,14	-	-	-	2,68
21.03.26	24,00	-	94,85	85,56	9,29	71,55	47,15	24,40	0,69	0,49	8,84	-	8,84	9,05	-	9,05	-	71,21	-	-	-	2,75
22.03.26	24,00	-	97,40	86,79	10,61	71,69	47,91	23,78	0,69	0,49	10,22	-	10,22	10,46	-	10,46	-	71,30	-	-	-	2,82
Среднее	24,00	-	95,02	86,17	8,85	77,10	49,79	27,30	0,69	0,49	8,06	-	8,06	8,27	-	8,27	-	76,45	-	-	0,00	3,03
Итого	672,00	-	2660,57	2412,70	247,87	-	-	-	-	-	225,75	-	225,75	231,65	-	231,65	-	-	-	-	-	84,88

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ti (°C)
	22.02.26	11502,110	10312,310	997,320		1026,460		-	80,418	2989,000
	22.03.26	14162,680	12725,010	1223,070		1258,110		-	97,552	3661,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____ /
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 0.38 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0,09 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 84,79 Гкал
 231,65 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 53abe1c0-e707-4732-b105-573e8ee05a9d

ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed	25.03.26 13:47 (MSK)	Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	25.03.26 16:25 (MSK)	Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD