

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2026
за период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 24 ТЦ-1
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор: 10023.038.1 от 01.11.2008
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 24 ТЦ-1
Схема подключения: СО+ГВС 2-трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Телефон:
Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №207249		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 0.38	
Подающ.тр.(М1): № 537671	Расходомер: ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 21968Г	Преобр.давления:	№		
Обратн.тр.(М2): № 527353	Расходомер: ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 21968Х	Преобр.давления:	№		
Тр. ГВС(М3): № 518870	Расходомер: ПРЭМ 32 С1	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 4267	Преобр.давления:	№		
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.подпитки(В5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	№		
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=0.3339		Qвент.=		Qтех.пот.=		Qгвс=0.30292	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=		Qгвс.ср=					
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=		Gвент.=		Gтех.пот.=		Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026																							Общее теплотр-е
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ.			
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4		P3	P4	
23.02.26	24,00	-	120,99	110,01	10,98	87,82	51,34	36,48	0,69	0,49	56,39	-	56,39	58,31	-	58,31	-	87,52	-	-	-	4,99	
24.02.26	24,00	-	117,77	109,31	8,46	87,85	51,10	36,75	0,69	0,49	53,59	-	53,59	55,42	-	55,42	-	87,52	-	-	-	4,77	
25.02.26	24,00	-	118,46	109,83	8,63	87,74	51,20	36,54	0,69	0,49	54,02	-	54,02	55,87	-	55,87	-	87,42	-	-	-	4,77	
26.02.26	24,00	-	119,88	111,41	8,47	86,53	51,19	35,34	0,69	0,49	54,61	-	54,61	56,41	-	56,41	-	86,19	-	-	-	4,68	
27.02.26	24,00	-	122,38	113,22	9,16	82,83	50,45	32,38	0,69	0,49	55,97	-	55,97	57,66	-	57,66	-	82,44	-	-	-	4,43	
28.02.26	24,00	-	124,31	114,68	9,63	80,49	50,06	30,43	0,69	0,49	56,83	-	56,83	58,49	-	58,49	-	80,18	-	-	-	4,27	
01.03.26	24,00	-	124,17	113,21	10,96	78,10	48,93	29,17	0,69	0,49	57,54	-	57,54	59,13	-	59,13	-	77,73	-	-	-	4,16	
02.03.26	24,00	-	122,50	112,65	9,85	76,28	47,94	28,34	0,69	0,49	56,31	-	56,31	57,79	-	57,79	-	75,98	-	-	-	3,95	
03.03.26	24,00	-	127,37	117,84	9,53	77,07	48,67	28,40	0,69	0,49	58,29	-	58,29	59,83	-	59,83	-	76,80	-	-	-	4,08	
04.03.26	24,00	-	122,47	114,12	8,35	77,17	48,40	28,77	0,69	0,49	56,51	-	56,51	58,03	-	58,03	-	76,89	-	-	-	3,93	
05.03.26	24,00	-	121,21	112,50	8,71	77,10	48,07	29,03	0,69	0,49	56,47	-	56,47	57,96	-	57,96	-	76,81	-	-	-	3,94	
06.03.26	24,00	-	121,79	112,13	9,66	76,05	47,57	28,48	0,69	0,49	57,39	-	57,39	58,90	-	58,90	-	75,74	-	-	-	3,93	
07.03.26	24,00	-	122,59	112,11	10,48	75,16	47,21	27,95	0,69	0,49	58,05	-	58,05	59,55	-	59,55	-	74,86	-	-	-	3,92	
08.03.26	24,00	-	121,99	111,74	10,25	74,76	46,81	27,95	0,69	0,49	57,68	-	57,68	59,13	-	59,13	-	74,51	-	-	-	3,90	
09.03.26	24,00	-	123,44	112,52	10,92	74,18	46,91	27,27	0,69	0,49	58,68	-	58,68	60,13	-	60,13	-	73,90	-	-	-	3,88	
10.03.26	24,00	-	122,90	114,07	8,83	73,51	47,11	26,40	0,69	0,49	57,16	-	57,16	58,56	-	58,56	-	73,21	-	-	-	3,66	
11.03.26	24,00	-	124,77	114,57	10,20	71,05	46,37	24,68	0,69	0,49	58,49	-	58,49	59,84	-	59,84	-	70,76	-	-	-	3,55	
12.03.26	24,00	-	127,76	116,49	11,27	69,69	46,01	23,68	0,69	0,49	59,94	-	59,94	61,26	-	61,26	-	69,46	-	-	-	3,55	
13.03.26	24,00	-	123,82	113,19	10,63	68,31	45,04	23,27	0,69	0,49	57,71	-	57,71	58,93	-	58,93	-	68,06	-	-	-	3,36	
14.03.26	24,00	-	118,78	109,14	9,64	68,10	45,20	22,90	0,69	0,49	57,18	-	57,18	58,38	-	58,38	-	67,84	-	-	-	3,16	
15.03.26	24,00	-	125,30	112,16	13,14	67,65	44,70	22,95	0,69	0,49	59,93	-	59,93	61,18	-	61,18	-	67,43	-	-	-	3,46	
16.03.26	24,00	-	122,50	112,11	10,39	67,92	44,54	23,38	0,69	0,49	57,40	-	57,40	58,63	-	58,63	-	67,70	-	-	-	3,33	
17.03.26	24,00	-	124,46	113,34	11,12	68,68	45,14	23,54	0,69	0,49	58,79	-	58,79	60,05	-	60,05	-	68,42	-	-	-	3,44	
18.03.26	24,00	-	121,07	111,73	9,34	68,60	44,74	23,86	0,69	0,49	56,41	-	56,41	57,63	-	57,63	-	68,33	-	-	-	3,31	
19.03.26	24,00	-	121,80	109,10	12,70	68,87	44,20	24,67	0,69	0,49	58,63	-	58,63	59,91	-	59,91	-	68,68	-	-	-	3,57	
20.03.26	24,00	-	126,49	118,23	8,26	69,21	53,33	15,88	0,69	0,49	37,17	-	37,17	37,95	-	37,95	-	68,63	-	-	-	2,45	
21.03.26	24,00	-	246,16	229,92	16,24	70,13	61,21	8,92	0,69	0,49	39,70	-	39,70	40,60	-	40,60	-	69,92	-	-	-	3,20	
22.03.26	24,00	-	245,22	229,13	16,09	70,35	61,47	8,88	0,69	0,49	39,02	-	39,02	39,94	-	39,94	-	70,11	-	-	-	3,18	
Среднее	24,00	-	131,51	121,09	10,42	75,04	48,75	26,30	0,69	0,49	55,21	-	55,21	56,62	-	56,62	-	74,75	-	-	0,00	3,81	
Итого	672,00	-	3682,35	3390,46	291,89	-	-	-	-	-	1545,86	-	1545,86	1585,47	-	1585,47	-	-	-	-	-	106,81	

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.02.26	7833,470	7288,980	3694,750		3814,550		-	315,450
	22.03.26	11515,820	10679,440	5240,610		5400,020		-	431,149	2286,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Vizl, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 0.38 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 106,70 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 297,85 м3
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 53abe1c0-e707-4732-b105-573e8ee05a9d

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна **25.03.26 13:47 (MSK)** Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
 УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **25.03.26 16:24 (MSK)** Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР