

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Невзоровой, д. 3, лит. А**
 Адрес: **Невзоровой ул, д. 3, лит. А**
 Обслуживающая организация:

Договор: **37765.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **131741**
 график: **95/70**

| | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 28.09.2029 | Режим (схема): | |
| Вычислитель: ВКТ-7.04 № 206893 | расходомер: | Gmin= | | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ-50-D | 0,48 | 72 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ-50-D | 0,48 | 72 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (M3) | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот. = 0,323 | Qвент. = 0 | Qтех. = 0 | Qтех.гвс. = 0 | Qгвс. = 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср = 0 | Qгвс.ср = 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот. = 310,08 | Gвент. = 0 | Gтех. = 0 | Gтех.гвс. = 0 | Gгвс. = 0 Gгвс.м = |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026

| Дата | Ти час | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Qобщ Гкал | | | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|-------------|-------|-------|-------|------------|-----------------|------|------|------|-------|-------|---------------|------------|-------|-------|-----------|------------|------------|--|--------------|--|
| | | | M1 т | M2 т | dM т | T1 °C | T2 °C | dT °C | P1 кгс/см2 | P2 кгс/см2 | M3 т | M4 т | dM т | V3 м3 | V4 м3 | dV (излив) м3 | Vподпит м3 | T3 °C | T4 °C | | P3 кгс/см2 | P4 кгс/см2 | | | |
| 23.02.2026 | 24,00 | | 363,32 | 363,32 | 0,00 | 68,03 | 54,92 | 13,11 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | 4,78 | |
| 24.02.2026 | 24,00 | | 361,26 | 361,26 | 0,00 | 68,63 | 55,28 | 13,35 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | 4,84 | |
| 25.02.2026 | 24,00 | | 359,68 | 359,68 | 0,00 | 67,89 | 54,77 | 13,12 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | 4,73 | |
| 26.02.2026 | 24,00 | | 358,27 | 358,27 | 0,00 | 64,94 | 52,79 | 12,15 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | 4,36 | |
| 27.02.2026 | 24,00 | | 358,13 | 358,13 | 0,00 | 61,30 | 50,41 | 10,89 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | 3,91 | |
| 28.02.2026 | 24,00 | | 358,36 | 358,36 | 0,00 | 59,57 | 49,34 | 10,23 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | 3,67 | |
| 01.03.2026 | 24,00 | | 358,84 | 358,84 | 0,00 | 58,15 | 48,43 | 9,72 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | 3,50 | |
| 02.03.2026 | 24,00 | | 356,49 | 356,49 | 0,00 | 57,06 | 47,63 | 9,43 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | 3,37 | |
| 03.03.2026 | 24,00 | | 356,89 | 356,89 | 0,00 | 56,91 | 47,44 | 9,47 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | 3,39 | |
| 04.03.2026 | 24,00 | | 358,03 | 358,03 | 0,00 | 56,88 | 47,48 | 9,40 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | 3,37 | |
| 05.03.2026 | 24,00 | | 358,02 | 358,02 | 0,00 | 56,95 | 47,53 | 9,42 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | 3,38 | |
| 06.03.2026 | 24,00 | | 356,13 | 356,13 | 0,00 | 56,58 | 47,22 | 9,36 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | 3,34 | |
| 07.03.2026 | 24,00 | | 353,91 | 353,91 | 0,00 | 55,85 | 46,62 | 9,23 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | 3,28 | |
| 08.03.2026 | 24,00 | | 353,71 | 353,71 | 0,00 | 55,83 | 46,59 | 9,24 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | 3,28 | |
| 09.03.2026 | 24,00 | | 353,47 | 353,47 | 0,00 | 55,77 | 46,61 | 9,16 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | 3,25 | |
| 10.03.2026 | 24,00 | | 352,89 | 352,89 | 0,00 | 54,74 | 46,03 | 8,71 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | 3,08 | |
| 11.03.2026 | 24,00 | | 352,02 | 352,02 | 0,00 | 53,34 | 45,18 | 8,16 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | 2,88 | |
| 12.03.2026 | 24,00 | | 352,03 | 352,03 | 0,00 | 50,75 | 43,47 | 7,28 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | 2,57 | |
| 13.03.2026 | 24,00 | | 354,66 | 354,66 | 0,00 | 48,78 | 42,03 | 6,75 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | 2,40 | |
| 14.03.2026 | 24,00 | | 356,04 | 356,04 | 0,00 | 49,33 | 42,50 | 6,83 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | 2,44 | |
| 15.03.2026 | 24,00 | | 355,57 | 355,57 | 0,00 | 49,49 | 42,57 | 6,92 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | 2,47 | |
| 16.03.2026 | 24,00 | | 354,90 | 354,90 | 0,00 | 49,23 | 42,30 | 6,93 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | 2,46 | |
| 17.03.2026 | 24,00 | | 355,23 | 355,23 | 0,00 | 49,16 | 42,26 | 6,90 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | 2,46 | |
| 18.03.2026 | 24,00 | | 355,49 | 355,49 | 0,00 | 48,80 | 41,89 | 6,91 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | 2,46 | |
| 19.03.2026 | 24,00 | | 356,05 | 356,05 | 0,00 | 49,34 | 42,14 | 7,20 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | 2,57 | |
| 20.03.2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.03.2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.03.2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Среднее | 24,00 | | 356,38 | 356,38 | 0,00 | 56,13 | 46,94 | 9,19 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | | 3,29 | |
| Итого | 600,00 | | 8909,39 | 8909,39 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 82,24 | |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|---------|----------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| 24.02.2026 | 27160,2 | 27160,20 | | | | | | 340,90 | 1786,00 |
| 20.03.2026 | 35706,3 | 35706,30 | | | | | | 418,37 | 2362,00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **72 час 9,87 Гкал**
 Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **72 час 0 куб.м**
 Период расчета по договору: **час**
 Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **0,11 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **92,11 Гкал**
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Документ подписан электронной подписью

Идентификатор: 53abe1c0-e707-4732-b105-573e8ee05a9d
 Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

25.03.26 13:47 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.03.26 16:25 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD