

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2026**

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Ново-Александровская, д. 24, лит. А**  
 Адрес: **Ново-Александровская ул, д. 24, лит. А**  
 Обслуживающая организация:

Договор: **37383.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Общий 130736**  
 Код УУТЭ:  
 график: **150/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	<b>01.08.2029</b>	Режим (схема):	
Вычислитель: <b>ВКТ-7.04 № 206093</b>	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (M2)	ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н	
Подающий ГВС (M3)	ПРЭМ	0,067	30	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= <b>0,327</b>	Qвент.= <b>0</b>	Qтех.= <b>0</b>	Qтех.гвс.= <b>0</b>	Qгвс.= <b>0,1549</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= <b>0,0704</b>	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= <b>98,1</b>	Gвент.= <b>0</b>	Gтех.= <b>0</b>	Gтех.гвс.= <b>0</b>	Gгвс.= <b>28,16</b> Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026**

Дата	Ти час	НС	Учет (ТБ-1)							Контроль ГВС (ТБ-2)										Qобщ		
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4
		Т		Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.02.2026	24,00	*	137,61	125,54	12,07	89,62	53,79	35,83	6,80	4,90	10,71			11,07			11,07					5,59
24.02.2026	24,00	*	136,11	124,51	11,60	89,70	53,56	36,14	6,80	4,90	10,51			10,88			10,88					5,55
25.02.2026	24,00	*	135,38	124,92	10,46	89,58	53,33	36,25	6,80	4,90	9,21			9,21	9,52		9,52					5,48
26.02.2026	24,00	*	137,94	126,40	11,54	88,13	53,40	34,73	6,80	4,90	9,98			9,98	10,30		10,30					5,42
27.02.2026	24,00	*	139,67	128,89	10,78	84,20	52,81	31,39	6,80	4,90	9,48			9,48	9,78		9,78					4,96
28.02.2026	24,00	*	142,30	130,49	11,81	82,00	52,42	29,58	6,80	4,90	10,46			10,46	10,76		10,76					4,83
01.03.2026	24,00	*	141,99	129,17	12,82	79,62	51,28	28,34	6,80	4,90	11,70			11,70	12,01		12,01					4,69
02.03.2026	24,00	*	139,74	128,51	11,23	77,95	50,35	27,60	6,80	4,90	10,19			10,19	10,45		10,45					4,43
03.03.2026	24,00	*	141,59	130,57	11,02	78,89	50,59	28,30	6,80	4,90	9,80			9,80	10,06		10,06					4,57
04.03.2026	24,00	*	139,99	129,12	10,87	78,82	50,52	28,30	6,80	4,90	9,75			9,75	10,04		10,04					4,51
05.03.2026	24,00	*	138,68	128,02	10,66	78,96	50,39	28,57	6,80	4,90	9,56			9,56	9,80		9,80					4,50
06.03.2026	24,00	*	139,01	127,72	11,29	77,80	49,76	28,04	6,80	4,90	10,25			10,25	10,53		10,53					4,46
07.03.2026	24,00	*	140,09	127,58	12,51	76,87	49,43	27,44	6,80	4,90	11,35			11,35	11,65		11,65					4,47
08.03.2026	24,00	*	138,92	127,13	11,79	76,52	49,09	27,43	6,80	4,90	10,65			10,65	10,94		10,94					4,39
09.03.2026	24,00	*	140,78	128,04	12,74	75,84	49,18	26,66	6,80	4,90	11,59			11,59	11,87		11,87					4,39
10.03.2026	24,00	*	140,55	129,47	11,08	75,20	49,21	25,99	6,80	4,90	10,02			10,02	10,27		10,27					4,20
11.03.2026	24,00	*	142,60	129,83	12,77	72,71	48,46	24,25	6,80	4,90	11,70			11,70	11,98		11,98					4,08
12.03.2026	24,00	*	142,82	130,71	12,11	71,32	48,03	23,29	6,80	4,90	11,12			11,12	11,38		11,38					3,91
13.03.2026	24,00	*	141,45	128,53	12,92	69,72	46,83	22,89	6,80	4,90	11,60			11,60	11,89		11,89					3,84
14.03.2026	24,00	*	141,79	128,83	12,96	69,54	46,98	22,56	6,80	4,90	11,57			11,57	11,80		11,80					3,81
15.03.2026	24,00	*	142,07	127,42	14,65	69,05	46,56	22,49	6,80	4,90	13,29			13,29	13,58		13,58					3,88
16.03.2026	24,00	*	140,15	127,09	13,06	69,41	46,41	23,00	6,80	4,90	11,56			11,56	11,83		11,83					3,83
17.03.2026	24,00	*	140,84	128,33	12,51	70,08	46,97	23,11	6,80	4,90	10,88			10,88	11,12		11,12					3,85
18.03.2026	24,00	*	139,55	126,72	12,83	70,05	46,58	23,47	6,80	4,90	11,21			11,21	11,46		11,46					3,88
19.03.2026	24,00	*	136,23	124,14	12,09	70,41	46,04	24,37	6,80	4,90	10,62			10,62	10,85		10,85					3,88
20.03.2026	24,00	*	135,66	124,28	11,38	70,08	45,90	24,18	6,80	4,90	9,84			9,84	10,05		10,05					3,80
21.03.2026	24,00	*	139,70	126,84	12,86	71,13	46,86	24,27	6,80	4,90	11,10			11,10	11,32		11,32					3,99
22.03.2026	24,00	*	142,21	128,55	13,66	71,25	47,42	23,83	6,80	4,90	11,66			11,66	11,93		11,93					4,04
<b>Среднее</b>	24,00		139,84	127,76	12,07	76,59	49,36	27,22	6,80	4,90	10,76			10,76	11,04		11,04					4,40
<b>Итого</b>	<b>672,00</b>		<b>3915,42</b>	<b>3577,35</b>	<b>338,07</b>						<b>301,36</b>			<b>301,36</b>	<b>309,12</b>		<b>309,12</b>					<b>123,23</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2026	34911,2	33179,40	1382,90		1422,23			737,32	3251,00
23.03.2026	38965,4	36884,60	1693,80		1741,24			889,75	3947,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м

Период расчета по договору: **0** час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **0,38** °С

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **123,1** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **309,12** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Идентификатор: 53abe1c0-e707-4732-b105-573e8ee05a9d

Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна  
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

**25.03.26 13:47 (MSK)** Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН  
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

**25.03.26 16:25 (MSK)** Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD