

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2026
за период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 11
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 11

Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №208257		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до: 26.12.2023 0:00:00		Тхв, гр.С= 0.38	
Подающ.тр.(M1): № 519025	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 17682Г	Преобр.давления: №	№		
Обратн.тр.(M2): № 522783	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 17682Х	Преобр.давления: №	№		
Тр. ГВС(М3): № 522491	Расходомер: ПРЭМ 20 В1	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 3991	Преобр.давления: №	№		
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №	№		
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления: №	№		
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qвент.ср=	Qтех.пот.ср=	Qгвс.ср=				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Гот=	Гвент.=	Гтех.пот.=	Ггвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026																						Общее теплотр-е
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		
23.02.26	24,00	-	111,12	104,63	6,49	90,38	59,41	30,97	0,69	0,49	59,29	-	59,29	61,42	-	61,42	-	90,46	-	-	-	3,84
24.02.26	24,00	-	109,25	103,56	5,69	90,36	59,12	31,24	0,69	0,49	57,84	-	57,84	59,93	-	59,93	-	90,43	-	-	-	3,76
25.02.26	24,00	-	103,22	98,50	4,72	90,18	60,64	29,54	0,69	0,49	54,13	-	54,13	56,06	-	56,06	-	90,22	-	-	-	3,35
26.02.26	24,00	-	108,76	104,14	4,62	88,78	58,28	30,50	0,69	0,49	56,72	-	56,72	58,68	-	58,68	-	88,82	-	-	-	3,59
27.02.26	24,00	-	111,84	106,67	5,17	84,76	57,59	27,17	0,69	0,49	58,56	-	58,56	60,45	-	60,45	-	84,79	-	-	-	3,35
28.02.26	24,00	-	113,68	108,36	5,32	82,59	57,19	25,40	0,69	0,49	59,59	-	59,59	61,41	-	61,41	-	82,66	-	-	-	3,20
01.03.26	24,00	-	113,05	107,06	5,99	80,20	55,79	24,41	0,69	0,49	59,51	-	59,51	61,24	-	61,24	-	80,26	-	-	-	3,10
02.03.26	24,00	-	111,64	106,15	5,49	78,56	54,76	23,80	0,69	0,49	58,44	-	58,44	60,09	-	60,09	-	78,62	-	-	-	2,96
03.03.26	24,00	-	112,99	107,61	5,38	79,54	55,14	24,40	0,69	0,49	58,97	-	58,97	60,64	-	60,64	-	79,64	-	-	-	3,06
04.03.26	24,00	-	112,16	106,96	5,20	79,47	54,99	24,48	0,69	0,49	58,36	-	58,36	60,03	-	60,03	-	79,54	-	-	-	3,04
05.03.26	24,00	-	111,11	105,85	5,26	79,62	54,99	24,63	0,69	0,49	57,77	-	57,77	59,43	-	59,43	-	79,70	-	-	-	3,03
06.03.26	24,00	-	110,90	105,56	5,34	78,41	54,17	24,24	0,69	0,49	57,54	-	57,54	59,15	-	59,15	-	78,48	-	-	-	2,98
07.03.26	24,00	-	111,67	105,57	6,10	77,46	53,75	23,71	0,69	0,49	58,23	-	58,23	59,80	-	59,80	-	77,53	-	-	-	2,98
08.03.26	24,00	-	110,51	105,09	5,42	77,13	53,43	23,70	0,69	0,49	57,28	-	57,28	58,85	-	58,85	-	77,23	-	-	-	2,92
09.03.26	24,00	-	113,04	106,17	6,87	76,42	53,38	23,04	0,69	0,49	59,41	-	59,41	60,98	-	60,98	-	76,51	-	-	-	2,98
10.03.26	24,00	-	113,44	107,43	6,01	75,78	53,28	22,50	0,69	0,49	59,14	-	59,14	60,68	-	60,68	-	75,86	-	-	-	2,88
11.03.26	24,00	-	113,99	107,80	6,19	73,21	52,29	20,92	0,69	0,49	59,42	-	59,42	60,86	-	60,86	-	73,30	-	-	-	2,71
12.03.26	24,00	-	114,12	108,65	5,47	71,84	51,94	19,90	0,69	0,49	59,21	-	59,21	60,61	-	60,61	-	71,97	-	-	-	2,56
13.03.26	24,00	-	113,01	106,74	6,27	70,24	50,77	19,47	0,69	0,49	58,98	-	58,98	60,33	-	60,33	-	70,34	-	-	-	2,52
14.03.26	24,00	-	114,47	107,11	7,36	70,04	50,87	19,17	0,69	0,49	60,32	-	60,32	61,70	-	61,70	-	70,14	-	-	-	2,57
15.03.26	24,00	-	112,51	105,72	6,79	69,55	50,40	19,15	0,69	0,49	59,24	-	59,24	60,55	-	60,55	-	69,65	-	-	-	2,50
16.03.26	24,00	-	110,61	105,42	5,19	69,91	50,37	19,54	0,69	0,49	57,61	-	57,61	58,92	-	58,92	-	70,02	-	-	-	2,42
17.03.26	24,00	-	112,36	106,68	5,68	70,56	50,96	19,60	0,69	0,49	58,74	-	58,74	60,09	-	60,09	-	70,65	-	-	-	2,50
18.03.26	24,00	-	110,71	104,65	6,06	70,53	50,43	20,10	0,69	0,49	58,16	-	58,16	59,49	-	59,49	-	70,61	-	-	-	2,53
19.03.26	24,00	-	107,75	102,08	5,67	70,95	49,96	20,99	0,69	0,49	56,54	-	56,54	57,83	-	57,83	-	71,05	-	-	-	2,55
20.03.26	24,00	-	107,87	102,29	5,58	70,58	49,66	20,92	0,69	0,49	56,61	-	56,61	57,92	-	57,92	-	70,67	-	-	-	2,54
21.03.26	24,00	-	111,31	105,17	6,14	71,65	50,70	20,95	0,69	0,49	58,54	-	58,54	59,93	-	59,93	-	71,75	-	-	-	2,64
22.03.26	24,00	-	113,56	106,98	6,58	71,74	51,38	20,36	0,69	0,49	59,87	-	59,87	61,25	-	61,25	-	71,84	-	-	-	2,65
Среднее	24,00	-	111,45	105,66	5,79	77,16	53,77	23,39	0,69	0,49	58,36	-	58,36	59,94	-	59,94	-	77,24	-	-	0,00	2,92
Итого	672,00	-	3120,65	2958,60	162,05	-	-	-	-	-	1634,02	-	1634,02	1678,32	-	1678,32	-	-	-	-	-	81,67

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.02.26	45327,190	42184,020	14075,870		14484,000		-	1128,121
	22.03.26	48447,840	45142,620	15709,890		16162,320		-	1254,323	10524,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,38 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 81,61 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 165,36 м3
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 53abe1c0-e707-4732-b105-573e8ee05a9d

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна **25.03.26 13:47 (MSK)** Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
 УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **25.03.26 16:24 (MSK)** Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР