

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2026
за период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 19
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 19

Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №204697		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 0.38	
Подающ.тр.(M1): № 528361	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 17673Г	Преобр.давления: №			
Обратн.тр.(M2): № 121384	Расходомер: ПРЭМ-3 32 В	Gmin= 0,045	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 17673Х	Преобр.давления: №			
Тр. ГВС(М3): № 121385	Расходомер: ПРЭМ-3 32 В	Gmin= 0,045	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 4030	Преобр.давления: №			
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №			
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления: №			
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Гот=	Гвент.=	Гтех.пот.=	Ггвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026																						Общее теплотр-е
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		
23.02.26	24,00	-	182,74	172,84	9,90	90,14	70,11	20,03	0,69	0,49	33,98	-	33,98	34,75	-	34,75	-	70,98	-	-	-	4,37
24.02.26	24,00	-	180,17	171,06	9,11	90,24	69,64	20,60	0,69	0,49	33,53	-	33,53	34,27	-	34,27	-	70,54	-	-	-	4,36
25.02.26	24,00	-	157,03	149,40	7,63	89,88	67,92	21,96	0,69	0,49	30,93	-	30,93	31,63	-	31,63	-	70,00	-	-	-	3,98
26.02.26	24,00	-	174,32	169,27	5,05	88,65	68,13	20,52	0,69	0,49	33,81	-	33,81	34,55	-	34,55	-	69,62	-	-	-	3,93
27.02.26	24,00	-	179,39	174,68	4,71	84,62	66,69	17,93	0,69	0,49	33,56	-	33,56	34,30	-	34,30	-	69,54	-	-	-	3,54
28.02.26	24,00	-	181,81	175,43	6,38	82,46	66,17	16,29	0,69	0,49	34,34	-	34,34	35,08	-	35,08	-	69,47	-	-	-	3,40
01.03.26	24,00	-	183,86	177,63	6,23	80,10	64,50	15,60	0,69	0,49	33,35	-	33,35	34,10	-	34,10	-	69,39	-	-	-	3,28
02.03.26	24,00	-	186,99	181,20	5,79	78,46	63,36	15,10	0,69	0,49	33,08	-	33,08	33,82	-	33,82	-	69,19	-	-	-	3,20
03.03.26	24,00	-	188,44	182,54	5,90	79,39	63,65	15,74	0,69	0,49	33,31	-	33,31	34,04	-	34,04	-	69,61	-	-	-	3,35
04.03.26	24,00	-	188,16	181,09	7,07	79,32	63,93	15,39	0,69	0,49	33,52	-	33,52	34,26	-	34,26	-	69,49	-	-	-	3,36
05.03.26	24,00	-	186,80	179,38	7,42	79,50	63,88	15,62	0,69	0,49	33,84	-	33,84	34,60	-	34,60	-	69,43	-	-	-	3,40
06.03.26	24,00	-	188,73	182,12	6,61	78,32	62,92	15,40	0,69	0,49	33,71	-	33,71	34,44	-	34,44	-	69,38	-	-	-	3,33
07.03.26	24,00	-	192,21	184,68	7,53	77,35	62,46	14,89	0,69	0,49	35,77	-	35,77	36,55	-	36,55	-	69,29	-	-	-	3,34
08.03.26	24,00	-	191,44	183,79	7,65	76,99	62,08	14,91	0,69	0,49	35,47	-	35,47	36,23	-	36,23	-	69,01	-	-	-	3,34
09.03.26	24,00	-	194,32	185,76	8,56	76,31	62,06	14,25	0,69	0,49	36,03	-	36,03	36,84	-	36,84	-	69,04	-	-	-	3,31
10.03.26	24,00	-	197,61	189,59	8,02	75,66	62,01	13,65	0,69	0,49	36,04	-	36,04	36,84	-	36,84	-	69,47	-	-	-	3,20
11.03.26	24,00	-	213,17	205,11	8,06	73,08	61,25	11,83	0,69	0,49	47,68	-	47,68	48,73	-	48,73	-	70,19	-	-	-	3,03
12.03.26	24,00	-	221,35	213,00	8,35	71,70	60,54	11,16	0,69	0,49	52,30	-	52,30	53,48	-	53,48	-	70,10	-	-	-	2,98
13.03.26	24,00	-	235,09	227,03	8,06	70,16	59,81	10,35	0,69	0,49	65,52	-	65,52	67,00	-	67,00	-	69,90	-	-	-	2,92
14.03.26	24,00	-	230,97	222,68	8,29	69,97	59,70	10,27	0,69	0,49	60,38	-	60,38	61,73	-	61,73	-	69,75	-	-	-	2,88
15.03.26	24,00	-	236,03	225,88	10,15	69,46	59,18	10,28	0,69	0,49	67,25	-	67,25	68,73	-	68,73	-	69,39	-	-	-	3,04
16.03.26	24,00	-	232,23	224,57	7,66	69,82	59,12	10,70	0,69	0,49	63,74	-	63,74	65,17	-	65,17	-	69,47	-	-	-	2,95
17.03.26	24,00	-	225,68	217,01	8,67	70,51	59,53	10,98	0,69	0,49	55,96	-	55,96	57,23	-	57,23	-	69,96	-	-	-	3,00
18.03.26	24,00	-	230,32	221,79	8,53	70,48	59,30	11,18	0,69	0,49	62,20	-	62,20	63,61	-	63,61	-	70,10	-	-	-	3,09
19.03.26	24,00	-	224,20	215,58	8,62	70,87	58,81	12,06	0,69	0,49	58,34	-	58,34	59,65	-	59,65	-	70,27	-	-	-	3,22
20.03.26	24,00	-	226,16	217,40	8,76	70,53	58,74	11,79	0,69	0,49	60,40	-	60,40	61,75	-	61,75	-	70,04	-	-	-	3,19
21.03.26	24,00	-	225,67	215,68	9,99	71,57	59,77	11,80	0,69	0,49	56,80	-	56,80	58,08	-	58,08	-	70,84	-	-	-	3,27
22.03.26	24,00	-	227,11	217,46	9,65	71,68	60,51	11,17	0,69	0,49	56,51	-	56,51	57,82	-	57,82	-	70,99	-	-	-	3,13
Среднее	24,00	-	202,93	195,13	7,80	77,04	62,71	14,34	0,69	0,49	44,69	-	44,69	45,69	-	45,69	-	69,80	-	-	0,00	3,33
Итого	672,00	-	5682,00	5463,65	218,35	-	-	-	-	-	1251,35	-	1251,35	1279,28	-	1279,28	-	-	-	-	-	93,37

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.02.26	22230,680	21069,920	4928,020		5040,560		-	346,596
	22.03.26	27912,680	26533,570	6179,370		6319,840		-	434,036	3804,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Vizl, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____ м3
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,38 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 93,29 Гкал
 Представитель теплоснабжающей организации: _____ / _____ м3
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 222,81 м3

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 53abe1c0-e707-4732-b105-573e8ee05a9d

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна **25.03.26 13:47 (MSK)** Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
 УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **25.03.26 16:25 (MSK)** Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР