

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2026  
за период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 25  
Обслуживающая организация:  
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 25  
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Телефон:  
Телефон:

Узел учета: Общий  
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №206408		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 0.38	
Подающ.тр.(М1): № 519403	Расходомер: ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 17552Г	Преобр.давления:	№		
Обратн.тр.(М2): № 534347	Расходомер: ПРЭМ 40 В1	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 17552Х	Преобр.давления:	№		
Тр. ГВС(М3): № 530457	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 4532	Преобр.давления:	№		
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.подпитки(В5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	№		
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)		лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qвент.ср=	Qтех.пот.ср=	Qгвс.ср=				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Гот=	Гвент.=	Гтех.пот.=	Ггвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026																						Общее теплотр-е
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		
23.02.26	24,00	-	80,93	73,85	7,08	88,45	48,35	40,10	0,69	0,49	17,92	-	17,92	18,55	-	18,55	-	88,42	-	-	-	3,59
24.02.26	24,00	-	79,29	73,29	6,00	88,50	47,92	40,58	0,69	0,49	16,89	-	16,89	17,47	-	17,47	-	88,40	-	-	-	3,51
25.02.26	24,00	-	79,92	73,82	6,10	88,39	47,62	40,77	0,69	0,49	17,52	-	17,52	18,13	-	18,13	-	88,32	-	-	-	3,55
26.02.26	24,00	-	81,26	75,11	6,15	87,04	47,87	39,17	0,69	0,49	18,00	-	18,00	18,59	-	18,59	-	86,88	-	-	-	3,48
27.02.26	24,00	-	81,31	76,25	5,06	83,21	47,32	35,89	0,69	0,49	16,86	-	16,86	17,37	-	17,37	-	83,04	-	-	-	3,16
28.02.26	24,00	-	82,71	77,17	5,54	80,91	46,97	33,94	0,69	0,49	17,42	-	17,42	17,91	-	17,91	-	80,76	-	-	-	3,07
01.03.26	24,00	-	84,68	76,45	8,23	78,48	46,36	32,12	0,69	0,49	20,14	-	20,14	20,68	-	20,68	-	78,23	-	-	-	3,11
02.03.26	24,00	-	82,48	76,16	6,32	76,68	45,48	31,20	0,69	0,49	18,38	-	18,38	18,91	-	18,91	-	76,64	-	-	-	2,86
03.03.26	24,00	-	82,95	77,21	5,74	77,54	45,47	32,07	0,69	0,49	17,84	-	17,84	18,34	-	18,34	-	77,55	-	-	-	2,93
04.03.26	24,00	-	83,00	77,00	6,00	77,58	45,73	31,85	0,69	0,49	18,60	-	18,60	19,10	-	19,10	-	77,50	-	-	-	2,92
05.03.26	24,00	-	82,98	76,69	6,29	77,65	45,57	32,08	0,69	0,49	19,00	-	19,00	19,49	-	19,49	-	77,61	-	-	-	2,95
06.03.26	24,00	-	82,48	76,49	5,99	76,55	44,87	31,68	0,69	0,49	18,53	-	18,53	19,02	-	19,02	-	76,45	-	-	-	2,88
07.03.26	24,00	-	82,42	76,34	6,08	75,68	44,66	31,02	0,69	0,49	18,56	-	18,56	19,04	-	19,04	-	75,63	-	-	-	2,83
08.03.26	24,00	-	82,69	76,22	6,47	75,31	44,33	30,98	0,69	0,49	18,94	-	18,94	19,40	-	19,40	-	75,36	-	-	-	2,85
09.03.26	24,00	-	83,16	76,75	6,41	74,67	44,38	30,29	0,69	0,49	19,07	-	19,07	19,56	-	19,56	-	74,66	-	-	-	2,81
10.03.26	24,00	-	83,14	77,52	5,62	74,02	44,71	29,31	0,69	0,49	18,20	-	18,20	18,67	-	18,67	-	73,97	-	-	-	2,69
11.03.26	24,00	-	84,66	77,88	6,78	71,51	44,19	27,32	0,69	0,49	19,40	-	19,40	19,86	-	19,86	-	71,45	-	-	-	2,61
12.03.26	24,00	-	84,06	78,31	5,75	70,14	44,02	26,12	0,69	0,49	18,24	-	18,24	18,67	-	18,67	-	70,23	-	-	-	2,45
13.03.26	24,00	-	82,71	77,43	5,28	68,57	43,22	25,35	0,69	0,49	17,97	-	17,97	18,38	-	18,38	-	68,59	-	-	-	2,33
14.03.26	24,00	-	83,47	77,64	5,83	68,41	43,35	25,06	0,69	0,49	18,70	-	18,70	19,13	-	19,13	-	68,44	-	-	-	2,35
15.03.26	24,00	-	84,10	77,06	7,04	67,97	42,85	25,12	0,69	0,49	19,97	-	19,97	20,41	-	20,41	-	68,07	-	-	-	2,42
16.03.26	24,00	-	83,06	76,90	6,16	68,26	42,52	25,74	0,69	0,49	19,34	-	19,34	19,76	-	19,76	-	68,34	-	-	-	2,40
17.03.26	24,00	-	83,31	77,52	5,79	69,00	42,99	26,01	0,69	0,49	19,04	-	19,04	19,47	-	19,47	-	69,00	-	-	-	2,42
18.03.26	24,00	-	82,50	76,68	5,82	68,96	42,62	26,34	0,69	0,49	19,18	-	19,18	19,61	-	19,61	-	68,94	-	-	-	2,42
19.03.26	24,00	-	81,17	75,41	5,76	69,29	42,06	27,23	0,69	0,49	19,21	-	19,21	19,66	-	19,66	-	69,43	-	-	-	2,46
20.03.26	24,00	-	81,39	75,59	5,80	69,00	41,95	27,05	0,69	0,49	19,18	-	19,18	19,62	-	19,62	-	69,01	-	-	-	2,45
21.03.26	24,00	-	83,26	76,86	6,40	70,03	42,63	27,40	0,69	0,49	19,65	-	19,65	20,09	-	20,09	-	70,07	-	-	-	2,56
22.03.26	24,00	-	83,81	77,75	6,06	70,21	43,49	26,72	0,69	0,49	19,51	-	19,51	19,95	-	19,95	-	70,25	-	-	-	2,50
Среднее	24,00	-	82,60	76,48	6,13	75,43	44,77	30,66	0,69	0,49	18,62	-	18,62	19,10	-	19,10	-	75,40	-	-	0,00	2,80
Итого	672,00	-	2312,90	2141,35	171,55	-	-	-	-	-	521,26	-	521,26	534,84	-	534,84	-	-	-	-	-	78,53

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.02.26	7105,750	5758,510	1925,850		1988,400		-	164,365
	22.03.26	9418,650	7899,860	2447,110		2523,240		-	203,581	2651,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час  
 Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: час  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ м3  
 Период превышения t2: \_\_\_\_\_  
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,38 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 78,46 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 175,05 м3  
 Представитель теплоснабжающей организации: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: 53abe1c0-e707-4732-b105-573e8ee05a9d

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна  
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

25.03.26 13:47 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН  
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.03.26 16:25 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD