

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2026
за период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 30
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ново-Александровская, 30

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Отопление
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №207933		Режим (схема):		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 0.38	
Подающ.тр.(M1): № 133156	Расходомер: ПРЭМ 40 D	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 17437Г	Преобр.давления:	№	№	№	№	№
Обратн.тр.(M2): № 400192	Расходомер: ПРЭМ 40 D	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 17437Х	Преобр.давления:	№	№	№	№	№
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	№	№	№	№
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	№	№	№	№
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	№	№	№	№
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)							
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=						
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=								
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=						

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026																						Общее теплототр-е
Дата	Учет СЦО (ТВ-1)					Контроль СЦО (ТВ-2)																Qобщ.
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	
23.02.26	24,00	-	97,51	97,51	0,00	89,98	54,62	35,36	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,46
24.02.26	24,00	-	96,62	96,62	0,00	90,04	54,55	35,49	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,43
25.02.26	24,00	-	97,02	97,02	0,00	89,94	54,44	35,50	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,45
26.02.26	24,00	-	98,47	98,47	0,00	88,48	54,14	34,34	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,39
27.02.26	24,00	-	100,29	100,29	0,00	84,52	53,16	31,36	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,15
28.02.26	24,00	-	101,59	101,59	0,00	82,22	52,77	29,45	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,99
01.03.26	24,00	-	100,48	100,48	0,00	79,74	51,59	28,15	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,83
02.03.26	24,00	-	99,91	99,91	0,00	77,90	50,62	27,28	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,73
03.03.26	24,00	-	101,48	101,48	0,00	78,84	50,99	27,85	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,83
04.03.26	24,00	-	100,54	100,54	0,00	78,81	51,19	27,62	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,78
05.03.26	24,00	-	99,74	99,74	0,00	78,92	51,09	27,83	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,78
06.03.26	24,00	-	95,41	92,42	2,99	77,75	51,62	26,13	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,65
07.03.26	24,00	-	101,47	96,63	4,84	76,84	50,71	26,13	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,90
08.03.26	24,00	-	101,15	96,35	4,80	76,50	50,20	26,30	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,90
09.03.26	24,00	-	101,88	97,26	4,62	75,83	50,14	25,69	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,85
10.03.26	24,00	-	103,05	98,56	4,49	75,12	50,23	24,89	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,79
11.03.26	24,00	-	103,71	99,19	4,52	72,57	49,33	23,24	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,63
12.03.26	24,00	-	104,28	99,78	4,50	71,16	48,59	22,57	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,58
13.03.26	24,00	-	102,03	99,43	2,60	69,57	47,52	22,05	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,37
14.03.26	24,00	-	101,57	100,55	1,02	69,43	47,63	21,80	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,27
15.03.26	24,00	-	100,71	99,35	1,36	68,95	47,07	21,88	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,27
16.03.26	24,00	-	99,74	99,57	0,17	69,32	47,06	22,26	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,23
17.03.26	24,00	-	100,64	100,47	0,17	70,04	47,76	22,28	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,25
18.03.26	24,00	-	99,68	99,01	0,67	70,01	47,33	22,68	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,29
19.03.26	24,00	-	97,70	96,71	0,99	70,36	46,78	23,58	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,35
20.03.26	24,00	-	97,85	96,88	0,97	70,04	46,73	23,31	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,33
21.03.26	24,00	-	95,35	95,18	0,17	71,09	47,72	23,37	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,24
22.03.26	24,00	-	100,96	100,62	0,34	71,25	48,27	22,98	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,34
Среднее	24,00	-	100,03	98,63	1,40	76,62	50,14	26,48	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,72
Итого	672,00	-	2800,83	2761,61	39,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,06

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.02.26	11015,680	13805,240					339,948	-	3808,000
	22.03.26	13816,510	16566,850					416,009	-	4479,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,38 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 76,06 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: _____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____ / _____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 53abe1c0-e707-4732-b105-573e8ee05a9d

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна **25.03.26 13:47 (MSK)** Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
 УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **25.03.26 16:25 (MSK)** Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР