

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 215, лит. А**
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 215, лит. А**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **38385.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий 132583**
 Код УУТЭ:
 график: **150/70**

| | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 06.09.2026 | Режим (схема): |
| Вычислитель: СПТ941.20 № 85380 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: |
| Подающий трубопровод (M1) | PC20-6 | 0,04 | 6 | КТПТР-05 |
| Обратный трубопровод (M2) | PC20-6 | 0,04 | 6 | КТПТР-05 |
| Подающий ГВС (M3) | PC20-6 | 0,04 | 6 | ТПТ-15-2 |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ | лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$ | | Преобр.давления: |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот. = 0,092 | Qвент. = 0 | Qтех. = 0 | Qтех.гвс. = 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qгвс.ср. = 0,0182 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот. = 27,6 | Gвент. = 0 | Gтех. = 0 | Gтех.гвс. = 0 |
| | | | | Gгвс. = 7,28 Gгвс.м= |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026

| Дата | Ти час | НС | Учет (ТВ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | Qобщ | | | | |
|----------------|---------------|----|----------------|---------------|---------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------------------|----|--------------|--------------|----|--------------|---------|-------|------|---------|---------|--------------|--|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал | |
| 23.02.2026 | 24,00 | | 36,99 | 33,60 | 3,39 | 89,77 | 51,66 | 38,11 | 7,00 | 4,10 | 2,25 | | 2,25 | 2,32 | | 2,32 | | 87,16 | | 5,80 | | 1,59 | |
| 24.02.2026 | 24,00 | | 36,46 | 33,02 | 3,44 | 89,86 | 51,20 | 38,66 | 7,00 | 4,20 | 2,25 | | 2,25 | 2,32 | | 2,32 | | 86,75 | | 5,80 | | 1,59 | |
| 25.02.2026 | 24,00 | | 36,52 | 32,80 | 3,72 | 89,74 | 51,08 | 38,66 | 7,00 | 4,20 | 2,25 | | 2,25 | 2,32 | | 2,32 | | 87,00 | | 5,80 | | 1,60 | |
| 26.02.2026 | 24,00 | | 37,05 | 33,59 | 3,46 | 88,41 | 51,11 | 37,30 | 7,10 | 4,10 | 2,07 | | 2,07 | 2,14 | | 2,14 | | 85,26 | | 5,80 | | 1,56 | |
| 27.02.2026 | 24,00 | | 38,04 | 34,74 | 3,30 | 84,44 | 50,19 | 34,25 | 7,10 | 4,00 | 1,97 | | 1,97 | 2,02 | | 2,02 | | 80,69 | | 5,80 | | 1,47 | |
| 28.02.2026 | 24,00 | | 39,02 | 35,50 | 3,52 | 82,15 | 50,05 | 32,10 | 7,20 | 4,00 | 2,22 | | 2,22 | 2,28 | | 2,28 | | 79,48 | | 5,80 | | 1,43 | |
| 01.03.2026 | 24,00 | | 39,10 | 35,11 | 3,99 | 79,83 | 49,23 | 30,60 | 7,20 | 4,00 | 2,71 | | 2,71 | 2,78 | | 2,78 | | 77,14 | | 5,80 | | 1,40 | |
| 02.03.2026 | 24,00 | | 38,33 | 34,69 | 3,64 | 78,13 | 48,40 | 29,73 | 7,10 | 4,10 | 2,26 | | 2,26 | 2,32 | | 2,32 | | 75,72 | | 5,80 | | 1,32 | |
| 03.03.2026 | 24,00 | | 38,82 | 34,82 | 4,00 | 78,95 | 48,71 | 30,24 | 7,20 | 4,00 | 2,39 | | 2,39 | 2,45 | | 2,45 | | 77,22 | | 5,80 | | 1,37 | |
| 04.03.2026 | 24,00 | | 38,40 | 34,70 | 3,70 | 79,04 | 48,95 | 30,09 | 7,20 | 4,00 | 2,01 | | 2,01 | 2,06 | | 2,06 | | 76,61 | | 5,80 | | 1,34 | |
| 05.03.2026 | 24,00 | | 37,69 | 33,99 | 3,70 | 79,11 | 48,78 | 30,33 | 7,10 | 4,10 | 1,75 | | 1,75 | 1,80 | | 1,80 | | 76,35 | | 5,80 | | 1,33 | |
| 06.03.2026 | 24,00 | | 37,69 | 33,48 | 4,21 | 78,03 | 48,17 | 29,86 | 7,10 | 4,10 | 1,97 | | 1,97 | 2,02 | | 2,02 | | 75,50 | | 5,80 | | 1,33 | |
| 07.03.2026 | 24,00 | | 38,57 | 33,55 | 5,02 | 77,05 | 47,80 | 29,25 | 7,10 | 4,00 | 2,65 | | 2,65 | 2,72 | | 2,72 | | 75,17 | | 5,80 | | 1,37 | |
| 08.03.2026 | 24,00 | | 37,97 | 33,16 | 4,81 | 76,64 | 47,31 | 29,33 | 7,10 | 4,10 | 2,28 | | 2,28 | 2,33 | | 2,33 | | 74,73 | | 5,80 | | 1,34 | |
| 09.03.2026 | 24,00 | | 38,23 | 33,43 | 4,80 | 76,01 | 47,48 | 28,53 | 7,10 | 4,00 | 2,03 | | 2,03 | 2,08 | | 2,08 | | 73,78 | | 5,80 | | 1,32 | |
| 10.03.2026 | 24,00 | | 38,88 | 34,15 | 4,73 | 75,48 | 47,64 | 27,84 | 7,20 | 4,00 | 2,35 | | 2,35 | 2,40 | | 2,40 | | 73,21 | | 5,80 | | 1,31 | |
| 11.03.2026 | 24,00 | | 38,77 | 34,36 | 4,41 | 72,93 | 46,88 | 26,05 | 7,20 | 4,00 | 2,01 | | 2,01 | 2,06 | | 2,06 | | 70,80 | | 5,80 | | 1,22 | |
| 12.03.2026 | 24,00 | | 39,16 | 34,33 | 4,83 | 71,44 | 46,19 | 25,25 | 7,20 | 4,00 | 2,17 | | 2,17 | 2,22 | | 2,22 | | 69,92 | | 5,80 | | 1,21 | |
| 13.03.2026 | 24,00 | | 38,74 | 33,55 | 5,19 | 69,88 | 45,40 | 24,48 | 7,20 | 4,10 | 2,27 | | 2,27 | 2,31 | | 2,31 | | 67,96 | | 5,80 | | 1,19 | |
| 14.03.2026 | 24,00 | | 38,86 | 33,54 | 5,32 | 69,64 | 45,52 | 24,12 | 7,20 | 4,00 | 2,18 | | 2,18 | 2,23 | | 2,23 | | 67,75 | | 5,80 | | 1,18 | |
| 15.03.2026 | 24,00 | | 38,66 | 33,01 | 5,65 | 69,12 | 44,87 | 24,25 | 7,10 | 4,10 | 2,40 | | 2,40 | 2,45 | | 2,45 | | 67,48 | | 5,80 | | 1,19 | |
| 16.03.2026 | 24,00 | | 38,68 | 32,66 | 6,02 | 69,43 | 44,86 | 24,57 | 7,10 | 4,10 | 2,58 | | 2,58 | 2,63 | | 2,63 | | 68,11 | | 5,80 | | 1,22 | |
| 17.03.2026 | 24,00 | | 39,09 | 33,00 | 6,09 | 70,19 | 45,45 | 24,74 | 7,20 | 4,00 | 2,51 | | 2,51 | 2,56 | | 2,56 | | 68,38 | | 5,80 | | 1,25 | |
| 18.03.2026 | 24,00 | | 38,47 | 32,14 | 6,33 | 70,15 | 45,10 | 25,05 | 7,10 | 4,10 | 2,58 | | 2,58 | 2,63 | | 2,63 | | 68,35 | | 5,80 | | 1,25 | |
| 19.03.2026 | 24,00 | | 36,83 | 31,11 | 5,72 | 70,48 | 26,61 | 43,87 | 7,00 | 4,20 | 1,94 | | 1,94 | 1,98 | | 1,98 | | 68,72 | | 5,80 | | 1,77 | |
| 20.03.2026 | 24,00 | | 37,24 | 30,94 | 6,30 | 70,28 | 28,09 | 42,19 | 7,00 | 4,20 | 2,38 | | 2,38 | 2,43 | | 2,43 | | 68,71 | | 5,80 | | 1,75 | |
| 21.03.2026 | 24,00 | | 38,27 | 31,95 | 6,32 | 71,23 | 31,98 | 39,25 | 7,20 | 4,10 | 2,29 | | 2,29 | 2,34 | | 2,34 | | 69,39 | | 5,80 | | 1,70 | |
| 22.03.2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Среднее | 24,00 | | 38,17 | 33,52 | 4,65 | 76,94 | 45,88 | 31,06 | 7,12 | 4,07 | 2,25 | | 2,25 | 2,30 | | 2,30 | | 74,72 | | 5,80 | | 1,39 | |
| Итого | 648,00 | | 1030,53 | 904,92 | 125,61 | | | | | | 60,72 | | 60,72 | 62,20 | | 62,20 | | | | | | 37,60 | |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|---------|----------|---------|-------|-----------|-----------|-------|------------|----------|
| 22.02.2026 | 27520 | 25680,10 | 1774,70 | | 1819,41 | | | 910,41 | 20795,20 |
| 22.03.2026 | 28588,2 | 26619,60 | 1837,43 | | 1883,74 | | | 954,31 | 21467,20 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **0,38 °C**
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **38,94** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. **64,5** м.куб.

24 час **1,39** Гкал
24 час **2,3** куб.м
 час

Устранить утечку.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

0,05 Гкал
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 53abe1c0-e707-4732-b105-573e8ee05a9d
 Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

25.03.26 13:47 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.03.26 16:25 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD