

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: пр. Обуховской Обороны, д. 291, корп. 2, лит. Б**
 Адрес: **Обуховской Обороны пр-кт, д. 291, корп. 2, лит. Б**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **27081.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Общий**
 Код УУТЭ: **78746**

график: **150/70**

| | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|--|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 13.07.2029 | Режим (схема): | ОП: СИ-3 ТЗ-0 ФТ-1; МП: СИ-6 ТЗ-0,1 ФТ-4; |
| Вычислитель: ВКТ-7-04 № 102370 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (М1) | ПРЭМ | 0,067 | 30 | КТПТР-05 | |
| Обратный трубопровод (М2) | ПРЭМ | 0,067 | 30 | КТПТР-05 | |
| Подающий ГВС (М3) | ПРЭМ | 0,027 | 12 | ТПТ-15-2 | |
| Циркуляционный ГВС (М4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот. = 0,191 | Qвент. = 0 | Qтех. = 0 | Qтех.гвс. = 0 | Qгвс. = 0,0838 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср = 0 | Qгвс.ср = 0,0381 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот. = 57,3 | Gвент. = 0 | Gтех. = 0 | Gтех.гвс. = 0 | Gгвс. = 15,24 Gгвс.м = |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026

| Дата | Ти час | НС | Учет (ТБ-1) | | | | | | | | Контроль ГВС (ТБ-2) | | | | | | | | Qобщ | | | | |
|----------------|---------------|----|----------------|----------------|---------------|-------|-------|-------|------|------|---------------------|----|---------------|---------------|----|---------------|---------|-------|------|------|----|--------------|--|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | | T4 | P3 | P4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.02.2026 | 24,00 | | 87,81 | 81,32 | 6,49 | 87,83 | 58,06 | 29,77 | 7,80 | 4,90 | 5,15 | | 5,15 | 5,24 | | 5,24 | | 63,06 | | 5,80 | | 3,00 | |
| 24.02.2026 | 24,00 | * | 78,37 | 72,94 | 5,43 | 88,04 | 58,24 | 29,80 | 7,80 | 4,90 | 48,24 | | 48,24 | 49,12 | | 49,12 | | 63,49 | | 5,80 | | 2,66 | |
| 25.02.2026 | 24,00 | * | 87,85 | 81,30 | 6,55 | 87,82 | 58,08 | 29,74 | 7,80 | 4,90 | 5,13 | | 5,13 | 5,20 | | 5,20 | | 63,56 | | 5,80 | | 3,00 | |
| 26.02.2026 | 24,00 | * | 88,82 | 82,62 | 6,20 | 86,64 | 57,70 | 28,94 | 7,80 | 4,90 | 4,82 | | 4,82 | 4,88 | | 4,88 | | 67,14 | | 5,80 | | 2,94 | |
| 27.02.2026 | 24,00 | * | 90,87 | 84,87 | 6,00 | 82,81 | 56,18 | 26,63 | 7,80 | 4,90 | 4,61 | | 4,61 | 4,72 | | 4,72 | | 74,30 | | 5,80 | | 2,76 | |
| 28.02.2026 | 24,00 | | 93,21 | 86,51 | 6,70 | 80,49 | 55,34 | 25,15 | 7,80 | 4,90 | 5,28 | | 5,28 | 5,45 | | 5,45 | | 79,58 | | 5,80 | | 2,72 | |
| 01.03.2026 | 24,00 | * | 93,56 | 86,42 | 7,14 | 78,33 | 54,50 | 23,83 | 7,80 | 4,90 | 5,62 | | 5,62 | 5,79 | | 5,79 | | 77,64 | | 5,80 | | 2,62 | |
| 02.03.2026 | 24,00 | * | 92,89 | 86,40 | 6,49 | 76,58 | 53,60 | 22,98 | 7,80 | 4,90 | 5,02 | | 5,02 | 5,17 | | 5,17 | | 76,10 | | 5,80 | | 2,49 | |
| 03.03.2026 | 24,00 | * | 92,45 | 86,56 | 5,89 | 77,31 | 53,89 | 23,42 | 7,80 | 4,90 | 4,46 | | 4,46 | 4,57 | | 4,57 | | 77,12 | | 5,80 | | 2,49 | |
| 04.03.2026 | 24,00 | * | 92,83 | 85,94 | 6,89 | 77,49 | 54,08 | 23,41 | 7,80 | 4,90 | 5,40 | | 5,40 | 5,55 | | 5,55 | | 77,11 | | 5,80 | | 2,55 | |
| 05.03.2026 | 24,00 | * | 91,90 | 86,25 | 5,65 | 77,54 | 54,22 | 23,32 | 7,80 | 4,90 | 4,20 | | 4,20 | 4,29 | | 4,29 | | 77,17 | | 5,80 | | 2,45 | |
| 06.03.2026 | 24,00 | * | 92,21 | 86,15 | 6,06 | 76,52 | 53,65 | 22,87 | 7,80 | 4,90 | 4,65 | | 4,65 | 4,74 | | 4,74 | | 75,92 | | 5,80 | | 2,44 | |
| 07.03.2026 | 24,00 | * | 92,63 | 85,81 | 6,82 | 75,55 | 53,01 | 22,54 | 7,80 | 4,90 | 5,34 | | 5,34 | 5,50 | | 5,50 | | 75,03 | | 5,80 | | 2,45 | |
| 08.03.2026 | 24,00 | * | 92,72 | 85,74 | 6,98 | 75,12 | 52,63 | 22,49 | 7,80 | 4,90 | 5,48 | | 5,48 | 5,61 | | 5,61 | | 74,95 | | 5,80 | | 2,46 | |
| 09.03.2026 | 24,00 | * | 93,01 | 85,83 | 7,18 | 74,58 | 52,50 | 22,08 | 7,80 | 4,90 | 5,63 | | 5,63 | 5,76 | | 5,76 | | 74,24 | | 5,80 | | 2,44 | |
| 10.03.2026 | 24,00 | * | 92,37 | 86,26 | 6,11 | 74,08 | 52,62 | 21,46 | 7,80 | 4,90 | 4,60 | | 4,60 | 4,73 | | 4,73 | | 73,46 | | 5,80 | | 2,31 | |
| 11.03.2026 | 24,00 | * | 93,30 | 86,47 | 6,83 | 71,57 | 51,57 | 20,00 | 7,80 | 4,90 | 5,32 | | 5,32 | 5,45 | | 5,45 | | 71,34 | | 5,80 | | 2,22 | |
| 12.03.2026 | 24,00 | * | 93,37 | 86,56 | 6,81 | 70,06 | 50,91 | 19,15 | 7,80 | 4,90 | 5,41 | | 5,41 | 5,53 | | 5,53 | | 70,17 | | 5,80 | | 2,14 | |
| 13.03.2026 | 24,00 | * | 93,25 | 86,22 | 7,03 | 68,61 | 50,13 | 18,48 | 7,80 | 4,90 | 5,64 | | 5,64 | 5,77 | | 5,77 | | 68,45 | | 5,80 | | 2,08 | |
| 14.03.2026 | 24,00 | * | 92,53 | 86,19 | 6,34 | 68,31 | 49,90 | 18,41 | 7,80 | 4,90 | 4,96 | | 4,96 | 5,07 | | 5,07 | | 68,07 | | 5,80 | | 2,02 | |
| 15.03.2026 | 24,00 | * | 93,23 | 85,99 | 7,24 | 67,81 | 49,49 | 18,32 | 7,80 | 4,90 | 5,87 | | 5,87 | 6,01 | | 6,01 | | 67,73 | | 5,80 | | 2,07 | |
| 16.03.2026 | 24,00 | * | 91,81 | 85,83 | 5,98 | 68,08 | 49,62 | 18,46 | 7,80 | 4,90 | 4,58 | | 4,58 | 4,66 | | 4,66 | | 67,99 | | 5,80 | | 1,99 | |
| 17.03.2026 | 24,00 | * | 91,83 | 86,10 | 5,73 | 68,90 | 50,20 | 18,70 | 7,80 | 4,90 | 4,32 | | 4,32 | 4,40 | | 4,40 | | 68,51 | | 5,80 | | 2,01 | |
| 18.03.2026 | 24,00 | * | 91,78 | 85,79 | 5,99 | 68,86 | 50,01 | 18,85 | 7,80 | 4,90 | 4,57 | | 4,57 | 4,65 | | 4,65 | | 68,51 | | 5,80 | | 2,03 | |
| 19.03.2026 | 24,00 | * | 90,39 | 84,90 | 5,49 | 69,13 | 49,79 | 19,34 | 7,80 | 4,90 | 4,14 | | 4,14 | 4,21 | | 4,21 | | 69,10 | | 5,80 | | 2,03 | |
| 20.03.2026 | 24,00 | * | 91,57 | 85,19 | 6,38 | 68,97 | 49,74 | 19,23 | 7,80 | 4,90 | 5,02 | | 5,02 | 5,13 | | 5,13 | | 68,38 | | 5,80 | | 2,08 | |
| 21.03.2026 | 24,00 | * | 92,45 | 85,86 | 6,59 | 69,90 | 50,29 | 19,61 | 7,80 | 4,90 | 5,25 | | 5,25 | 5,39 | | 5,39 | | 69,77 | | 5,80 | | 2,15 | |
| 22.03.2026 | 24,00 | * | 92,74 | 86,09 | 6,65 | 70,07 | 50,64 | 19,43 | 7,80 | 4,90 | 5,31 | | 5,31 | 5,42 | | 5,42 | | 69,87 | | 5,80 | | 2,14 | |
| Среднее | 24,00 | | 91,49 | 85,08 | 6,42 | 75,25 | 52,88 | 22,37 | 7,80 | 4,90 | 6,57 | | 6,57 | 6,71 | | 6,71 | | 71,35 | | 5,80 | | 2,38 | |
| Итого | 672,00 | | 2561,75 | 2382,11 | 179,64 | | | | | | 184,02 | | 184,02 | 188,01 | | 188,01 | | | | | | 66,74 | |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|---------|----------|---------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| 22.02.2026 | 15245,5 | 14156,90 | 875,14 | | 891,63 | | | 438,28 | 4309,00 |
| 23.03.2026 | 17895,4 | 16621,30 | 1063,76 | | 1084,28 | | | 521,08 | 5005,00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час
 Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **0** час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **0,38** °С

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **66,67** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **188,01** м.куб.

Гкал
 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 6547911e-787e-4dd1-9aab-e52eb1337658
 Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

25.03.26 13:48 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.03.26 16:23 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD