

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2026
за период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ольги Бергольц, 29-1 ЦО
Обслуживающая организация:
Источник: котельная Елизарова, 32

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ольги Бергольц, 29-1 ЦО
Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Отопление
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №204738		Режим (схема):		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С=	
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№				
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№				
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№				
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№				
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№				
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$							
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=		Qгвс=					
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=	Gтех.пот.=		Gгвс=					
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=		Gгвс=					

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026																						Общее теплототр-е
Дата	Учет ЦО (ТВ-1)						Контроль ЦО (ТВ-2)														Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	
23.02.26	24,00	-	234,08	234,08	0,00	68,18	53,24	14,94	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,50
24.02.26	24,00	-	234,06	234,06	0,00	68,80	53,77	15,03	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,52
25.02.26	24,00	-	231,12	231,12	0,00	68,07	53,13	14,94	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,46
26.02.26	24,00	-	230,73	230,73	0,00	65,11	51,19	13,92	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,22
27.02.26	24,00	-	229,57	229,57	0,00	61,43	48,73	12,70	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,92
28.02.26	24,00	-	231,00	231,00	0,00	59,69	47,70	11,99	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,77
01.03.26	24,00	-	231,02	231,02	0,00	58,29	46,34	11,95	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,77
02.03.26	24,00	-	227,25	227,25	0,00	57,20	45,43	11,77	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,68
03.03.26	24,00	-	225,77	225,77	0,00	57,03	45,73	11,30	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,56
04.03.26	24,00	-	225,21	225,21	0,00	56,98	45,85	11,13	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,52
05.03.26	24,00	-	223,33	223,33	0,00	57,07	46,02	11,05	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,47
06.03.26	24,00	-	219,55	219,55	0,00	56,71	45,60	11,11	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,44
07.03.26	24,00	-	216,19	211,74	4,45	55,97	44,91	11,06	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60
08.03.26																						
09.03.26																						
10.03.26																						
11.03.26																						
12.03.26																						
13.03.26																						
14.03.26																						
15.03.26																						
16.03.26																						
17.03.26																						
18.03.26																						
19.03.26																						
20.03.26																						
21.03.26																						
22.03.26																						
Среднее	24,00	-	227,61	227,26	0,34	60,81	48,28	12,53	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,88
Итого	312,00	-	2958,88	2954,43	4,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,41

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.02.26	16562,910	16562,910					251,769	-	1762,000
	22.03.26	22575,500	22406,380					325,407	-	2434,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **360** час 43,2 Гкал
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему: час м3
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: °C Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 80,61 Гкал
 Представитель теплоснабжающей организации: _____ / _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 6547911e-787e-4dd1-9aab-e52eb1337658

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна **25.03.26 13:48 (MSK)** Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **25.03.26 16:24 (MSK)** Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР