

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2026
за период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ольги Бергольц, 29-2
Обслуживающая организация:
Источник: котельная Елизарова, 32

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ольги Бергольц, 29-2
Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Отопление
Код УУТЭ:

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 №204838		Режим (схема):		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С=	
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$							
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=		Qгвс=			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=		Gгвс=			

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026																						Общее теплототр-е
Дата	Учет СЦО (ТВ-1)										Контроль СЦО (ТВ-2)										Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.02.26																						
24.02.26																						
25.02.26	24,00	-	393,70	393,70	0,00	68,59	58,67	9,92	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,92
26.02.26	24,00	-	391,43	391,43	0,00	65,62	56,45	9,17	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,60
27.02.26	24,00	-	390,92	390,92	0,00	61,91	53,70	8,21	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,22
28.02.26	24,00	-	390,74	390,74	0,00	60,15	52,50	7,65	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00
01.03.26	24,00	-	391,17	391,17	0,00	58,72	51,45	7,27	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,86
02.03.26	24,00	-	387,48	387,48	0,00	57,61	50,53	7,08	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,75
03.03.26	24,00	-	388,35	388,35	0,00	57,46	50,32	7,14	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,78
04.03.26	24,00	-	390,00	390,00	0,00	57,41	50,33	7,08	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,77
05.03.26	24,00	-	390,14	390,14	0,00	57,49	50,36	7,13	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,80
06.03.26	24,00	-	387,34	387,34	0,00	57,13	50,00	7,13	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,77
07.03.26	24,00	-	383,12	383,12	0,00	56,38	49,40	6,98	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,69
08.03.26	24,00	-	383,23	383,23	0,00	56,36	49,35	7,01	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,70
09.03.26	24,00	-	382,84	382,84	0,00	56,29	49,38	6,91	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,66
10.03.26	24,00	-	381,42	381,42	0,00	55,27	48,67	6,60	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,53
11.03.26	24,00	-	379,95	379,95	0,00	53,85	47,68	6,17	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,35
12.03.26	24,00	-	380,66	380,66	0,00	51,26	45,78	5,48	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,10
13.03.26	24,00	-	383,70	383,70	0,00	49,23	44,17	5,06	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,95
14.03.26	24,00	-	385,68	385,68	0,00	49,78	44,71	5,07	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,97
15.03.26	24,00	-	385,63	385,63	0,00	49,94	44,83	5,11	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,99
16.03.26	24,00	-	385,53	385,53	0,00	49,68	44,53	5,15	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00
17.03.26	24,00	-	385,25	385,25	0,00	49,61	44,48	5,13	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,99
18.03.26	24,00	-	385,19	385,19	0,00	49,26	44,07	5,19	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,01
19.03.26	24,00	-	385,90	385,90	0,00	49,78	44,37	5,41	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,10
20.03.26	24,00	-	386,51	386,51	0,00	51,51	45,67	5,84	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,27
21.03.26	24,00	-	385,99	385,99	0,00	51,78	45,93	5,85	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,27
22.03.26	24,00	-	385,80	385,80	0,00	51,72	46,04	5,68	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20
Среднее	24,00	-	386,45	386,45	0,00	55,15	48,59	6,55	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,55
Итого	624,00	-	10047,67	10047,67	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,22

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.02.26	29071,960	27789,140					357,990	-	1761,000
	22.03.26	39895,380	38103,080					461,948	-	2432,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **48** час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 71,32 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: _____ Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 654791e-787e-4dd1-9aab-e52eb1337658

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна **25.03.26 13:48 (MSK)** Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **25.03.26 16:23 (MSK)** Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР