

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2026
за период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Ольги Бергольц, 29-3
Обслуживающая организация:
Источник: котельная Елизарова, 32

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Ольги Бергольц, 29-3
Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Телефон:
Телефон:
Узел учета: Отопление
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №204701		Режим (схема):		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 0.38					
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$							
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=		Qгвс=									
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=	Gтех.пот.=		Gгвс=									
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=		Gгвс=									

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026																						Общее теплототр-е
Дата	Учет СЦО (ТВ-1)					Контроль СЦО (ТВ-2)																
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
23.02.26	24,00	-	266,06	266,06	0,00	68,31	53,85	14,46	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,86
24.02.26	24,00	-	264,10	264,10	0,00	68,93	54,22	14,71	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,89
25.02.26	24,00	-	265,80	265,80	0,00	68,20	53,52	14,68	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,91
26.02.26	24,00	-	263,87	263,87	0,00	65,24	51,71	13,53	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,58
27.02.26	24,00	-	261,34	261,34	0,00	61,55	49,52	12,03	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,15
28.02.26	24,00	-	261,25	261,25	0,00	59,78	48,54	11,24	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,94
01.03.26	24,00	-	264,71	264,71	0,00	58,36	47,57	10,79	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,86
02.03.26	24,00	-	259,75	259,75	0,00	57,25	46,89	10,36	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,70
03.03.26	24,00	-	261,27	261,27	0,00	57,10	46,63	10,47	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,74
04.03.26	24,00	-	260,60	260,60	0,00	57,06	46,71	10,35	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,70
05.03.26	24,00	-	260,89	260,89	0,00	57,14	46,69	10,45	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,73
06.03.26	24,00	-	262,49	262,49	0,00	56,77	46,30	10,47	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,75
07.03.26	24,00	-	257,64	257,64	0,00	56,02	45,84	10,18	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,63
08.03.26	24,00	-	257,46	257,46	0,00	56,00	45,73	10,27	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,65
09.03.26	24,00	-	259,78	259,78	0,00	55,93	45,75	10,18	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,65
10.03.26	24,00	-	258,08	258,08	0,00	54,91	45,15	9,76	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,52
11.03.26	24,00	-	256,12	256,12	0,00	53,49	44,37	9,12	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,34
12.03.26	24,00	-	256,48	256,48	0,00	50,89	42,75	8,14	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,09
13.03.26	24,00	-	260,26	260,26	0,00	48,88	41,29	7,59	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,98
14.03.26	24,00	-	262,25	262,25	0,00	49,43	41,76	7,67	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,02
15.03.26	24,00	-	259,89	259,89	0,00	49,60	41,90	7,70	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,01
16.03.26	24,00	-	259,68	259,68	0,00	49,33	41,61	7,72	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,01
17.03.26	24,00	-	259,47	259,47	0,00	49,27	41,55	7,72	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,01
18.03.26	24,00	-	259,50	259,50	0,00	48,90	41,16	7,74	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,02
19.03.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.03.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.03.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.03.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Среднее	24,00	-	260,78	260,78	0,00	56,60	46,29	10,31	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,70
Итого	576,00	-	6258,74	6258,74	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,74

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.02.26	35679,750	35521,500					421,543	-	3156,000
	18.03.26	41938,490	41780,240					486,286	-	3732,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **96** час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 0.38 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 75,54 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: _____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
 Идентификатор: 6547911e-787e-4dd1-9aab-e52eb1337658

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна **25.03.26 13:48 (MSK)** Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **25.03.26 16:23 (MSK)** Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР