

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2026**

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Ольминского, д. 14, лит. А**  
 Адрес: **Ольминского ул, д. 14, лит. А ИТП**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **котельная 1 Невская**

Договор: **42660.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Отопление**  
 Код УУТЭ: **149108**  
 график: **147/71**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	<b>30.06.2026</b>	Режим (схема):
Вычислитель:	<b>Взлет ТСРВ-026М № 131456</b> расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (M1)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,139	34,78	Преобр.давления:
Обратный трубопровод (M2)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,139	34,78	Взлет ТПС
Подающий ГВС (M3)				Взлет ТПС
Циркуляционный ГВС (M4)				СДВ-И-1,60
Подпиточный трубопровод (Vп)				
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= <b>0,193</b>	Qвент.= <b>0</b>	Qтех.= <b>0</b>	Qтех.гвс.= <b>0</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср.= <b>0</b>
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= <b>60,9474</b>	Gвент.= <b>0</b>	Gтех.= <b>0</b>	Gтех.гвс.= <b>0</b>
				Gгвс.= <b>0</b>

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026**

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.02.2026	24,00		86,49	84,92	1,57	90,44	47,37	43,07	6,00	3,20													3,80
24.02.2026	24,00		86,70	85,06	1,64	90,91	47,54	43,37	6,10	3,40													3,84
25.02.2026	24,00		89,21	87,57	1,64	90,79	48,08	42,71	6,10	3,10													3,90
26.02.2026	24,00		92,18	90,50	1,68	89,36	48,43	40,93	6,40	3,20													3,86
27.02.2026	24,00		93,28	91,61	1,67	84,10	47,24	36,86	6,30	3,10													3,52
28.02.2026	24,00		94,74	93,05	1,69	81,81	47,06	34,75	6,40	3,10													3,38
01.03.2026	24,00		93,59	91,97	1,62	78,05	45,67	32,38	6,10	2,90													3,11
02.03.2026	24,00		90,64	88,99	1,65	75,21	44,06	31,15	6,30	3,20													2,90
03.03.2026	24,00		90,27	88,61	1,66	74,75	43,59	31,16	6,10	3,10													2,89
04.03.2026	24,00		91,23	89,56	1,67	75,50	44,12	31,38	6,30	3,20													2,94
05.03.2026	24,00		90,43	88,74	1,69	75,48	43,99	31,49	6,10	3,10													2,92
06.03.2026	24,00		90,71	89,00	1,71	74,15	43,49	30,66	6,20	3,20													2,86
07.03.2026	24,00		91,96	90,25	1,71	73,40	43,45	29,95	6,20	3,10													2,83
08.03.2026	24,00		90,16	88,46	1,70	71,70	42,38	29,32	6,20	3,20													2,72
09.03.2026	24,00		92,04	90,30	1,74	71,73	42,83	28,90	6,30	3,20													2,74
10.03.2026	24,00		92,71	90,97	1,74	70,83	42,85	27,98	6,40	3,20													2,67
11.03.2026	24,00		94,14	92,38	1,76	68,34	42,47	25,87	6,40	3,10													2,51
12.03.2026	24,00		96,46	94,65	1,81	67,79	42,65	25,14	6,40	2,90													2,51
13.03.2026	24,00		96,09	94,28	1,81	67,41	42,56	24,85	6,40	3,00													2,47
14.03.2026	24,00		96,65	94,79	1,86	67,54	42,82	24,72	6,50	3,00													2,47
15.03.2026	24,00		95,81	94,01	1,80	67,15	42,52	24,63	6,30	2,90													2,44
16.03.2026	24,00		95,34	93,50	1,84	67,19	42,26	24,93	6,40	3,00													2,46
17.03.2026	24,00		94,67	92,84	1,83	67,08	42,19	24,89	6,20	2,90													2,44
18.03.2026	24,00		91,69	89,89	1,80	67,07	41,51	25,56	6,20	3,10													2,42
19.03.2026	24,00		91,14	89,35	1,79	67,61	41,51	26,10	6,10	3,10													2,45
20.03.2026	24,00		90,75	88,92	1,83	67,65	41,18	26,47	6,20	3,20													2,48
21.03.2026	24,00		92,82	91,00	1,82	68,08	41,92	26,16	6,30	3,10													2,51
22.03.2026	24,00		94,09	92,24	1,85	68,23	42,64	25,59	6,40	3,10													2,49
<b>Среднее</b>	24,00		92,36	90,62	1,73	74,26	43,87	30,39	6,26	3,10													2,88
<b>Итого</b>	<b>672,00</b>		<b>2585,99</b>	<b>2537,41</b>	<b>48,58</b>																		<b>80,53</b>

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2026	181356	177581,00						5064,93	60706,20
23.03.2026	184030	180205,00						5149,30	61402,20

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **1,09** °C

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **80,53** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Документ подписан электронной подписью

Идентификатор: 6547911e-787e-4dd1-9aab-e52eb1337658

Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна  
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

**25.03.26** 13:48 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН  
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

**25.03.26** 16:24 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD