

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: Перевозная наб., д. 29, лит. Д**
 Адрес: **Перевозная наб, д. 29, лит. Д**
 Обслуживающая организация:

Договор: **37276.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **126875**
 график: **95/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	11.07.2028	Режим (схема):	
Вычислитель: СПТ940 № 2075	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	PC32-30	0,2	30	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (M2)	PC32-30	0,2	30	КТПТР-05	
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,096	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс= 0	Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0	Qгвс.ср= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 92,16	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 0	Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал				
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C		P3 кгс/см2	P4 кгс/см2		
23.02.2026	24,00		153,36	153,12	0,24	65,76	57,96	7,80	6,80	4,10														1,20
24.02.2026	24,00		153,13	152,88	0,25	64,63	57,13	7,50	6,80	4,10														1,20
25.02.2026	24,00		153,78	153,51	0,27	62,84	55,55	7,29	6,80	4,10														1,18
26.02.2026	24,00		155,50	155,23	0,27	61,56	54,63	6,94	6,80	4,10														1,13
27.02.2026	24,00		155,21	154,87	0,34	58,81	52,55	6,26	6,80	4,10														0,96
28.02.2026	24,00		157,38	157,10	0,28	55,15	49,71	5,44	6,80	4,10														0,94
01.03.2026	24,00		159,01	158,71	0,30	53,95	48,86	5,10	6,80	4,10														0,85
02.03.2026	24,00*		122,02	121,89	0,13	44,55	40,78	3,77	6,52	3,93														0,55
03.03.2026	24,00		156,62	156,17	0,45	52,84	47,79	5,05	6,80	4,10														0,72
04.03.2026	24,00*		108,83	108,59	0,24	43,34	39,39	3,95	6,52	3,93														0,52
05.03.2026	24,00		156,00	155,61	0,39	51,77	46,69	5,08	6,80	4,10														0,74
06.03.2026	24,00		156,08	155,61	0,47	51,78	46,77	5,00	6,80	4,10														0,72
07.03.2026	24,00		157,19	156,72	0,47	52,19	47,16	5,03	6,80	4,10														0,72
08.03.2026	24,00		156,66	156,21	0,45	51,75	46,73	5,02	6,80	4,10														0,72
09.03.2026	24,00		157,22	156,75	0,47	52,23	47,26	4,97	6,80	4,10														0,72
10.03.2026	24,00		157,33	156,85	0,48	51,17	46,45	4,72	6,80	4,10														0,72
11.03.2026	24,00		157,82	157,40	0,42	48,33	44,21	4,12	6,80	4,10														0,72
12.03.2026	24,00		157,93	157,52	0,41	46,42	42,69	3,73	6,80	4,10														0,61
13.03.2026	24,00		157,34	156,97	0,37	45,19	41,63	3,56	6,80	4,10														0,56
14.03.2026	24,00		158,29	158,00	0,29	45,91	42,32	3,60	6,80	4,10														0,50
15.03.2026	24,00		158,73	158,44	0,29	45,61	42,04	3,56	6,80	4,10														0,48
16.03.2026	24,00		157,83	157,51	0,32	45,21	41,68	3,53	6,80	4,10														0,48
17.03.2026	24,00		158,68	158,32	0,36	45,19	41,69	3,50	6,80	4,10														0,48
18.03.2026	24,00		163,84	163,50	0,34	46,40	42,74	3,66	6,80	4,10														0,71
19.03.2026	24,00		162,58	162,15	0,43	46,37	42,65	3,71	6,80	4,10														0,72
20.03.2026	24,00		163,70	163,31	0,39	46,45	42,69	3,76	6,80	4,10														0,72
21.03.2026	24,00		164,11	163,67	0,44	47,23	43,36	3,87	6,80	4,10														0,72
22.03.2026	24,00		164,83	164,41	0,42	48,12	44,21	3,91	6,80	4,10														0,72
Среднее	24,00		155,04	154,68	0,36	51,10	46,33	4,77	6,78	4,09														0,75
Итого	672,00		4341,00	4331,02	9,98																			21,01

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **3,95** °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **21,01** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 6547911e-787e-4dd1-9aab-e52eb1337658

Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

25.03.26 13:48 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.03.26 16:23 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD