

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2026**

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 72, лит. Б**  
 Адрес: **Седова ул, д. 72, лит. В**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **33093.046.6**  
 Строит.адрес:  
 Телефон:  
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:  
 Узел учета: **Общий 106226**

график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	<b>25.08.2029</b>	Режим (схема):	<b>ОП: СП-0; МП: СП-7;</b>
Вычислитель: <b>СПТ943.1 № 14866</b>	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,16	72	КТПТР-05	
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,16	72	КТПТР-05	
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,067	30	ТПТ-15-2	
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$	лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = <b>0,587</b>	Qвент. = <b>0</b>	Qтех. = <b>0</b>	Qтех.гвс. = <b>0</b>	Qгвс. = <b>0,5016</b>
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = <b>0,228</b>	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = <b>178,329</b>	Gвент. = <b>0</b>	Gтех. = <b>0</b>	Gтех.гвс. = <b>0</b>	Gгвс. = <b>91,2</b> Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026**

Дата	Ти час	НС	Учет (ТВ-1)							Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ			
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4		P3	P4	
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
23.02.2026	24,00	*	231,07	213,23	17,84	93,14	55,52	37,62	4,90	3,90	14,13		14,13	14,67		14,67		92,72		4,40		9,70	
24.02.2026	24,00	*	231,12	213,84	17,28	93,54	55,71	37,83	4,90	3,90	13,58		13,58	14,09		14,09		92,91		4,40		9,72	
25.02.2026	24,00	*	232,42	215,77	16,65	93,56	55,89	37,67	4,90	3,90	12,90		12,90	13,39		13,39		93,03		4,40		9,70	
26.02.2026	24,00	*	233,49	217,59	15,90	91,16	55,44	35,72	4,90	3,90	12,17		12,17	12,61		12,61		89,93		4,40		9,24	
27.02.2026	24,00	*	236,25	219,74	16,51	85,11	53,20	31,91	4,90	3,90	12,91		12,91	13,32		13,32		84,20		4,40		8,43	
28.02.2026	24,00	*	239,18	222,13	17,05	82,27	52,59	29,68	4,90	3,90	13,39		13,39	13,79		13,79		81,40		4,40		8,01	
01.03.2026	24,00	*	240,79	219,42	21,37	78,54	50,84	27,70	4,90	3,90	17,68		17,68	18,16		18,16		77,42		4,40		7,76	
02.03.2026	24,00	*	237,72	219,82	17,90	76,97	50,07	26,90	4,90	3,90	14,28		14,28	14,66		14,66		76,44		4,40		7,30	
03.03.2026	24,00	*	233,81	216,28	17,53	76,57	49,32	27,25	4,90	3,90	13,93		13,93	14,29		14,29		76,29		4,40		7,24	
04.03.2026	24,00	*	229,74	212,05	17,69	76,56	48,99	27,57	4,90	3,90	14,16		14,16	14,53		14,53		76,24		4,40		7,21	
05.03.2026	24,00	*	230,51	212,63	17,88	76,94	49,24	27,70	4,90	3,90	14,31		14,31	14,69		14,69		76,60		4,40		7,27	
06.03.2026	24,00	*	230,12	212,10	18,02	75,62	48,65	26,97	4,90	3,90	14,44		14,44	14,81		14,81		75,04		4,40		7,09	
07.03.2026	24,00	*	230,83	210,59	20,24	73,87	47,70	26,17	4,90	3,90	16,63		16,63	17,05		17,05		73,77		4,40		7,01	
08.03.2026	24,00	*	226,62	209,23	17,39	73,41	47,23	26,18	4,90	3,90	13,87		13,87	14,21		14,21		73,01		4,40		6,76	
09.03.2026	24,00	*	232,94	212,28	20,66	73,67	47,74	25,93	4,90	3,90	16,98		16,98	17,40		17,40		73,49		4,40		7,03	
10.03.2026	24,00	*	233,04	213,12	19,92	71,38	46,94	24,44	4,90	3,90	16,31		16,31	16,68		16,68		71,08		4,40		6,64	
11.03.2026	24,00	*	235,55	216,54	19,01	70,18	47,13	23,05	4,90	3,90	15,34		15,34	15,69		15,69		69,82		4,40		6,33	
12.03.2026	24,00	*	237,92	219,75	18,17	69,53	47,29	22,24	4,90	3,90	14,35		14,35	14,67		14,67		69,51		4,40		6,16	
13.03.2026	24,00	*	238,42	219,04	19,38	69,25	47,32	21,93	4,90	3,90	15,61		15,61	15,96		15,96		68,99		4,40		6,15	
14.03.2026	24,00	*	241,72	221,41	20,31	68,90	47,62	21,28	4,90	3,90	16,59		16,59	16,95		16,95		68,76		4,40		6,12	
15.03.2026	24,00	*	237,85	217,02	20,83	68,74	47,07	21,67	4,90	3,90	17,21		17,21	17,58		17,58		68,79		4,40		6,14	
16.03.2026	24,00	*	234,98	216,16	18,82	68,58	46,75	21,83	4,90	3,90	15,32		15,32	15,65		15,65		68,26		4,40		6,02	
17.03.2026	24,00	*	237,90	219,49	18,41	69,03	47,22	21,81	4,90	3,90	14,88		14,88	15,20		15,20		68,82		4,40		6,06	
18.03.2026	24,00	*	231,79	213,22	18,57	67,83	46,12	21,71	4,90	3,90	15,21		15,21	15,53		15,53		67,63		4,40		5,89	
19.03.2026	24,00	*	234,08	216,19	17,89	68,44	46,09	22,35	4,90	3,90	14,51		14,51	14,82		14,82		68,26		4,40		6,06	
20.03.2026																							
21.03.2026																							
22.03.2026																							
<b>Среднее</b>	24,00		234,39	215,95	18,45	76,51	49,51	27,00	4,90	3,90	14,83		14,83	15,22		15,22		76,10		4,40		7,24	
<b>Итого</b>	<b>600,00</b>		<b>5859,86</b>	<b>5398,64</b>	<b>461,22</b>						<b>370,69</b>		<b>370,69</b>	<b>380,40</b>		<b>380,40</b>						<b>181,04</b>	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.02.2026	21351,7	19688,20	1409,96		1455,30			964,52	2414,25
20.03.2026	27444,4	25303,60	1792,98		1848,49			1184,36	3038,25

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **72 час 21,72 Гкал**

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **72 час 45,66 куб.м**

Период расчета по договору: **час**

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **0,12 °С**

**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **202,7 Гкал**

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **426,06 м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Идентификатор: 6547911e-787e-4dd1-9aab-e52eb1337658  
 Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна  
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

**25.03.26 13:48 (MSK)** Сертификат 06AB9286009AB3668843B57B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН  
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

**25.03.26 16:23 (MSK)** Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD