

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Седова, д. 86, лит. Д**
 Адрес: **Седова ул, д. 86, лит. Д ИТП5**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **33203.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **105563**
 график: **149/70**

| | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 28.09.2029 | Режим (схема): | |
| Вычислитель: ВКТ-7.04 № 207247 | расходомер: | Gmin= | | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ | 0,2 | 30 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ | 0,2 | 30 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (M3) | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ | лето: $Qгвс=M3*(h3-hxв)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот. = 0,2218 | Qвент. = 0 | Qтех. = 0 | Qтех.гвс. = 0 | Qгвс. = 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср = 0 | Qгвс.ср = 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот. = 67,3823 | Gвент. = 0 | Gтех. = 0 | Gтех.гвс. = 0 | Gгвс. = 0 Gгвс.м = |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026

| Дата | Ти час | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Qобщ | | | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|-------------|-------|-------|-------|------|-----------------|---------|----|----|----|----|------------|---------|----|----|------|---------|---------|--------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | | P3 | P4 | |
| | | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.02.2026 | 24,00 | | 69,01 | 69,01 | 0,00 | 93,83 | 56,22 | 37,61 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 2,60 |
| 24.02.2026 | 24,00 | | 69,31 | 69,31 | 0,00 | 94,20 | 56,70 | 37,50 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 2,60 |
| 25.02.2026 | 24,00 | | 69,96 | 69,96 | 0,00 | 94,26 | 56,98 | 37,28 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 2,62 |
| 26.02.2026 | 24,00 | | 70,54 | 70,54 | 0,00 | 91,62 | 56,12 | 35,50 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 2,51 |
| 27.02.2026 | 24,00 | | 71,64 | 71,64 | 0,00 | 85,56 | 53,88 | 31,68 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 2,27 |
| 28.02.2026 | 24,00 | | 72,52 | 72,52 | 0,00 | 82,71 | 53,22 | 29,49 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 2,14 |
| 01.03.2026 | 24,00 | | 71,67 | 71,67 | 0,00 | 79,00 | 51,35 | 27,65 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 1,98 |
| 02.03.2026 | 24,00 | | 71,68 | 71,68 | 0,00 | 77,45 | 50,64 | 26,81 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 1,92 |
| 03.03.2026 | 24,00 | | 70,33 | 70,33 | 0,00 | 77,08 | 50,00 | 27,08 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 1,91 |
| 04.03.2026 | 24,00 | | 68,80 | 68,80 | 0,00 | 77,07 | 49,80 | 27,27 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 1,88 |
| 05.03.2026 | 24,00 | | 68,99 | 68,99 | 0,00 | 77,45 | 49,86 | 27,59 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 1,90 |
| 06.03.2026 | 24,00 | | 68,90 | 68,90 | 0,00 | 76,03 | 49,16 | 26,87 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 1,85 |
| 07.03.2026 | 24,00 | | 68,46 | 68,46 | 0,00 | 74,35 | 48,24 | 26,11 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 1,79 |
| 08.03.2026 | 24,00 | | 67,96 | 67,96 | 0,00 | 73,89 | 47,92 | 25,97 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 1,77 |
| 09.03.2026 | 24,00 | | 69,14 | 69,14 | 0,00 | 74,11 | 48,35 | 25,76 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 1,78 |
| 10.03.2026 | 24,00 | | 69,43 | 69,43 | 0,00 | 71,74 | 47,53 | 24,21 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 1,68 |
| 11.03.2026 | 24,00 | | 70,83 | 70,83 | 0,00 | 70,55 | 47,67 | 22,88 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 1,62 |
| 12.03.2026 | 24,00 | | 72,16 | 72,16 | 0,00 | 69,95 | 47,93 | 22,02 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 1,59 |
| 13.03.2026 | 24,00 | | 71,73 | 71,73 | 0,00 | 69,64 | 47,97 | 21,67 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 1,56 |
| 14.03.2026 | 24,00 | | 72,63 | 72,63 | 0,00 | 69,30 | 48,39 | 20,91 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 1,52 |
| 15.03.2026 | 24,00 | | 71,00 | 71,00 | 0,00 | 69,13 | 48,08 | 21,05 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 1,50 |
| 16.03.2026 | 24,00 | | 70,57 | 70,57 | 0,00 | 68,97 | 47,70 | 21,27 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 1,50 |
| 17.03.2026 | 24,00 | | 50,84 | 50,84 | 0,00 | 69,08 | 45,10 | 23,98 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 1,22 |
| 18.03.2026 | 24,00 | | 51,00 | 51,00 | 0,00 | 68,15 | 43,00 | 25,15 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 1,28 |
| 19.03.2026 | 24,00 | | 53,11 | 53,11 | 0,00 | 68,84 | 43,32 | 25,52 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 1,36 |
| 20.03.2026 | 24,00 | | 51,70 | 51,70 | 0,00 | 68,91 | 42,77 | 26,14 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 1,35 |
| 21.03.2026 | 24,00 | | 47,11 | 47,11 | 0,00 | 69,39 | 42,05 | 27,34 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 1,29 |
| 22.03.2026 | 24,00 | | 40,98 | 40,98 | 0,00 | 69,42 | 41,11 | 28,31 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 1,16 |
| Среднее | 24,00 | | 65,79 | 65,79 | 0,00 | 76,13 | 48,97 | 27,16 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | | 1,79 |
| Итого | 672,00 | | 1842,00 | 1842,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50,15 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|---------|---------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|---------|
| 22.02.2026 | 3821,88 | 3821,88 | | | | | | 156,10 | 1646,00 |
| 23.03.2026 | 5734,16 | 5734,16 | | | | | | 208,91 | 2342,00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **0,12** °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **50,15** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Документ подписан электронной подписью

Идентификатор: dfaa9721-ec4b-43be-ac96-4b92d7e59719
 Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

25.03.26 13:49 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.03.26 16:22 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD