Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Март 2026
за период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района | Договор: | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 101 | Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 101 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго" | Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №6079 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до: 05.06.2022 0:00:00 | Тхв, гр.С=

Подающ.тр.(М1):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(М2):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(М3):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(М4):	№	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):		Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Дата			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)										Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1	М2	dM	Т1	Т2	dT	Р1	Р2	М3	М4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ.
	ч		т	т	т	°С	°С	°С	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	МПа	МПа	Гкал
23.02.26	24,00	-	112,28	93,44	18,84	90,13	51,18	38,96	0,72	0,35	19,12	-	19,12	19,77	-	19,77	-	87,44	-	0,37	-	5,35
24.02.26	24,00	-	111,94	92,43	19,51	90,25	50,90	39,35	0,72	0,35	19,79	-	19,79	20,46	-	20,46	-	87,63	-	0,37	-	5,41
25.02.26	24,00	-	110,91	92,91	18,00	90,10	50,78	39,32	0,72	0,35	18,31	-	18,31	18,93	-	18,93	-	87,43	-	0,37	-	5,29
26.02.26	24,00	-	111,82	94,15	17,67	88,78	50,87	37,91	0,72	0,35	18,02	-	18,02	18,61	-	18,61	-	85,81	-	0,37	-	5,15
27.02.26	24,00	-	114,56	95,89	18,67	84,81	50,28	34,53	0,72	0,35	19,10	-	19,10	19,68	-	19,68	-	81,79	-	0,37	-	4,91
28.02.26	24,00	-	116,38	97,19	19,19	82,47	50,11	32,35	0,72	0,35	19,60	-	19,60	20,16	-	20,16	-	80,05	-	0,37	-	4,74
01.03.26	24,00	-	115,27	96,16	19,11	80,18	49,22	30,95	0,72	0,35	19,48	-	19,48	20,01	-	20,01	-	77,69	-	0,37	-	4,52
02.03.26	24,00	-	114,58	95,68	18,90	78,43	48,38	30,05	0,72	0,35	19,31	-	19,31	19,82	-	19,82	-	76,17	-	0,37	-	4,37
03.03.26	24,00	-	118,58	99,06	19,52	79,30	48,78	30,53	0,72	0,35	19,92	-	19,92	20,46	-	20,46	-	77,39	-	0,37	-	4,58
04.03.26	24,00	-	116,50	96,98	19,53	79,38	48,66	30,72	0,72	0,35	19,87	-	19,87	20,40	-	20,40	-	77,03	-	0,37	-	4,54
05.03.26	24,00	-	114,39	95,83	18,56	79,45	48,54	30,91	0,72	0,35	18,89	-	18,89	19,40	-	19,40	-	77,25	-	0,37	-	4,45
06.03.26	24,00	-	115,39	95,47	19,92	78,33	47,84	30,49	0,72	0,35	20,31	-	20,31	20,84	-	20,84	-	76,05	-	0,37	-	4,48
07.03.26	24,00	-	56,51	62,06	-5,54	77,66	48,62	29,05	0,72	0,35	21,74	-	21,74	22,11	-	22,11	-	58,79	-	0,37	-	1,38
08.03.26	24,00	-	68,57	62,64	5,94	77,25	46,12	31,13	0,72	0,35	23,17	-	23,17	23,64	-	23,64	-	65,32	-	0,37	-	2,42
09.03.26	24,00	-	116,12	96,48	19,64	76,38	46,78	29,60	0,72	0,35	19,81	-	19,81	20,30	-	20,30	-	74,29	-	0,37	-	4,37
10.03.26	24,00	-	112,27	93,06	19,21	75,73	47,04	28,68	0,72	0,35	19,30	-	19,30	19,77	-	19,77	-	73,44	-	0,37	-	4,13
11.03.26	24,00	-	117,75	97,94	19,81	73,26	46,72	26,54	0,72	0,35	19,89	-	19,89	20,35	-	20,35	-	71,42	-	0,37	-	4,06
12.03.26	24,00	-	119,42	99,26	20,16	71,78	46,37	25,41	0,72	0,35	20,25	-	20,25	20,71	-	20,71	-	70,25	-	0,37	-	3,98
13.03.26	24,00	-	116,27	97,17	19,10	70,21	45,59	24,62	0,72	0,35	19,11	-	19,11	19,52	-	19,52	-	68,48	-	0,37	-	3,74
14.03.26	24,00	-	116,91	97,42	19,49	69,94	45,73	24,21	0,72	0,35	19,44	-	19,44	19,86	-	19,86	-	68,20	-	0,37	-	3,73
15.03.26	24,00	-	116,98	96,46	20,52	69,45	45,12	24,33	0,72	0,35	20,45	-	20,45	20,89	-	20,89	-	67,87	-	0,37	-	3,78
16.03.26	24,00	-	116,58	96,08	20,49	69,74	44,79	24,95	0,72	0,35	20,40	-	20,40	20,84	-	20,84	-	68,27	-	0,37	-	3,84
17.03.26	24,00	-	117,86	97,11	20,75	70,48	45,46	25,02	0,72	0,35	20,64	-	20,64	21,09	-	21,09	-	68,60	-	0,37	-	3,90
18.03.26	24,00	-	116,05	95,82	20,23	70,40	44,98	25,42	0,72	0,35	20,17	-	20,17	20,60	-	20,60	-	68,35	-	0,37	-	3,87
19.03.26	24,00	-	113,34	94,03	19,32	70,73	44,41	26,32	0,72	0,35	19,24	-	19,24	19,66	-	19,66	-	68,89	-	0,37	-	3,85
20.03.26	24,00	-	113,40	94,08	19,32	70,51	44,31	26,20	0,72	0,35	19,20	-	19,20	19,62	-	19,62	-	68,50	-	0,37	-	3,84
21.03.26	24,00	-	115,41	95,99	19,41	71,48	45,16	26,32	0,72	0,35	19,20	-	19,20	19,62	-	19,62	-	69,56	-	0,37	-	3,92
22.03.26	24,00	-	118,96	97,30	21,66	71,65	45,94	25,71	0,72	0,35	21,53	-	21,53	22,02	-	22,02	-	69,76	-	0,37	-	4,06
Среднее	24,00	-	111,61	93,50	18,10	77,08	47,45	29,63	0,72	0,35	19,83	-	19,83	20,33	-	20,33	-	73,99	-	0,37	0,00	4,17
Итого	672,00	-	3124,99	2618,07	506,92	-	-	-	-	-	555,22	-	555,22	569,13	-	569,13	-	-	-	-	-	116,66

	Дата и время	М1 (т)	М2 (т)	М3 (т)	М4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
Показания счетчиков на момент снятия данных	22.02.26							-	-	-
	22.03.26							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час м3
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 0,38 °С 0,19 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 116,47 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл: 569,13 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Идентификатор: dfaa9721-ec4b-43be-ac96-4b92d7e59719

ОТПРАВЛЕНО	**АО "ТЭК СПБ",** Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed	**25.03.26** 13:49 (MSK)	Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
УТВЕРЖДЕНО	**ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА",** ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	**25.03.26** 16:22 (MSK)	Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD