

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2026
за период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 148
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 148

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №208368		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 0.38	
Подающ.тр.(М1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Обратн.тр.(М2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр. ГВС(М3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026																						Общее теплотр-е
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.02.26	24,00	-	82,58	74,16	8,42	87,13	50,03	37,10	0,69	0,49	22,84	-	22,84	23,57	-	23,57	-	86,75	-	-	-	3,49
24.02.26	24,00	-	81,36	73,35	8,01	87,21	49,66	37,55	0,69	0,49	22,26	-	22,26	22,99	-	22,99	-	86,76	-	-	-	3,46
25.02.26	24,00	-	81,73	74,09	7,64	87,07	49,67	37,40	0,69	0,49	22,03	-	22,03	22,77	-	22,77	-	86,64	-	-	-	3,44
26.02.26	24,00	-	83,23	75,69	7,54	85,89	49,87	36,02	0,69	0,49	22,18	-	22,18	22,90	-	22,90	-	85,37	-	-	-	3,38
27.02.26	24,00	-	87,67	80,13	7,54	82,14	49,99	32,15	0,69	0,49	23,09	-	23,09	23,79	-	23,79	-	81,63	-	-	-	3,20
28.02.26	24,00	-	89,96	82,02	7,94	79,76	49,72	30,04	0,69	0,49	23,90	-	23,90	24,56	-	24,56	-	79,33	-	-	-	3,10
01.03.26	24,00	-	88,19	79,61	8,58	77,60	48,47	29,13	0,69	0,49	23,80	-	23,80	24,45	-	24,45	-	77,17	-	-	-	2,99
02.03.26	24,00	-	86,23	78,32	7,91	75,83	47,46	28,37	0,69	0,49	22,92	-	22,92	23,49	-	23,49	-	75,46	-	-	-	2,83
03.03.26	24,00	-	34,86	32,63	2,23	75,35	46,82	28,53	0,69	0,49	8,94	-	8,94	9,15	-	9,15	-	72,68	-	-	-	1,10
04.03.26	24,00	-	53,87	47,21	6,66	75,81	44,93	30,88	0,69	0,49	16,25	-	16,25	16,67	-	16,67	-	74,16	-	-	-	1,97
05.03.26	24,00	-	86,77	78,25	8,52	76,77	47,08	29,69	0,69	0,49	23,74	-	23,74	24,35	-	24,35	-	76,43	-	-	-	2,98
06.03.26	24,00	-	87,04	78,48	8,56	75,75	46,90	28,85	0,69	0,49	23,83	-	23,83	24,42	-	24,42	-	75,31	-	-	-	2,91
07.03.26	24,00	-	88,19	78,60	9,59	74,86	46,69	28,17	0,69	0,49	24,82	-	24,82	25,44	-	25,44	-	74,47	-	-	-	2,93
08.03.26	24,00	-	86,75	78,26	8,49	74,44	46,42	28,02	0,69	0,49	23,73	-	23,73	24,33	-	24,33	-	74,14	-	-	-	2,83
09.03.26	24,00	-	88,62	79,59	9,03	73,89	46,75	27,14	0,69	0,49	24,46	-	24,46	25,08	-	25,08	-	73,56	-	-	-	2,83
10.03.26	24,00	-	89,08	80,95	8,13	73,39	46,84	26,55	0,69	0,49	23,72	-	23,72	24,31	-	24,31	-	73,01	-	-	-	2,75
11.03.26	24,00	-	90,51	81,96	8,55	71,00	46,28	24,72	0,69	0,49	24,30	-	24,30	24,86	-	24,86	-	70,68	-	-	-	2,63
12.03.26	24,00	-	95,92	86,78	9,14	69,59	46,54	23,05	0,69	0,49	25,77	-	25,77	26,35	-	26,35	-	69,37	-	-	-	2,64
13.03.26	24,00	-	89,80	81,05	8,75	68,00	44,71	23,29	0,69	0,49	24,34	-	24,34	24,85	-	24,85	-	67,72	-	-	-	2,49
14.03.26	24,00	-	91,96	82,81	9,15	67,67	45,08	22,59	0,69	0,49	25,10	-	25,10	25,62	-	25,62	-	67,36	-	-	-	2,49
15.03.26	24,00	-	91,84	80,26	11,58	67,22	44,26	22,96	0,69	0,49	27,00	-	27,00	27,54	-	27,54	-	66,99	-	-	-	2,62
16.03.26	24,00	-	87,94	80,01	7,93	67,46	43,95	23,51	0,69	0,49	23,34	-	23,34	23,84	-	23,84	-	67,21	-	-	-	2,42
17.03.26	24,00	-	91,25	82,26	8,99	68,24	44,77	23,47	0,69	0,49	24,87	-	24,87	25,40	-	25,40	-	67,90	-	-	-	2,54
18.03.26	24,00	-	88,40	78,71	9,69	68,15	43,84	24,31	0,69	0,49	24,71	-	24,71	25,24	-	25,24	-	67,79	-	-	-	2,57
19.03.26	24,00	-	86,21	76,96	9,25	68,41	43,09	25,32	0,69	0,49	23,89	-	23,89	24,41	-	24,41	-	68,22	-	-	-	2,58
20.03.26	24,00	-	86,15	77,35	8,80	68,21	42,86	25,35	0,69	0,49	23,65	-	23,65	24,17	-	24,17	-	67,88	-	-	-	2,56
21.03.26	24,00	-	89,01	80,53	8,48	69,15	44,01	25,14	0,69	0,49	24,07	-	24,07	24,57	-	24,57	-	68,87	-	-	-	2,61
22.03.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Среднее	24,00	-	84,63	76,30	8,34	74,67	46,54	28,12	0,69	0,49	23,09	-	23,09	23,67	-	23,67	-	74,18	-	-	0,00	2,75
Итого	648,00	-	2285,12	2060,02	225,10	-	-	-	-	-	623,55	-	623,55	639,12	-	639,12	-	-	-	-	-	74,32

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.02.26	12914,300	11680,040	3442,160		3533,930		-	264,567
	21.03.26	15199,420	13740,060	4065,710		4173,050		-	310,720	4282,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **24** час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **24** час
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 0.38 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): -0,09 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 76,98 Гкал
 238,20 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____ / _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: dfaa9721-ec4b-43be-ac96-4b92d7e59719

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

25.03.26 13:49 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.03.26 16:22 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD