

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2026
за период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 156
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 156

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

Установленные приборы:		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:	
Вычислитель: ВКТ-7 №207261				Тхв, гр.С= 0.38	
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Гот=	Гвент.=	Гтех.пот.=	Ггвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026																						Общее теплотр-е
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
ч		т	т	т	°С	°С	°С	МПа	МПа	т	т	т	т	т	т	т	т	°С	°С	МПа	МПа	Гкал
23.02.26	24,00	-	86,06	73,09	12,97	90,20	53,50	36,70	0,69	0,49	13,10	-	13,10	13,58	-	13,58	-	89,97	-	-	-	3,86
24.02.26	24,00	-	85,23	72,32	12,91	90,25	53,41	36,84	0,69	0,49	12,80	-	12,80	13,28	-	13,28	-	89,98	-	-	-	3,83
25.02.26	24,00	-	85,45	72,60	12,85	90,15	53,31	36,84	0,69	0,49	12,73	-	12,73	13,21	-	13,21	-	89,89	-	-	-	3,84
26.02.26	24,00	-	86,75	73,64	13,11	88,70	53,33	35,37	0,69	0,49	13,05	-	13,05	13,53	-	13,53	-	88,40	-	-	-	3,78
27.02.26	24,00	-	88,35	75,21	13,14	84,75	52,87	31,88	0,69	0,49	13,33	-	13,33	13,81	-	13,81	-	84,47	-	-	-	3,51
28.02.26	24,00	-	89,64	76,19	13,45	82,54	53,02	29,52	0,69	0,49	13,63	-	13,63	14,11	-	14,11	-	82,30	-	-	-	3,36
01.03.26	24,00	-	88,80	75,21	13,59	80,19	52,03	28,16	0,69	0,49	13,58	-	13,58	14,04	-	14,04	-	79,92	-	-	-	3,21
02.03.26	24,00	-	88,24	74,29	13,95	78,54	51,09	27,45	0,69	0,49	13,57	-	13,57	13,95	-	13,95	-	78,33	-	-	-	3,14
03.03.26	24,00	-	91,28	77,21	14,07	79,45	51,83	27,62	0,69	0,49	13,97	-	13,97	14,38	-	14,38	-	79,33	-	-	-	3,25
04.03.26	24,00	-	89,01	75,35	13,66	79,45	59,44	20,01	0,69	0,49	13,47	-	13,47	13,90	-	13,90	-	79,23	-	-	-	2,60
05.03.26	24,00	-	98,75	92,37	6,38	79,56	59,20	20,36	0,69	0,49	13,04	-	13,04	13,42	-	13,42	-	79,40	-	-	-	2,40
06.03.26	24,00	-	109,38	103,00	6,38	78,46	54,51	23,95	0,69	0,49	13,13	-	13,13	13,51	-	13,51	-	78,24	-	-	-	2,97
07.03.26	24,00	-	109,07	103,26	5,81	77,51	54,28	23,23	0,69	0,49	12,87	-	12,87	13,19	-	13,19	-	77,30	-	-	-	2,85
08.03.26	24,00	-	108,61	102,98	5,63	77,14	53,98	23,16	0,69	0,49	12,72	-	12,72	13,03	-	13,03	-	76,99	-	-	-	2,82
09.03.26	24,00	-	109,80	103,40	6,40	76,46	54,07	22,39	0,69	0,49	13,22	-	13,22	13,55	-	13,55	-	76,28	-	-	-	2,81
10.03.26	24,00	-	110,61	104,74	5,87	75,86	54,24	21,62	0,69	0,49	13,11	-	13,11	13,37	-	13,37	-	75,65	-	-	-	2,71
11.03.26	24,00	-	111,44	105,06	6,38	73,30	53,26	20,04	0,69	0,49	13,50	-	13,50	13,79	-	13,79	-	73,15	-	-	-	2,58
12.03.26	24,00	-	112,78	106,27	6,51	71,86	52,81	19,05	0,69	0,49	13,61	-	13,61	13,90	-	13,90	-	71,79	-	-	-	2,50
13.03.26	24,00	-	110,21	104,14	6,07	70,25	51,66	18,59	0,69	0,49	13,23	-	13,23	13,47	-	13,47	-	70,14	-	-	-	2,37
14.03.26	24,00	-	110,87	104,41	6,46	70,05	51,77	18,28	0,69	0,49	13,62	-	13,62	13,87	-	13,87	-	69,93	-	-	-	2,36
15.03.26	24,00	-	109,99	103,20	6,79	69,52	51,11	18,41	0,69	0,49	13,72	-	13,72	13,99	-	13,99	-	69,45	-	-	-	2,38
16.03.26	24,00	-	105,99	100,15	5,84	69,84	50,79	19,05	0,69	0,49	13,19	-	13,19	13,44	-	13,44	-	69,79	-	-	-	2,32
17.03.26	24,00	-	102,91	96,86	6,05	70,57	50,84	19,73	0,69	0,49	13,54	-	13,54	13,79	-	13,79	-	70,42	-	-	-	2,34
18.03.26	24,00	-	101,40	95,53	5,87	70,53	50,43	20,10	0,69	0,49	13,20	-	13,20	13,44	-	13,44	-	70,36	-	-	-	2,34
19.03.26	24,00	-	99,43	93,69	5,74	70,89	49,85	21,04	0,69	0,49	12,92	-	12,92	13,17	-	13,17	-	70,77	-	-	-	2,38
20.03.26	24,00	-	99,85	93,69	6,16	70,57	49,49	21,08	0,69	0,49	13,23	-	13,23	13,48	-	13,48	-	70,40	-	-	-	2,41
21.03.26	24,00	-	101,63	95,88	5,75	71,61	50,54	21,07	0,69	0,49	13,25	-	13,25	13,50	-	13,50	-	71,48	-	-	-	2,44
22.03.26	24,00	-	103,39	96,88	6,51	71,75	51,32	20,43	0,69	0,49	13,81	-	13,81	14,09	-	14,09	-	71,63	-	-	-	2,45
Среднее	24,00	-	99,82	91,09	8,73	77,14	52,79	24,36	0,69	0,49	13,29	-	13,29	13,64	-	13,64	-	76,96	-	-	0,00	2,85
Итого	672,00	-	2794,92	2550,62	244,30	-	-	-	-	-	372,14	-	372,14	381,79	-	381,79	-	-	-	-	-	79,80

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.02.26	6413,620	5992,480	1167,100		1205,910		-	101,775
	22.03.26	9208,540	8543,100	1539,240		1587,700		-	130,412	2414,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____ м3
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 0.38 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 79,71 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 249,29 м3
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: dfaa9721-ec4b-43be-ac96-4b92d7e59719

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

25.03.26 13:49 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.03.26 16:22 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD