

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2026
за период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 158
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 158
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №205591		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 0.38	
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qвент.ср=	Qтех.ср=	Qгвс.ср=				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026																						Общее теплотр-е	
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.	
	ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа		МПа
23.02.26	24,00	-	114,34	108,18	6,16	89,74	61,40	28,34	0,69	0,49	54,31	-	54,31	56,25	-	56,25	-	89,80	-	-	-	-	3,63
24.02.26	24,00	-	113,03	107,78	5,25	89,83	61,33	28,50	0,69	0,49	53,48	-	53,48	55,40	-	55,40	-	89,88	-	-	-	-	3,55
25.02.26	24,00	-	113,30	108,53	4,77	89,71	61,23	28,48	0,69	0,49	53,49	-	53,49	55,40	-	55,40	-	89,77	-	-	-	-	3,53
26.02.26	24,00	-	114,66	110,17	4,49	88,31	60,67	27,64	0,69	0,49	54,04	-	54,04	55,95	-	55,95	-	88,36	-	-	-	-	3,45
27.02.26	24,00	-	116,66	112,02	4,64	84,38	59,21	25,17	0,69	0,49	54,92	-	54,92	56,70	-	56,70	-	84,43	-	-	-	-	3,22
28.02.26	24,00	-	118,59	112,96	5,63	82,16	58,36	23,80	0,69	0,49	56,04	-	56,04	57,72	-	57,72	-	82,22	-	-	-	-	3,16
01.03.26	24,00	-	117,93	110,63	7,30	79,81	56,93	22,88	0,69	0,49	56,06	-	56,06	57,70	-	57,70	-	79,86	-	-	-	-	3,12
02.03.26	24,00	-	116,27	111,29	4,98	78,15	56,02	22,13	0,69	0,49	54,83	-	54,83	56,31	-	56,31	-	78,21	-	-	-	-	2,86
03.03.26	24,00	-	120,50	115,04	5,46	79,07	56,60	22,47	0,69	0,49	56,92	-	56,92	58,50	-	58,50	-	79,16	-	-	-	-	3,02
04.03.26	24,00	-	117,74	112,77	4,97	79,05	56,56	22,49	0,69	0,49	55,55	-	55,55	57,13	-	57,13	-	79,12	-	-	-	-	2,94
05.03.26	24,00	-	116,57	111,44	5,13	79,16	56,43	22,73	0,69	0,49	55,13	-	55,13	56,68	-	56,68	-	79,23	-	-	-	-	2,94
06.03.26	24,00	-	116,10	111,45	4,65	78,00	55,72	22,28	0,69	0,49	54,80	-	54,80	56,26	-	56,26	-	78,07	-	-	-	-	2,85
07.03.26	24,00	-	116,65	110,78	5,87	77,03	55,24	21,79	0,69	0,49	55,30	-	55,30	56,74	-	56,74	-	77,10	-	-	-	-	2,87
08.03.26	24,00	-	116,03	110,61	5,42	76,67	54,84	21,83	0,69	0,49	54,89	-	54,89	56,34	-	56,34	-	76,75	-	-	-	-	2,83
09.03.26	24,00	-	117,62	110,40	7,22	76,01	54,61	21,40	0,69	0,49	55,98	-	55,98	57,45	-	57,45	-	76,09	-	-	-	-	2,92
10.03.26	24,00	-	118,02	112,61	5,41	75,42	54,63	20,79	0,69	0,49	55,79	-	55,79	57,23	-	57,23	-	75,49	-	-	-	-	2,75
11.03.26	24,00	-	118,65	113,12	5,53	72,88	53,43	19,45	0,69	0,49	56,14	-	56,14	57,50	-	57,50	-	72,97	-	-	-	-	2,60
12.03.26	24,00	-	120,04	114,73	5,31	71,48	52,75	18,73	0,69	0,49	56,68	-	56,68	58,02	-	58,02	-	71,57	-	-	-	-	2,53
13.03.26	24,00	-	117,61	111,92	5,69	69,88	51,62	18,26	0,69	0,49	55,61	-	55,61	56,86	-	56,86	-	69,97	-	-	-	-	2,44
14.03.26	24,00	-	118,17	112,07	6,10	69,69	51,70	17,99	0,69	0,49	55,96	-	55,96	57,21	-	57,21	-	69,78	-	-	-	-	2,44
15.03.26	24,00	-	117,60	109,98	7,62	69,17	50,99	18,18	0,69	0,49	55,95	-	55,95	57,17	-	57,17	-	69,27	-	-	-	-	2,53
16.03.26	24,00	-	116,73	109,96	6,77	69,51	51,06	18,45	0,69	0,49	55,38	-	55,38	56,63	-	56,63	-	69,61	-	-	-	-	2,50
17.03.26	24,00	-	117,71	111,75	5,96	70,22	51,71	18,51	0,69	0,49	55,72	-	55,72	56,93	-	56,93	-	70,30	-	-	-	-	2,49
18.03.26	24,00	-	116,09	109,96	6,13	70,16	51,31	18,85	0,69	0,49	55,05	-	55,05	56,25	-	56,25	-	70,23	-	-	-	-	2,51
19.03.26	24,00	-	113,73	107,94	5,79	70,52	51,02	19,50	0,69	0,49	53,83	-	53,83	55,06	-	55,06	-	70,62	-	-	-	-	2,52
20.03.26	24,00	-	114,29	107,79	6,50	70,20	50,90	19,30	0,69	0,49	54,31	-	54,31	55,53	-	55,53	-	70,28	-	-	-	-	2,54
21.03.26	24,00	-	116,75	109,83	6,92	71,24	51,81	19,43	0,69	0,49	55,45	-	55,45	56,77	-	56,77	-	71,33	-	-	-	-	2,63
22.03.26	24,00	-	118,51	111,17	7,34	71,38	52,42	18,96	0,69	0,49	56,37	-	56,37	57,70	-	57,70	-	71,46	-	-	-	-	2,63
Среднее	24,00	-	116,78	110,96	5,82	76,74	55,02	21,73	0,69	0,49	55,29	-	55,29	56,76	-	56,76	-	76,82	-	-	-	0,00	2,86
Итого	672,00	-	3269,89	3106,88	163,01	-	-	-	-	-	1547,98	-	1547,98	1589,39	-	1589,39	-	-	-	-	-	-	79,99

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.02.26	15176,170	14448,220	6976,200		7183,510		-	566,165
	22.03.26	18446,060	17555,100	8524,180		8772,900		-	685,057	3973,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____ м3
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,38 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): -0,06 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 79,92 Гкал / 166,34 м3
 Представитель теплоснабжающей организации: _____ / _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: dfaa9721-ec4b-43be-ac96-4b92d7e59719

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб" , Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed	25.03.26 13:49 (MSK)	Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА" , ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	25.03.26 16:22 (MSK)	Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD