

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2026
за период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 160
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 160

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Установленные приборы:		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 0.38	
Вычислитель: ВКТ-7 №207793		Режим (схема):		№		№	
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)			
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Гот=	Гвент.=	Гтех.пот.=	Ггвс=		

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026																							Общее теплотр-е
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)								Qобщ.			
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4		P3	P4	
23.02.26	24,00	-	171,32	154,35	16,97	90,41	63,51	26,90	0,69	0,49	71,11	-	71,11	72,71	-	72,71	-	69,85	-	-	-	5,70	
24.02.26	24,00	-	170,85	156,30	14,55	90,50	62,98	27,52	0,69	0,49	69,01	-	69,01	70,56	-	70,56	-	69,81	-	-	-	5,63	
25.02.26	24,00	-	171,71	157,46	14,25	90,39	62,94	27,45	0,69	0,49	68,73	-	68,73	70,28	-	70,28	-	70,06	-	-	-	5,62	
26.02.26	24,00	-	175,45	159,82	15,63	88,91	62,53	26,38	0,69	0,49	69,88	-	69,88	71,45	-	71,45	-	70,04	-	-	-	5,62	
27.02.26	24,00	-	182,53	167,10	15,43	84,85	62,03	22,82	0,69	0,49	69,84	-	69,84	71,43	-	71,43	-	70,02	-	-	-	5,13	
28.02.26	24,00	-	185,89	170,60	15,29	82,68	61,93	20,75	0,69	0,49	69,82	-	69,82	71,43	-	71,43	-	70,05	-	-	-	4,81	
01.03.26	24,00	-	192,11	174,01	18,10	80,28	60,77	19,51	0,69	0,49	72,67	-	72,67	74,32	-	74,32	-	70,11	-	-	-	4,86	
02.03.26	24,00	-	194,79	179,31	15,48	78,66	59,88	18,78	0,69	0,49	70,01	-	70,01	71,59	-	71,59	-	70,09	-	-	-	4,60	
03.03.26	24,00	-	197,07	179,96	17,11	79,59	59,78	19,81	0,69	0,49	70,89	-	70,89	72,49	-	72,49	-	70,08	-	-	-	4,94	
04.03.26	24,00	-	193,91	177,49	16,42	79,56	59,98	19,58	0,69	0,49	71,23	-	71,23	72,81	-	72,81	-	69,99	-	-	-	4,79	
05.03.26	24,00	-	192,54	176,71	15,83	79,71	60,08	19,63	0,69	0,49	70,66	-	70,66	72,25	-	72,25	-	70,23	-	-	-	4,74	
06.03.26	24,00	-	196,76	180,72	16,04	78,51	59,05	19,46	0,69	0,49	70,86	-	70,86	72,45	-	72,45	-	70,22	-	-	-	4,79	
07.03.26	24,00	-	199,00	182,37	16,63	77,56	59,14	18,42	0,69	0,49	71,55	-	71,55	73,15	-	73,15	-	70,17	-	-	-	4,66	
08.03.26	24,00	-	199,40	184,19	15,21	77,20	58,65	18,55	0,69	0,49	70,20	-	70,20	71,79	-	71,79	-	70,20	-	-	-	4,60	
09.03.26	24,00	-	204,02	185,77	18,25	76,52	58,69	17,83	0,69	0,49	72,84	-	72,84	74,49	-	74,49	-	70,33	-	-	-	4,72	
10.03.26	24,00	-	204,95	188,76	16,19	75,89	58,77	17,12	0,69	0,49	71,03	-	71,03	72,61	-	72,61	-	70,17	-	-	-	4,47	
11.03.26	24,00	-	208,69	193,08	15,61	73,33	57,93	15,40	0,69	0,49	70,82	-	70,82	72,37	-	72,37	-	68,99	-	-	-	4,13	
12.03.26	24,00	-	210,54	194,42	16,12	71,92	57,24	14,68	0,69	0,49	71,45	-	71,45	72,95	-	72,95	-	67,76	-	-	-	4,02	
13.03.26	24,00	-	207,19	191,67	15,52	70,31	56,10	14,21	0,69	0,49	71,12	-	71,12	72,52	-	72,52	-	66,29	-	-	-	3,82	
14.03.26	24,00	-	208,27	191,32	16,95	70,11	56,33	13,78	0,69	0,49	72,47	-	72,47	73,92	-	73,92	-	66,02	-	-	-	3,83	
15.03.26	24,00	-	209,86	188,64	21,22	69,60	55,62	13,98	0,69	0,49	76,40	-	76,40	77,94	-	77,94	-	65,51	-	-	-	4,12	
16.03.26	24,00	-	207,27	190,77	16,50	69,96	55,49	14,47	0,69	0,49	72,04	-	72,04	73,49	-	73,49	-	65,81	-	-	-	3,92	
17.03.26	24,00	-	210,12	191,16	18,96	70,65	56,27	14,38	0,69	0,49	74,05	-	74,05	75,56	-	75,56	-	66,64	-	-	-	4,10	
18.03.26	24,00	-	207,37	190,94	16,43	70,62	55,93	14,69	0,69	0,49	71,57	-	71,57	73,03	-	73,03	-	66,40	-	-	-	3,97	
19.03.26	24,00	-	206,23	189,74	16,49	71,00	55,24	15,76	0,69	0,49	71,77	-	71,77	73,24	-	73,24	-	66,88	-	-	-	4,17	
20.03.26	24,00	-	206,09	190,18	15,91	70,67	55,01	15,66	0,69	0,49	71,37	-	71,37	72,84	-	72,84	-	66,52	-	-	-	4,11	
21.03.26	24,00	-	208,71	191,06	17,65	71,71	56,39	15,32	0,69	0,49	72,90	-	72,90	74,45	-	74,45	-	67,50	-	-	-	4,20	
22.03.26	24,00	-	212,60	193,78	18,82	71,82	57,29	14,53	0,69	0,49	73,74	-	73,74	75,33	-	75,33	-	67,71	-	-	-	4,17	
Среднее	24,00	-	197,69	181,13	16,56	77,25	58,77	18,48	0,69	0,49	71,43	-	71,43	72,98	-	72,98	-	68,69	-	-	0,00	4,58	
Итого	672,00	-	5535,24	5071,68	463,56	-	-	-	-	-	2000,03	-	2000,03	2043,45	-	2043,45	-	-	-	-	-	128,22	

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.02.26	9695,760	8986,760	4687,150	-	5301,530	-	-	327,496
	22.03.26	15231,000	14058,440	6687,180	-	7344,980	-	-	464,877	2248,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____ м3
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,38 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 128,04 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 473,02 м3
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: dfaa9721-ec4b-43be-ac96-4b92d7e59719

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

25.03.26 13:49 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.03.26 16:23 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD