

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2026
за период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 162
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 162

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №206880		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 0.38	
Подающ.тр.(М1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Обратн.тр.(М2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр. ГВС(М3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Гот=	Гвент.=	Гтех.пот.=	Ггвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026																						Общее теплотр-е
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.02.26	24,00	-	199,71	187,83	11,88	90,48	68,08	22,40	0,69	0,49	114,51	-	114,51	118,57	-	118,57	-	89,92	-	-	-	5,30
24.02.26	24,00	-	201,44	190,06	11,38	90,57	68,45	22,12	0,69	0,49	116,97	-	116,97	121,13	-	121,13	-	90,01	-	-	-	5,25
25.02.26	24,00	-	202,27	190,94	11,33	90,43	68,26	22,17	0,69	0,49	117,14	-	117,14	121,32	-	121,32	-	89,83	-	-	-	5,28
26.02.26	24,00	-	206,37	193,79	12,58	89,00	67,62	21,38	0,69	0,49	120,34	-	120,34	124,50	-	124,50	-	88,46	-	-	-	5,28
27.02.26	24,00	-	208,35	195,69	12,66	85,08	65,57	19,51	0,69	0,49	120,71	-	120,71	124,53	-	124,53	-	84,63	-	-	-	4,91
28.02.26	24,00	-	208,21	194,94	13,27	82,79	64,07	18,72	0,69	0,49	119,58	-	119,58	123,19	-	123,19	-	82,31	-	-	-	4,76
01.03.26	24,00	-	209,23	194,21	15,02	80,40	62,68	17,72	0,69	0,49	121,74	-	121,74	125,22	-	125,22	-	79,88	-	-	-	4,66
02.03.26	24,00	-	208,23	196,95	11,28	78,81	61,85	16,96	0,69	0,49	121,57	-	121,57	124,92	-	124,92	-	78,35	-	-	-	4,24
03.03.26	24,00	-	214,86	203,28	11,58	79,66	62,42	17,24	0,69	0,49	125,03	-	125,03	128,55	-	128,55	-	79,14	-	-	-	4,44
04.03.26	24,00	-	210,91	199,01	11,90	79,74	62,45	17,29	0,69	0,49	123,11	-	123,11	126,60	-	126,60	-	79,31	-	-	-	4,40
05.03.26	24,00	-	207,50	196,83	10,67	79,82	62,37	17,45	0,69	0,49	121,10	-	121,10	124,52	-	124,52	-	79,35	-	-	-	4,30
06.03.26	24,00	-	205,39	194,47	10,92	78,60	61,25	17,35	0,69	0,49	119,22	-	119,22	122,53	-	122,53	-	78,11	-	-	-	4,24
07.03.26	24,00	-	203,17	191,18	11,99	77,64	60,38	17,26	0,69	0,49	116,85	-	116,85	119,98	-	119,98	-	77,18	-	-	-	4,24
08.03.26	24,00	-	202,09	190,77	11,32	77,27	59,92	17,35	0,69	0,49	116,10	-	116,10	119,19	-	119,19	-	76,78	-	-	-	4,20
09.03.26	24,00	-	207,08	193,09	13,99	76,57	59,86	16,71	0,69	0,49	120,29	-	120,29	123,42	-	123,42	-	76,10	-	-	-	4,31
10.03.26	24,00	-	210,70	199,29	11,41	75,97	60,01	15,96	0,69	0,49	123,17	-	123,17	126,33	-	126,33	-	75,51	-	-	-	4,06
11.03.26	24,00	-	211,75	200,04	11,71	73,33	58,41	14,92	0,69	0,49	123,98	-	123,98	126,97	-	126,97	-	72,83	-	-	-	3,85
12.03.26	24,00	-	214,26	202,75	11,51	71,94	57,66	14,28	0,69	0,49	125,54	-	125,54	128,45	-	128,45	-	71,48	-	-	-	3,73
13.03.26	24,00	-	208,58	196,31	12,27	70,33	56,15	14,18	0,69	0,49	121,94	-	121,94	124,67	-	124,67	-	69,86	-	-	-	3,65
14.03.26	24,00	-	206,05	194,45	11,60	70,17	55,97	14,20	0,69	0,49	119,00	-	119,00	121,66	-	121,66	-	69,72	-	-	-	3,58
15.03.26	24,00	-	206,86	193,24	13,62	69,68	55,58	14,10	0,69	0,49	121,00	-	121,00	123,66	-	123,66	-	69,26	-	-	-	3,68
16.03.26	24,00	-	207,19	196,06	11,13	70,01	55,90	14,11	0,69	0,49	121,88	-	121,88	124,60	-	124,60	-	69,57	-	-	-	3,55
17.03.26	24,00	-	208,19	198,25	9,94	70,72	56,34	14,38	0,69	0,49	121,74	-	121,74	124,50	-	124,50	-	70,28	-	-	-	3,56
18.03.26	24,00	-	207,38	194,77	12,61	70,71	56,24	14,47	0,69	0,49	122,44	-	122,44	125,22	-	125,22	-	70,28	-	-	-	3,72
19.03.26	24,00	-	202,20	190,77	11,43	71,04	55,93	15,11	0,69	0,49	118,93	-	118,93	121,66	-	121,66	-	70,61	-	-	-	3,70
20.03.26	24,00	-	202,53	190,47	12,06	70,78	55,78	15,00	0,69	0,49	119,25	-	119,25	121,93	-	121,93	-	70,39	-	-	-	3,72
21.03.26	24,00	-	203,11	190,49	12,62	71,75	56,37	15,38	0,69	0,49	117,63	-	117,63	120,37	-	120,37	-	71,29	-	-	-	3,84
22.03.26	24,00	-	209,40	194,13	15,27	71,87	56,96	14,91	0,69	0,49	122,54	-	122,54	125,40	-	125,40	-	71,44	-	-	-	4,00
Среднее	24,00	-	206,89	194,79	12,11	77,33	60,45	16,88	0,69	0,49	120,48	-	120,48	123,70	-	123,70	-	76,85	-	-	0,00	4,23
Итого	672,00	-	5793,01	5454,06	338,95	-	-	-	-	-	3373,30	-	3373,30	3463,59	-	3463,59	-	-	-	-	-	118,45

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.02.26	11399,810	10627,620	6727,750		6956,880		-	590,454
	22.03.26	17192,820	16081,680	10101,050		10420,470		-	849,590	2270,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____ /
 Период превышения t2: _____ / _____ /
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,38 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 118,31 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 345,87 м3
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /
 Представитель теплоснабжающей организации _____ / _____ /

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: dfaa9721-ec4b-43be-ac96-4b92d7e59719

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

25.03.26 13:49 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.03.26 16:23 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD