

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2026
за период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Седова, 26
Обслуживающая организация:
Источник:

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Седова, 26
Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Телефон:
Телефон:

Узел учета: Отопление
Код УУТЭ:

Установленные приборы: Вычислитель: ТСРВ-026М №1314317		Режим (схема):		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до: 03.07.2022 0:00:00		Тхв, гр.С=	
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	№	№
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	№	№
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	№	№
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	№	№
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	№	№
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=		Qгвс=			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=	Gтех.пот.=		Gгвс=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=		Gгвс=			

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026																						Общее теплотр-е
Дата	Учет СЦО (ТВ-1)									Контроль СЦО (ТВ-2)											Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	
23.02.26	24,00	-	106,21	106,21	0,00	88,72	59,54	29,18	0,54	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,11
24.02.26	24,00	-	106,24	106,24	0,00	89,28	60,06	29,22	0,56	0,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,11
25.02.26	24,00	-	107,98	107,98	0,00	89,44	60,36	29,08	0,55	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,15
26.02.26	24,00	-	110,54	110,54	0,00	88,27	60,28	27,99	0,57	0,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,10
27.02.26	24,00	-	111,88	111,88	0,00	83,03	57,99	25,04	0,56	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,81
28.02.26	24,00	-	113,16	113,16	0,00	81,01	57,45	23,56	0,57	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,67
01.03.26	24,00	-	112,28	112,28	0,00	77,45	55,65	21,80	0,55	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,45
02.03.26	24,00	-	109,65	109,65	0,00	74,19	53,38	20,81	0,57	0,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,29
03.03.26	24,00	-	109,13	109,13	0,00	74,07	53,11	20,96	0,55	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,29
04.03.26	24,00	-	110,10	110,10	0,00	74,44	53,39	21,05	0,56	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,32
05.03.26	24,00	-	109,35	109,35	0,00	74,49	53,25	21,24	0,55	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,33
06.03.26	24,00	-	109,61	109,61	0,00	73,33	52,56	20,77	0,56	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,28
07.03.26	24,00	-	110,75	110,75	0,00	72,61	52,55	20,06	0,56	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,23
08.03.26	24,00	-	109,08	109,08	0,00	70,81	51,32	19,49	0,56	0,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,13
09.03.26	24,00	-	110,84	110,84	0,00	71,11	51,68	19,43	0,56	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,16
10.03.26	24,00	-	111,49	111,49	0,00	70,04	51,37	18,67	0,57	0,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,08
11.03.26	24,00	-	112,83	112,83	0,00	67,87	50,93	16,94	0,57	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,91
12.03.26	24,00	-	114,83	114,83	0,00	67,31	51,05	16,26	0,57	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,87
13.03.26	24,00	-	114,40	114,40	0,00	67,02	50,91	16,11	0,57	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,85
14.03.26	24,00	-	114,85	114,85	0,00	67,12	51,22	15,90	0,57	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,83
15.03.26	24,00	-	114,05	114,05	0,00	66,85	51,11	15,74	0,56	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,80
16.03.26	24,00	-	113,60	113,60	0,00	66,71	50,93	15,78	0,57	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,80
17.03.26	24,00	-	113,16	113,16	0,00	66,46	50,88	15,58	0,56	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,77
18.03.26	24,00	-	109,90	109,90	0,00	66,15	49,94	16,21	0,56	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,78
19.03.26	24,00	-	109,39	109,39	0,00	66,79	50,04	16,75	0,55	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,83
20.03.26	24,00	-	108,84	108,84	0,00	66,68	49,68	17,00	0,56	0,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,85
21.03.26	24,00	-	110,88	110,88	0,00	67,23	50,38	16,85	0,56	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,87
22.03.26	24,00	-	112,26	112,26	0,00	67,34	50,80	16,54	0,57	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,86
Среднее	24,00	-	110,97	110,97	0,00	73,42	53,28	20,14	0,56	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,23
Итого	672,00	-	3107,30	3107,30	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,53

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.02.26							3647,224	-
	22.03.26							3709,758	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды:
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час
час
Гкал
м3
_____/_____
°C
Гкал
Гкал
_____/_____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: dfaa9721-ec4b-43be-ac96-4b92d7e59719

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна **25.03.26 13:49 (MSK)** Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **25.03.26 16:22 (MSK)** Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР