

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Цимбалына, д. 23, лит. А**
 Адрес: **Цимбалына ул, д. 23, лит. А ГВС**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **Пролетарский завод (ЦТП: Бабушкина ул., 51/2)**

Договор: **36978.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **ГВС**
 Код УУТЭ: **125316**

график: **130/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	16.07.2028	Режим (схема):	ОП: СИ-3 Т3-0 ФТ-1; МП: СИ-3 Т3-0 ФТ-1;
Вычислитель: ВКТ-7.04 № 220998	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)					
Обратный трубопровод (М2)					
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,2	30	КТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)		
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гвс.= 0,038	Qгвс.= 0,4132
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср= 0,038	Qгвс.ср= 0,1199
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 0	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гвс.= 15,2	Gгвс.= 47,96 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Дата	Ти час	НС	Учет ГВС (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)							Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)						
			т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.02.2026	24,00	*									41,02	6,82	34,20	41,85	6,82	35,03		66,61	28,69	5,80	4,90	2,54
24.02.2026	24,00	*									41,25	7,11	34,14	42,08	7,11	34,97		66,41	29,87	5,80	4,90	2,52
25.02.2026	24,00	*									39,31	7,64	31,67	40,12	7,64	32,48		66,73	30,17	5,80	4,90	2,39
26.02.2026	24,00	*									37,04	6,85	30,19	37,79	6,85	30,94		66,61	29,58	5,80	4,90	2,26
27.02.2026	24,00	*									35,57	5,86	29,71	36,30	5,86	30,44		65,68	28,49	5,80	4,90	2,17
28.02.2026	24,00	*									38,54	5,72	32,82	39,32	5,72	33,60		66,61	29,04	5,80	4,90	2,40
01.03.2026	24,00	*									41,07	5,07	36,00	41,89	5,07	36,82		66,45	28,97	5,80	4,90	2,58
02.03.2026	24,00	*									34,67	8,89	25,78	35,32	8,89	26,43		64,28	31,48	5,80	4,90	1,95
03.03.2026	24,00	*									36,47	7,44	29,03	37,19	7,44	29,75		65,29	31,21	5,80	4,90	2,15
04.03.2026	24,00	*									40,17	6,11	34,06	40,97	6,11	34,86		66,13	30,58	5,80	4,90	2,47
05.03.2026	24,00	*									35,42	6,66	28,76	36,11	6,66	29,45		64,99	30,22	5,80	4,90	2,10
06.03.2026	24,00	*									36,64	6,67	29,97	37,36	6,67	30,69		65,28	30,23	5,80	4,90	2,19
07.03.2026	24,00	*									37,34	6,47	30,87	38,10	6,47	31,63		66,12	29,78	5,80	4,90	2,27
08.03.2026	24,00	*									37,69	6,53	31,16	38,45	6,53	31,92		65,52	29,55	5,80	4,90	2,28
09.03.2026	24,00	*									38,90	6,27	32,63	39,67	6,27	33,40		66,38	29,37	5,80	4,90	2,40
10.03.2026	24,00	*									35,11	6,99	28,12	35,77	6,99	28,78		65,02	31,40	5,80	4,90	2,06
11.03.2026	24,00	*									33,88	8,58	25,30	34,54	8,58	25,96		65,23	31,72	5,80	4,90	1,94
12.03.2026	24,00	*									36,43	7,46	28,97	37,17	7,46	29,71		65,03	32,02	5,80	4,90	2,13
13.03.2026	24,00	*									33,49	7,45	26,04	34,12	7,45	26,67		64,30	31,30	5,80	4,90	1,92
14.03.2026	24,00	*									36,29	6,75	29,54	36,97	6,75	30,22		65,00	31,52	5,80	4,90	2,15
15.03.2026	24,00	*									39,02	6,25	32,77	39,81	6,25	33,56		65,40	30,12	5,80	4,90	2,36
16.03.2026	24,00	*									35,27	7,35	27,92	35,94	7,35	28,59		63,75	31,31	5,80	4,90	2,02
17.03.2026	24,00	*									37,42	8,47	28,95	38,14	8,47	29,67		63,64	33,33	5,80	4,90	2,10
18.03.2026	24,00	*									39,08	5,85	33,23	39,86	5,85	34,01		64,95	31,27	5,80	4,90	2,36
19.03.2026	24,00	*									38,72	5,70	33,02	39,46	5,70	33,76		64,37	30,35	5,80	4,90	2,32
20.03.2026	24,00	*									36,77	8,48	28,29	37,43	8,49	28,94		62,84	32,12	5,80	4,90	2,04
21.03.2026	24,00	*									37,18	5,56	31,62	37,91	5,56	32,35		64,85	29,12	5,80	4,90	2,25
22.03.2026	24,00	*									38,68	6,22	32,46	39,46	6,22	33,24		66,02	29,21	5,80	4,90	2,37
Среднее	24,00										37,44	6,83	30,62	38,18	6,83	31,35		65,34	30,43	5,80	4,90	2,24
Итого	672,00										1048,44	191,22	857,22	1069,10	191,23	877,87						62,69

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
24.02.2026			19228,30	3298,79	24027,80	3438,59		1139,47	9244,00
23.03.2026			20235,70	3483,19	25055,00	3623,00		1199,64	9892,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **0,11** °С

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **62,6** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: **877,87** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: dfaa9721-ec4b-43be-ac96-4b92d7e59719
 Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

25.03.26 13:49 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B57B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.03.26 16:22 (MSK) Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD