

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Цимбалина, д. 23, лит. А**
 Адрес: **Цимбалина ул, д. 23, лит. А ИТП2**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **Пролетарский завод (ЦТП: Бабушкина ул., 51/2)**

Договор: **36978.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **125317**
 график: **130/70**

| | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|
| Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: | 15.06.2027 | Режим (схема): | ОП: СИ-3 Т3-0 ФТ-1; |
| Вычислитель: ВКТ-7.04 № 208363 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Подающий трубопровод (M1) | ПРЭМ | 0,2 | 30 | КТСП-Н | |
| Обратный трубопровод (M2) | ПРЭМ | 0,2 | 30 | КТСП-Н | |
| Подающий ГВС (M3) | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (M4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |
| Расчетный алгоритм: | зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ | лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hxв)$ | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот. = 0,2501 | Qвент. = 0 | Qтех. = 0 | Qтех.гвс. = 0 | Qгвс. = 0 |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср = 0 | Qгвс.ср = 0 |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот. = 100,04 | Gвент. = 0 | Gтех. = 0 | Gтех.гвс. = 0 | Gгвс. = 0 Gгвс.м = |

Фактическое потребление за отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026

| Дата | Ти час | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Qобщ | |
|----------------|---------------|----|-----------------------|----------------|-------------|-------|-------|---------|------|-----------------|----|----|----|----|----|------------|---------|----|----|---------|------|--------------|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | | P4 |
| | | | | | | °C | | кгс/см2 | | | | м3 | | м3 | | м3 | | °C | | кгс/см2 | | Гкал |
| 23.02.2026 | 24,00 | | 157,52 | 157,52 | 0,00 | 83,21 | 59,22 | 23,99 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,78 |
| 24.02.2026 | 24,00 | | 157,73 | 157,73 | 0,00 | 85,75 | 60,70 | 25,05 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,96 |
| 25.02.2026 | 24,00 | | 156,66 | 156,66 | 0,00 | 81,76 | 58,41 | 23,35 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,66 |
| 26.02.2026 | 24,00 | | 157,55 | 157,55 | 0,00 | 78,56 | 56,55 | 22,01 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,48 |
| 27.02.2026 | 24,00 | | 161,36 | 161,36 | 0,00 | 74,09 | 54,76 | 19,33 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 3,12 |
| 28.02.2026 | 24,00 | | 158,43 | 158,43 | 0,00 | 71,17 | 53,17 | 18,00 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 2,86 |
| 01.03.2026 | 24,00 | | 158,20 | 158,20 | 0,00 | 70,72 | 52,83 | 17,89 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 2,83 |
| 02.03.2026 | 24,00 | | 160,32 | 160,32 | 0,00 | 69,51 | 52,53 | 16,98 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 2,73 |
| 03.03.2026 | 24,00 | | 162,19 | 162,19 | 0,00 | 68,21 | 51,61 | 16,60 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 2,70 |
| 04.03.2026 | 24,00 | | 162,01 | 162,01 | 0,00 | 68,31 | 51,72 | 16,59 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 2,69 |
| 05.03.2026 | 24,00 | | 162,27 | 162,27 | 0,00 | 67,07 | 50,87 | 16,20 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 2,63 |
| 06.03.2026 | 24,00 | | 160,90 | 160,90 | 0,00 | 67,31 | 50,84 | 16,47 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 2,65 |
| 07.03.2026 | 24,00 | | 160,78 | 160,78 | 0,00 | 67,20 | 50,91 | 16,29 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 2,62 |
| 08.03.2026 | 24,00 | | 161,00 | 161,00 | 0,00 | 66,13 | 50,21 | 15,92 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 2,56 |
| 09.03.2026 | 24,00 | | 160,88 | 160,88 | 0,00 | 65,69 | 49,96 | 15,73 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 2,53 |
| 10.03.2026 | 24,00 | | 160,57 | 160,57 | 0,00 | 65,55 | 50,20 | 15,35 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 2,47 |
| 11.03.2026 | 24,00 | | 160,42 | 160,42 | 0,00 | 62,48 | 48,74 | 13,74 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 2,21 |
| 12.03.2026 | 24,00 | | 160,18 | 160,18 | 0,00 | 58,17 | 46,31 | 11,86 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 1,90 |
| 13.03.2026 | 24,00 | | 158,95 | 158,95 | 0,00 | 54,43 | 43,75 | 10,68 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 1,70 |
| 14.03.2026 | 24,00 | | 158,78 | 158,78 | 0,00 | 54,57 | 43,90 | 10,67 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 1,70 |
| 15.03.2026 | 24,00 | | 158,95 | 158,95 | 0,00 | 54,82 | 43,95 | 10,87 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 1,73 |
| 16.03.2026 | 24,00 | | 158,87 | 158,87 | 0,00 | 54,47 | 43,53 | 10,94 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 1,74 |
| 17.03.2026 | 24,00 | | 158,95 | 158,95 | 0,00 | 54,02 | 43,33 | 10,69 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 1,70 |
| 18.03.2026 | 24,00 | | 159,17 | 159,17 | 0,00 | 54,69 | 43,51 | 11,18 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 1,78 |
| 19.03.2026 | 24,00 | | 160,89 | 160,89 | 0,00 | 56,23 | 44,03 | 12,20 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 1,97 |
| 20.03.2026 | 24,00 | | 161,62 | 161,62 | 0,00 | 58,56 | 45,61 | 12,95 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 2,10 |
| 21.03.2026 | 24,00 | | 158,31 | 158,31 | 0,00 | 57,91 | 45,29 | 12,62 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 2,00 |
| 22.03.2026 | 24,00 | | 158,83 | 158,83 | 0,00 | 59,63 | 46,66 | 12,97 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 2,06 |
| Среднее | 24,00 | | 159,72 | 159,72 | 0,00 | 65,36 | 49,75 | 15,61 | 6,80 | 4,90 | | | | | | | | | | | | 2,50 |
| Итого | 672,00 | | 4472,29 | 4472,29 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 69,86 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|-------------|---------|----------|-------|-------|-----------|-----------|-------|------------|----------|
| 22.02.2026 | 94765,7 | 94685,30 | | | | | | 1611,81 | 20616,00 |
| 23.03.2026 | 99397,7 | 99317,30 | | | | | | 1685,56 | 21312,00 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал

Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: **0** час куб.м

Период расчета по договору: час

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: **0,11** °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **69,86** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Документ подписан ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: dfaa9721-ec4b-43be-ac96-4b92d7e59719
 Представитель теплоснабжающей организации

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

25.03.26 13:49 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B57B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.03.26 16:22 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD