

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2026
за период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Цимбалина, 44
Обслуживающая организация:
Источник: котельная 2 Невская

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Цимбалина, 44
Схема подключения: СО 2- трубная. Закрытая

Телефон:
Телефон:
Узел учета: Отопление
Код УУТЭ:

Установленные приборы: Вычислитель: ВКТ-7 №207191		Режим (схема):		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 0.12	
Подающ.тр.(M1): № 517136	Расходомер: ПРЭМ 32 D	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 21935Г	Преобр.давления:	№	№	№
Обратн.тр.(M2): № 521579	Расходомер: ПРЭМ 32 D	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 21935Х	Преобр.давления:	№	№	№
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	№	№
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	№	№
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№	№	№
Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$							
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=		Qгвс=			
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=		Gгвс=			

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026																						Общее теплотеплоте
Дата	Учет СЦО (ТВ-1)					Контроль СЦО (ТВ-2)																Qобщ.
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
ч		т	т	т	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	МПа	МПа	
23.02.26	24,00	-	120,73	120,73	0,00	92,52	56,68	35,84	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,34
24.02.26	24,00	-	121,40	121,40	0,00	92,92	56,85	36,07	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,39
25.02.26	24,00	-	121,93	121,93	0,00	92,91	56,77	36,14	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,42
26.02.26	24,00	-	122,21	122,21	0,00	90,67	55,85	34,82	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,27
27.02.26	24,00	-	122,30	122,30	0,00	84,61	53,28	31,33	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,84
28.02.26	24,00	-	123,07	123,07	0,00	81,73	52,71	29,02	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,58
01.03.26	24,00	-	121,86	121,86	0,00	78,08	50,86	27,22	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,32
02.03.26	24,00	-	120,28	120,28	0,00	76,45	49,73	26,72	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,22
03.03.26	24,00	-	120,91	120,91	0,00	76,05	49,02	27,03	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,27
04.03.26	24,00	-	121,61	121,61	0,00	76,05	49,29	26,76	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,26
05.03.26	24,00	-	121,30	121,30	0,00	76,44	49,37	27,07	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,29
06.03.26	24,00	-	121,39	121,39	0,00	75,24	48,67	26,57	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,23
07.03.26	24,00	-	120,96	120,96	0,00	73,43	47,92	25,51	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,09
08.03.26	24,00	-	122,03	122,03	0,00	73,01	47,69	25,32	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,09
09.03.26	24,00	-	120,76	120,76	0,00	73,24	47,81	25,43	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,07
10.03.26	24,00	-	122,57	122,57	0,00	71,09	47,22	23,87	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,93
11.03.26	24,00	-	121,37	121,37	0,00	69,81	47,07	22,74	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,76
12.03.26	24,00	-	122,33	122,33	0,00	69,10	47,11	21,99	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,69
13.03.26	24,00	-	122,14	122,14	0,00	68,87	47,09	21,78	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,67
14.03.26	24,00	-	119,23	119,23	0,00	68,46	46,91	21,55	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,57
15.03.26	24,00	-	120,90	120,90	0,00	68,33	46,81	21,52	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,61
16.03.26	24,00	-	121,94	121,94	0,00	68,21	46,49	21,72	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,65
17.03.26	24,00	-	121,81	121,81	0,00	68,61	46,60	22,01	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,68
18.03.26	24,00	-	121,51	121,51	0,00	67,45	45,65	21,80	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,65
19.03.26	24,00	-	122,04	122,04	0,00	68,06	45,51	22,55	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,76
20.03.26	24,00	-	121,84	121,84	0,00	68,19	45,34	22,85	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,78
21.03.26	24,00	-	122,65	122,65	0,00	68,74	45,86	22,88	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,81
22.03.26	24,00	-	121,61	121,61	0,00	68,92	46,33	22,59	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,75
Среднее	24,00	-	121,60	121,60	0,00	75,26	49,16	26,10	0,69	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,18
Итого	672,00	-	3404,68	3404,68	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,96

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.02.26	8920,300	8920,300					311,726	-
	22.03.26	12324,980	12324,980					400,687	-	2438,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 0.12 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 88,96 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____ / _____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: fe378d29-583d-4cba-a646-1671a224dc34

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна **25.03.26 13:49 (MSK)** Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
 УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **25.03.26 16:22 (MSK)** Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР