

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2026
за период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 15
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 15

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №202229		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 0.38	
Подающ.тр.(М1): № 525188	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 17483Г	Преобр.давления:	№		
Обратн.тр.(М2): № 698487	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 17483Х	Преобр.давления:	№		
Тр. ГВС(М3): № 526995	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 4177	Преобр.давления:	№		
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:			
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)		лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=						
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026																						Общее теплотр-е
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	
ч	т	т	т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.02.26	24,00	-	105,34	88,58	16,76	89,72	56,39	33,33	0,69	0,49	17,69	-	17,69	18,14	-	18,14	-	75,15	-	-	-	4,46
24.02.26	24,00	-	110,48	94,55	15,93	89,82	57,64	32,18	0,69	0,49	16,67	-	16,67	17,09	-	17,09	-	75,97	-	-	-	4,48
25.02.26	24,00	-	111,15	94,06	17,09	89,75	58,09	31,66	0,69	0,49	17,57	-	17,57	18,00	-	18,00	-	74,76	-	-	-	4,52
26.02.26	24,00	-	101,71	87,14	14,57	88,24	53,02	35,22	0,69	0,49	24,53	-	24,53	25,20	-	25,20	-	75,85	-	-	-	4,36
27.02.26	24,00	-	92,51	78,58	13,93	84,23	48,31	35,92	0,69	0,49	35,69	-	35,69	36,62	-	36,62	-	75,10	-	-	-	4,00
28.02.26	24,00	-	84,84	72,07	12,77	82,06	46,83	35,23	0,69	0,49	36,29	-	36,29	37,21	-	37,21	-	75,26	-	-	-	3,59
01.03.26	24,00	-	88,61	74,05	14,56	79,71	46,53	33,18	0,69	0,49	36,68	-	36,68	37,61	-	37,61	-	74,87	-	-	-	3,62
02.03.26	24,00	-	96,67	84,99	11,68	78,01	47,16	30,85	0,69	0,49	34,08	-	34,08	34,97	-	34,97	-	75,10	-	-	-	3,53
03.03.26	24,00	-	57,08	53,02	4,06	76,52	46,65	29,87	0,69	0,49	33,31	-	33,31	33,73	-	33,73	-	49,60	-	-	-	1,90
04.03.26	24,00	-	104,99	92,08	12,91	78,50	48,35	30,15	0,69	0,49	38,35	-	38,35	39,34	-	39,34	-	74,99	-	-	-	3,80
05.03.26	24,00	-	105,65	93,80	11,85	79,06	48,75	30,31	0,69	0,49	32,93	-	32,93	33,76	-	33,76	-	74,89	-	-	-	3,79
06.03.26	24,00	-	92,47	82,06	10,41	78,45	48,79	29,66	0,69	0,49	30,91	-	30,91	31,66	-	31,66	-	73,96	-	-	-	3,26
07.03.26	24,00	-	95,40	82,31	13,09	77,07	46,27	30,80	0,69	0,49	25,54	-	25,54	26,17	-	26,17	-	75,11	-	-	-	3,55
08.03.26	24,00	-	98,24	85,15	13,09	76,75	46,48	30,27	0,69	0,49	24,94	-	24,94	25,56	-	25,56	-	75,32	-	-	-	3,58
09.03.26	24,00	-	89,23	75,96	13,27	76,08	44,74	31,34	0,69	0,49	27,04	-	27,04	27,70	-	27,70	-	74,56	-	-	-	3,39
10.03.26	24,00	-	82,67	71,66	11,01	75,45	44,01	31,44	0,69	0,49	27,37	-	27,37	28,06	-	28,06	-	74,45	-	-	-	3,09
11.03.26	24,00	-	86,86	76,46	10,40	72,85	44,36	28,49	0,69	0,49	31,87	-	31,87	32,67	-	32,67	-	72,82	-	-	-	2,93
12.03.26	24,00	-	88,21	78,04	10,17	71,52	44,06	27,46	0,69	0,49	33,59	-	33,59	34,37	-	34,37	-	71,59	-	-	-	2,87
13.03.26	24,00	-	90,64	78,63	12,01	69,89	44,07	25,82	0,69	0,49	32,16	-	32,16	32,85	-	32,85	-	69,87	-	-	-	2,87
14.03.26	24,00	-	83,19	71,74	11,45	69,72	42,85	26,87	0,69	0,49	34,25	-	34,25	35,02	-	35,02	-	69,69	-	-	-	2,73
15.03.26	24,00	-	90,17	73,69	16,48	69,24	42,46	26,78	0,69	0,49	35,42	-	35,42	36,23	-	36,23	-	69,28	-	-	-	3,11
16.03.26	24,00	-	87,46	75,97	11,49	69,56	42,87	26,69	0,69	0,49	32,05	-	32,05	32,76	-	32,76	-	69,47	-	-	-	2,83
17.03.26	24,00	-	88,20	74,84	13,36	70,33	43,41	26,92	0,69	0,49	33,78	-	33,78	34,53	-	34,53	-	70,21	-	-	-	2,95
18.03.26	24,00	-	99,24	86,03	13,21	70,28	44,59	25,69	0,69	0,49	29,83	-	29,83	30,53	-	30,53	-	70,21	-	-	-	3,14
19.03.26	24,00	-	105,74	94,33	11,41	70,57	45,64	24,93	0,69	0,49	25,93	-	25,93	26,54	-	26,54	-	70,69	-	-	-	3,16
20.03.26	24,00	-	107,37	95,57	11,80	70,25	45,56	24,69	0,69	0,49	25,36	-	25,36	25,94	-	25,94	-	70,37	-	-	-	3,19
21.03.26	24,00	-	96,49	82,65	13,84	71,30	44,95	26,35	0,69	0,49	29,90	-	29,90	30,63	-	30,63	-	71,36	-	-	-	3,17
22.03.26	24,00	-	86,76	73,57	13,19	71,46	43,88	27,58	0,69	0,49	33,86	-	33,86	34,66	-	34,66	-	71,37	-	-	-	2,97
Среднее	24,00	-	93,83	81,13	12,71	76,66	47,03	29,63	0,69	0,49	29,91	-	29,91	30,63	-	30,63	-	72,21	-	-	0,00	3,39
Итого	672,00	-	2627,37	2271,58	355,79	-	-	-	-	-	837,59	-	837,59	857,55	-	857,55	-	-	-	-	-	94,85

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.02.26	14348,820	12809,880	4454,720		4555,970		-	313,427
	22.03.26	16976,190	15081,460	5292,310		5413,520		-	373,734	3800,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Vizl, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____ м3
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,38 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): -0,14 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 94,71 Гкал
 363,05 м3
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____ / _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: fe378d29-583d-4cba-a646-1671a224dc34

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

25.03.26 13:49 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.03.26 16:22 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD