

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2026
за период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 22
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 22

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|----------|--|------------------|-----------------|--|
| Установленные приборы: | | Вычислитель: ВКТ-7 №204817 | | Режим (схема): | | Приборы УУТЭ поверены до: 16.07.2024 0:00:00 | | Тхв, гр.С= 0.38 | |
| Подающ.тр.(M1): № | Расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | КТСП-Н | № 17870Г | Преобр.давления: | № | |
| Обратн.тр.(M2): № | Расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | КТСП-Н | № 17870Х | Преобр.давления: | № | |
| Тр. ГВС(M3): № | Расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | ТСП-Н | № 4158 | Преобр.давления: | № | |
| Тр.цирк.ГВС(M4): № | Расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | | № | Преобр.давления: | № | |
| Тр.подпитки(V5): | Расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | | | Преобр.давления: | № | |
| Расчетный алгоритм: | | зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | | лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | | | | | |
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | | Qот= | Qвент.= | Qтех.пот.= | Qгвс= | | | | |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | Qтех.гвс.ср= | Qвент.ср= | Qтех.пот.ср= | Qгвс.ср= | | | | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | | Гот= | Гвент.= | Гтех.пот.= | Ггвс= | | | | |

| Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Общее теплотр-е |
|--|-----------------|----|---------|---------|--------|-------|-------|-------|------|------|---------------------|----|---------|---------|----|-----------|-------|-------|----|----|-------|--------------------|
| Дата | Учет ГВС (ТВ-1) | | | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Qобщ. | |
| | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV(излив) | Vподп | T3 | T4 | P3 | | |
| 23.02.26 | 24,00 | - | 113,00 | 107,57 | 5,43 | 90,01 | 59,24 | 30,77 | 0,69 | 0,49 | 58,13 | - | 58,13 | 60,20 | - | 60,20 | - | 89,95 | - | - | - | 3,81 |
| 24.02.26 | 24,00 | - | 111,76 | 107,14 | 4,62 | 90,06 | 59,03 | 31,03 | 0,69 | 0,49 | 57,13 | - | 57,13 | 59,17 | - | 59,17 | - | 89,98 | - | - | - | 3,75 |
| 25.02.26 | 24,00 | - | 112,03 | 107,71 | 4,32 | 89,95 | 59,00 | 30,95 | 0,69 | 0,49 | 57,13 | - | 57,13 | 59,15 | - | 59,15 | - | 89,88 | - | - | - | 3,73 |
| 26.02.26 | 24,00 | - | 113,50 | 109,22 | 4,28 | 88,52 | 58,73 | 29,79 | 0,69 | 0,49 | 57,92 | - | 57,92 | 59,90 | - | 59,90 | - | 88,44 | - | - | - | 3,64 |
| 27.02.26 | 24,00 | - | 115,39 | 111,20 | 4,19 | 84,55 | 57,75 | 26,80 | 0,69 | 0,49 | 58,78 | - | 58,78 | 60,64 | - | 60,64 | - | 84,47 | - | - | - | 3,34 |
| 28.02.26 | 24,00 | - | 117,58 | 112,67 | 4,91 | 82,32 | 57,43 | 24,89 | 0,69 | 0,49 | 60,22 | - | 60,22 | 62,05 | - | 62,05 | - | 82,26 | - | - | - | 3,21 |
| 01.03.26 | 24,00 | - | 117,07 | 111,33 | 5,74 | 79,97 | 56,10 | 23,87 | 0,69 | 0,49 | 60,38 | - | 60,38 | 62,09 | - | 62,09 | - | 79,89 | - | - | - | 3,12 |
| 02.03.26 | 24,00 | - | 115,61 | 110,90 | 4,71 | 78,31 | 55,13 | 23,18 | 0,69 | 0,49 | 59,11 | - | 59,11 | 60,77 | - | 60,77 | - | 78,26 | - | - | - | 2,95 |
| 03.03.26 | 24,00 | - | 119,18 | 114,98 | 4,20 | 79,24 | 55,72 | 23,52 | 0,69 | 0,49 | 60,76 | - | 60,76 | 62,44 | - | 62,44 | - | 79,21 | - | - | - | 3,05 |
| 04.03.26 | 24,00 | - | 116,76 | 112,21 | 4,55 | 79,22 | 55,25 | 23,97 | 0,69 | 0,49 | 59,60 | - | 59,60 | 61,29 | - | 61,29 | - | 79,17 | - | - | - | 3,06 |
| 05.03.26 | 24,00 | - | 115,43 | 111,09 | 4,34 | 79,33 | 55,20 | 24,13 | 0,69 | 0,49 | 58,84 | - | 58,84 | 60,53 | - | 60,53 | - | 79,28 | - | - | - | 3,03 |
| 06.03.26 | 24,00 | - | 115,17 | 110,95 | 4,22 | 78,15 | 54,21 | 23,94 | 0,69 | 0,49 | 58,67 | - | 58,67 | 60,31 | - | 60,31 | - | 78,09 | - | - | - | 2,99 |
| 07.03.26 | 24,00 | - | 116,24 | 110,76 | 5,48 | 77,19 | 53,68 | 23,51 | 0,69 | 0,49 | 59,85 | - | 59,85 | 61,46 | - | 61,46 | - | 77,15 | - | - | - | 3,03 |
| 08.03.26 | 24,00 | - | 116,08 | 110,31 | 5,77 | 76,84 | 53,26 | 23,58 | 0,69 | 0,49 | 59,87 | - | 59,87 | 61,45 | - | 61,45 | - | 76,82 | - | - | - | 3,05 |
| 09.03.26 | 24,00 | - | 116,85 | 111,21 | 5,64 | 76,16 | 53,33 | 22,83 | 0,69 | 0,49 | 60,23 | - | 60,23 | 61,81 | - | 61,81 | - | 76,12 | - | - | - | 2,97 |
| 10.03.26 | 24,00 | - | 117,17 | 112,47 | 4,70 | 75,56 | 53,35 | 22,21 | 0,69 | 0,49 | 59,95 | - | 59,95 | 61,51 | - | 61,51 | - | 75,53 | - | - | - | 2,86 |
| 11.03.26 | 24,00 | - | 117,58 | 113,00 | 4,58 | 73,01 | 52,75 | 20,26 | 0,69 | 0,49 | 60,08 | - | 60,08 | 61,53 | - | 61,53 | - | 72,98 | - | - | - | 2,63 |
| 12.03.26 | 24,00 | - | 118,96 | 114,41 | 4,55 | 71,59 | 52,21 | 19,38 | 0,69 | 0,49 | 60,71 | - | 60,71 | 62,11 | - | 62,11 | - | 71,58 | - | - | - | 2,55 |
| 13.03.26 | 24,00 | - | 116,43 | 111,93 | 4,50 | 69,98 | 50,98 | 19,00 | 0,69 | 0,49 | 59,42 | - | 59,42 | 60,77 | - | 60,77 | - | 69,96 | - | - | - | 2,45 |
| 14.03.26 | 24,00 | - | 118,05 | 112,14 | 5,91 | 69,79 | 51,22 | 18,57 | 0,69 | 0,49 | 60,91 | - | 60,91 | 62,26 | - | 62,26 | - | 69,76 | - | - | - | 2,50 |
| 15.03.26 | 24,00 | - | 116,81 | 111,02 | 5,79 | 69,28 | 50,58 | 18,70 | 0,69 | 0,49 | 60,18 | - | 60,18 | 61,49 | - | 61,49 | - | 69,26 | - | - | - | 2,48 |
| 16.03.26 | 24,00 | - | 115,86 | 110,59 | 5,27 | 69,63 | 50,51 | 19,12 | 0,69 | 0,49 | 59,47 | - | 59,47 | 60,79 | - | 60,79 | - | 69,61 | - | - | - | 2,49 |
| 17.03.26 | 24,00 | - | 117,16 | 111,60 | 5,56 | 70,33 | 50,95 | 19,38 | 0,69 | 0,49 | 60,15 | - | 60,15 | 61,53 | - | 61,53 | - | 70,30 | - | - | - | 2,56 |
| 18.03.26 | 24,00 | - | 115,62 | 109,74 | 5,88 | 70,29 | 50,45 | 19,84 | 0,69 | 0,49 | 59,45 | - | 59,45 | 60,81 | - | 60,81 | - | 70,25 | - | - | - | 2,59 |
| 19.03.26 | 24,00 | - | 113,14 | 107,65 | 5,49 | 70,65 | 49,94 | 20,71 | 0,69 | 0,49 | 58,07 | - | 58,07 | 59,37 | - | 59,37 | - | 70,64 | - | - | - | 2,62 |
| 20.03.26 | 24,00 | - | 113,76 | 107,75 | 6,01 | 70,32 | 49,54 | 20,78 | 0,69 | 0,49 | 58,58 | - | 58,58 | 59,90 | - | 59,90 | - | 70,28 | - | - | - | 2,66 |
| 21.03.26 | 24,00 | - | 116,21 | 110,00 | 6,21 | 71,36 | 50,49 | 20,87 | 0,69 | 0,49 | 59,95 | - | 59,95 | 61,31 | - | 61,31 | - | 71,35 | - | - | - | 2,74 |
| 22.03.26 | 24,00 | - | 118,04 | 111,32 | 6,72 | 71,49 | 51,16 | 20,33 | 0,69 | 0,49 | 61,02 | - | 61,02 | 62,45 | - | 62,45 | - | 71,47 | - | - | - | 2,75 |
| Среднее | 24,00 | - | 115,94 | 110,82 | 5,13 | 76,90 | 53,83 | 23,07 | 0,69 | 0,49 | 59,45 | - | 59,45 | 61,04 | - | 61,04 | - | 76,86 | - | - | 0,00 | 2,95 |
| Итого | 672,00 | - | 3246,44 | 3102,87 | 143,57 | - | - | - | - | - | 1664,56 | - | 1664,56 | 1709,09 | - | 1709,09 | - | - | - | - | - | 82,58 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных | Дата и время | M1 (т) | M2 (т) | M3 (т) | M4 (т) | V3 (м3) | V4 (м3) | Qотопл (Гкал) | Qгвс (Гкал) | Ти (ч) |
|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|-----------|
| | | 22.02.26 | 44311,430 | 41684,000 | 21565,390 | | 22147,440 | | - | 1662,108 |
| | 22.03.26 | 47557,870 | 44786,870 | 23229,950 | | 23856,530 | | - | 1789,985 | 10979,000 |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Vizл, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____ м3
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,38 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 82,52 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 146,50 м3
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: fe378d29-583d-4cба-a646-1671a224dc34

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна **25.03.26 13:49 (MSK)** Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
 УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **25.03.26 16:22 (MSK)** Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР