

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Март 2026  
за период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 24  
Обслуживающая организация:  
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:  
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 24

Телефон:

Узел учета: Общий  
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Установленные приборы:	Вычислитель: СПП943 ТВ1+ТВ2 №6100	Режим (схема):	Приборы УУТЭ поверены до: 15.06.2023 0:00:00	Тхв, гр.С= 0.38	
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: №	Преобр.давления: №
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$	лето: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=			
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=	Gгвс=	

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026																						Общее теплотр-е
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.02.26	24,00	-	120,07	114,47	5,60	90,15	60,63	29,52	0,78	0,29	53,92	-	53,92	55,84	-	55,84	-	89,93	-	0,49	-	3,90
24.02.26	24,00	-	90,47	85,06	5,41	90,26	62,54	27,72	0,78	0,29	53,64	-	53,64	55,55	-	55,55	-	89,85	-	0,49	-	2,86
25.02.26	24,00	-	82,01	77,43	4,58	89,98	50,63	39,35	0,78	0,29	18,04	-	18,04	18,67	-	18,67	-	89,34	-	0,49	-	3,47
26.02.26	24,00	-	84,73	79,46	5,27	88,74	50,84	37,90	0,78	0,29	17,25	-	17,25	17,84	-	17,84	-	88,04	-	0,49	-	3,49
27.02.26	24,00	-	86,62	80,95	5,67	84,87	50,30	34,57	0,78	0,29	17,88	-	17,88	18,45	-	18,45	-	84,29	-	0,49	-	3,29
28.02.26	24,00	-	87,63	82,02	5,61	82,44	49,96	32,49	0,78	0,29	17,97	-	17,97	18,51	-	18,51	-	81,87	-	0,49	-	3,14
01.03.26	24,00	-	89,13	81,03	8,10	80,13	49,04	31,08	0,78	0,29	20,23	-	20,23	20,81	-	20,81	-	79,40	-	0,49	-	3,18
02.03.26	24,00	-	86,38	80,76	5,62	78,39	48,08	30,31	0,78	0,29	17,85	-	17,85	18,34	-	18,34	-	77,90	-	0,49	-	2,90
03.03.26	24,00	-	89,62	83,25	6,37	79,16	48,49	30,67	0,78	0,29	18,98	-	18,98	19,51	-	19,51	-	78,84	-	0,49	-	3,07
04.03.26	24,00	-	87,44	81,75	5,69	79,33	48,47	30,86	0,78	0,29	17,91	-	17,91	18,41	-	18,41	-	78,87	-	0,49	-	2,98
05.03.26	24,00	-	86,53	80,61	5,92	79,37	48,32	31,04	0,78	0,29	17,89	-	17,89	18,39	-	18,39	-	78,91	-	0,49	-	2,98
06.03.26	24,00	-	86,63	80,25	6,38	78,27	47,70	30,57	0,78	0,29	18,26	-	18,26	18,76	-	18,76	-	77,69	-	0,49	-	2,96
07.03.26	24,00	-	87,62	80,39	7,23	77,29	47,46	29,84	0,78	0,29	19,10	-	19,10	19,61	-	19,61	-	76,80	-	0,49	-	2,97
08.03.26	24,00	-	87,05	80,04	7,00	76,86	47,00	29,86	0,78	0,29	18,82	-	18,82	19,32	-	19,32	-	76,47	-	0,49	-	2,94
09.03.26	24,00	-	87,75	80,68	7,07	76,28	47,20	29,08	0,78	0,29	18,98	-	18,98	19,48	-	19,48	-	75,86	-	0,49	-	2,90
10.03.26	24,00	-	87,31	81,36	5,95	75,79	47,25	28,54	0,78	0,29	18,01	-	18,01	18,48	-	18,48	-	75,33	-	0,49	-	2,78
11.03.26	24,00	-	88,28	81,76	6,52	73,18	46,60	26,59	0,78	0,29	18,52	-	18,52	18,97	-	18,97	-	72,72	-	0,49	-	2,66
12.03.26	24,00	-	89,86	82,76	7,10	71,65	46,18	25,47	0,78	0,29	19,31	-	19,31	19,76	-	19,76	-	71,38	-	0,49	-	2,63
13.03.26	24,00	-	87,60	81,23	6,37	70,12	45,30	24,83	0,78	0,29	18,51	-	18,51	18,92	-	18,92	-	69,77	-	0,49	-	2,47
14.03.26	24,00	-	88,73	81,30	7,43	69,83	45,40	24,42	0,78	0,29	19,48	-	19,48	19,91	-	19,91	-	69,47	-	0,49	-	2,51
15.03.26	24,00	-	89,22	80,49	8,72	69,33	44,91	24,42	0,78	0,29	20,67	-	20,67	21,13	-	21,13	-	69,10	-	0,49	-	2,58
16.03.26	24,00	-	87,68	80,29	7,40	69,59	44,69	24,90	0,78	0,29	19,48	-	19,48	19,91	-	19,91	-	69,33	-	0,49	-	2,52
17.03.26	24,00	-	87,39	81,17	6,22	70,40	45,26	25,14	0,78	0,29	18,41	-	18,41	18,83	-	18,83	-	70,00	-	0,49	-	2,49
18.03.26	24,00	-	87,40	80,03	7,37	70,33	44,83	25,51	0,78	0,29	19,35	-	19,35	19,79	-	19,79	-	69,91	-	0,49	-	2,57
19.03.26	24,00	-	85,57	78,44	7,13	70,61	44,14	26,47	0,78	0,29	18,82	-	18,82	19,25	-	19,25	-	70,28	-	0,49	-	2,59
20.03.26	24,00	-	85,54	78,38	7,16	70,46	44,04	26,42	0,78	0,29	18,81	-	18,81	19,24	-	19,24	-	70,07	-	0,49	-	2,58
21.03.26	24,00	-	88,54	79,94	8,59	71,42	45,05	26,37	0,78	0,29	20,42	-	20,42	20,90	-	20,90	-	71,16	-	0,49	-	2,73
22.03.26	24,00	-	89,20	81,18	8,02	71,58	45,76	25,81	0,78	0,29	20,08	-	20,08	20,55	-	20,55	-	71,24	-	0,49	-	2,68
Среднее	24,00	-	88,64	82,02	6,63	76,99	48,07	28,92	0,78	0,29	21,31	-	21,31	21,90	-	21,90	-	76,57	-	0,49	0,00	2,89
Итого	672,00	-	2481,99	2296,48	185,51	-	-	-	-	-	596,61	-	596,61	613,12	-	613,12	-	-	-	-	-	80,81

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.02.26							-	-
	22.03.26							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час  
 Объем теплоносителя Vizl, рассчитанный по среднему: час  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Период превышения t2: \_\_\_\_\_  
 Корректировка на температуру холодной воды: 0.38 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 80,74 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 189,30 м3  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: fe378d29-583d-4cba-a646-1671a224dc34

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна **25.03.26 13:49 (MSK)** Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7  
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed  
 УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН **25.03.26 16:22 (MSK)** Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD  
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР