

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2026
за период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 27
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 27

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тупиковое

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 №222013

Подающ.тр.(М1): № 528233

Обратн.тр.(М2): № 528431

Тр. ГВС(М3): № 528384

Тр.цирк.ГВС(М4): №

Тр.подпитки(V5):

Расходомер: ПРЭМ 32 В1

Расходомер: ПРЭМ 32 В1

Расходомер: ПРЭМ 32 В1

Расходомер: ПРЭМ 32 В1

Расходомер: ПРЭМ 32 В1

Gmin= 0,067

Gmin= 0,067

Gmin= 0,067

Gmin=

Gmin=

Gmax= 30

Gmax= 30

Gmax= 30

Gmax=

Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до:

Термопреобр.: КТСП-Н

Термопреобр.: КТСП-Н

Термопреобр.: ТСП-Н

Термопреобр.: Gmax=

Термопреобр.: Gmax=

№ 17564Г

№ 17564Х

№ 3945

№

№

Тхв, гр.С= 0.38

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Преобр.давления:

Расчетный алгоритм:

зима: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$

лето: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Qот=

Qвент.=

Qтех.пот.=

Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:

Qтех.гвс.ср=

Qгвс.ср=

Qтех.пот.=

Qгвс=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:

Gот=

Gвент.=

Gтех.пот.=

Gгвс=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Общее теплототр-е Гкал	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
	ч		т	т	т	°С	°С	°С	МПа	МПа	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	МПа		МПа
23.02.26	24,00	-	102,20	86,74	15,46	89,71	54,65	35,06	0,69	0,49	15,68	-	15,68	15,97	-	15,97	-	64,59	-	-	-	4,44
24.02.26	24,00	-	100,57	86,97	13,60	89,77	54,15	35,62	0,69	0,49	13,74	-	13,74	14,00	-	14,00	-	63,91	-	-	-	4,33
25.02.26	24,00	-	99,70	86,62	13,08	89,68	54,12	35,56	0,69	0,49	13,23	-	13,23	13,51	-	13,51	-	64,20	-	-	-	4,26
26.02.26	24,00	-	101,17	86,84	14,33	88,17	53,76	34,41	0,69	0,49	14,38	-	14,38	14,68	-	14,68	-	64,52	-	-	-	4,26
27.02.26	24,00	-	81,19	69,50	11,69	84,08	48,38	35,70	0,69	0,49	12,11	-	12,11	12,32	-	12,32	-	64,12	-	-	-	3,47
28.02.26	24,00	-	74,04	61,91	12,13	81,79	45,86	35,93	0,69	0,49	12,29	-	12,29	12,52	-	12,52	-	63,90	-	-	-	3,22
01.03.26	24,00	-	81,07	63,69	17,38	79,53	45,86	33,67	0,69	0,49	17,59	-	17,59	17,94	-	17,94	-	64,31	-	-	-	3,53
02.03.26	24,00	-	89,68	76,76	12,92	77,89	47,04	30,85	0,69	0,49	13,28	-	13,28	13,55	-	13,55	-	63,98	-	-	-	3,38
03.03.26	24,00	-	51,72	46,06	5,66	77,94	47,80	30,14	0,69	0,49	7,12	-	7,12	7,24	-	7,24	-	59,54	-	-	-	1,83
04.03.26	24,00	-	88,36	75,00	13,36	78,44	46,84	31,60	0,69	0,49	13,53	-	13,53	13,79	-	13,79	-	64,02	-	-	-	3,42
05.03.26	24,00	-	96,21	81,93	14,28	78,95	48,64	30,31	0,69	0,49	14,38	-	14,38	14,65	-	14,65	-	64,14	-	-	-	3,61
06.03.26	24,00	-	90,63	77,49	13,14	78,12	48,13	29,99	0,69	0,49	13,41	-	13,41	13,65	-	13,65	-	64,03	-	-	-	3,35
07.03.26	24,00	-	94,40	82,83	11,57	76,99	48,15	28,84	0,69	0,49	11,93	-	11,93	12,15	-	12,15	-	63,98	-	-	-	3,28
08.03.26	24,00	-	97,18	84,36	12,82	76,64	48,46	28,18	0,69	0,49	12,85	-	12,85	13,06	-	13,06	-	64,21	-	-	-	3,37
09.03.26	24,00	-	87,06	70,16	16,90	75,95	46,18	29,77	0,69	0,49	16,90	-	16,90	17,23	-	17,23	-	64,38	-	-	-	3,37
10.03.26	24,00	-	74,94	61,28	13,66	75,45	44,70	30,75	0,69	0,49	13,71	-	13,71	13,96	-	13,96	-	64,07	-	-	-	2,92
11.03.26	24,00	-	60,51	46,95	13,56	72,36	40,00	32,36	0,69	0,49	13,67	-	13,67	13,93	-	13,93	-	64,33	-	-	-	2,50
12.03.26	24,00	-	58,44	46,29	12,15	70,83	39,52	31,31	0,69	0,49	12,33	-	12,33	12,58	-	12,58	-	64,28	-	-	-	2,31
13.03.26	24,00	-	67,61	54,19	13,42	69,53	41,11	28,42	0,69	0,49	13,53	-	13,53	13,79	-	13,79	-	64,41	-	-	-	2,48
14.03.26	24,00	-	52,06	39,08	12,98	69,09	37,62	31,47	0,69	0,49	13,02	-	13,02	13,27	-	13,27	-	63,75	-	-	-	2,13
15.03.26	24,00	-	65,77	50,22	15,55	68,81	39,34	29,47	0,69	0,49	15,71	-	15,71	16,03	-	16,03	-	64,74	-	-	-	2,55
16.03.26	24,00	-	77,76	64,65	13,11	69,33	41,69	27,64	0,69	0,49	13,27	-	13,27	13,54	-	13,54	-	64,20	-	-	-	2,70
17.03.26	24,00	-	63,73	51,73	12,00	70,05	40,84	29,21	0,69	0,49	12,09	-	12,09	12,35	-	12,35	-	64,51	-	-	-	2,35
18.03.26	24,00	-	103,83	91,36	12,47	70,12	45,81	24,31	0,69	0,49	12,55	-	12,55	12,78	-	12,78	-	64,82	-	-	-	3,10
19.03.26	24,00	-	103,95	90,93	13,02	70,50	45,99	24,51	0,69	0,49	13,00	-	13,00	13,26	-	13,26	-	64,39	-	-	-	3,15
20.03.26	24,00	-	104,05	91,87	12,18	70,16	45,99	24,17	0,69	0,49	12,24	-	12,24	12,48	-	12,48	-	64,64	-	-	-	3,08
21.03.26	24,00	-	83,39	70,30	13,09	71,06	44,28	26,78	0,69	0,49	13,08	-	13,08	13,34	-	13,34	-	64,29	-	-	-	2,82
22.03.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Среднее	24,00	-	83,38	70,21	13,17	76,70	46,11	30,59	0,69	0,49	13,36	-	13,36	13,61	-	13,61	-	64,08	-	-	0,00	3,16
Итого	648,00	-	2251,22	1895,71	355,51	-	-	-	-	-	360,62	-	360,62	367,57	-	367,57	-	-	-	-	-	85,19

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.02.26	12352,710	9986,190	1842,410		1877,130		-	117,511	3463,000
	21.03.26	14603,930	11881,900	2203,030		2244,700		-	140,666	4111,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **24** час 3,16 Гкал

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: **24** час 13,61 м3

Период расчета по договору: _____ / _____

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды: 0.38 °С

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 88,21 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____

Представитель теплоснабжающей организации

_____ / _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: fe378d29-583d-4cба-a646-1671a224dc34

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

25.03.26 13:49 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.03.26 16:22 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD