

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за Март 2026
за период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 37
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Шелгунова, 37

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Телефон:

Схема подключения: СО+ГВС 2-трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Часовые и суточные архивы в файлах:

Установленные приборы: Вычислитель: СПП943 ТВ1+ТВ2 №6057 Подающ.тр.(M1): № Обратн.тр.(M2): № Тр. ГВС(M3): № Тр.цирк.ГВС(M4): № Тр.подпитки(V5):	Расходомер: Расходомер: Расходомер: Расходомер: Расходомер:	Gmin= Gmin= Gmin= Gmin= Gmin=	Режим (схема):	Gmax= Gmax= Gmax= Gmax= Gmax=	Приборы УУТЭ поверены до: 03.07.2022 0:00:00	Тхв, гр.С= 0.38 Преобр.давления: № Преобр.давления: № Преобр.давления: № Преобр.давления: №
Расчетный алгоритм:	зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)	лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)				
Договорные нагрузки, Гкал/час: Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Qот= Qтех.гвс.ср= Gот=	Qвент.= Qгвс.ср= Gвент.=	Qтех.пот.= Qгвс.ср= Gтех.пот.=	Qгвс= Gгвс= Gгвс=		

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.02.2026 по 22.03.2026																						Общее теплотр-е
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Qобщ.	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.02.26	24,00	-	155,12	144,63	10,48	90,20	59,64	30,57	0,72	0,37	61,79	-	61,79	63,99	-	63,99	-	89,92	-	0,37	-	5,38
24.02.26	24,00	-	152,59	143,33	9,25	90,31	59,31	31,00	0,72	0,37	60,05	-	60,05	62,20	-	62,20	-	90,00	-	0,37	-	5,30
25.02.26	24,00	-	152,45	143,95	8,50	90,16	59,27	30,89	0,72	0,37	59,54	-	59,54	61,66	-	61,66	-	89,85	-	0,37	-	5,23
26.02.26	24,00	-	154,83	145,77	9,06	88,87	58,86	30,01	0,72	0,37	60,66	-	60,66	62,77	-	62,77	-	88,52	-	0,37	-	5,20
27.02.26	24,00	-	157,99	148,44	9,55	84,92	57,75	27,17	0,72	0,37	62,05	-	62,05	64,03	-	64,03	-	84,53	-	0,37	-	4,86
28.02.26	24,00	-	160,19	150,49	9,70	82,58	56,90	25,68	0,72	0,37	62,91	-	62,91	64,82	-	64,82	-	82,29	-	0,37	-	4,68
01.03.26	24,00	-	160,25	148,58	11,67	80,26	55,53	24,73	0,72	0,37	64,05	-	64,05	65,90	-	65,90	-	79,94	-	0,37	-	4,62
02.03.26	24,00	-	158,08	147,87	10,21	78,50	54,42	24,08	0,72	0,37	62,27	-	62,27	64,00	-	64,00	-	78,22	-	0,37	-	4,38
03.03.26	24,00	-	163,11	153,13	9,98	79,30	55,03	24,27	0,72	0,37	64,03	-	64,03	65,84	-	65,84	-	79,10	-	0,37	-	4,52
04.03.26	24,00	-	159,89	149,95	9,94	79,43	54,97	24,46	0,72	0,37	62,63	-	62,63	64,41	-	64,41	-	79,18	-	0,37	-	4,47
05.03.26	24,00	-	158,45	148,08	10,37	79,48	54,83	24,65	0,72	0,37	62,31	-	62,31	64,07	-	64,07	-	79,23	-	0,37	-	4,49
06.03.26	24,00	-	158,11	147,56	10,54	78,37	54,12	24,26	0,72	0,37	62,29	-	62,29	64,01	-	64,01	-	78,08	-	0,37	-	4,42
07.03.26	24,00	-	158,80	147,94	10,86	77,41	53,69	23,72	0,72	0,37	62,79	-	62,79	64,48	-	64,48	-	77,15	-	0,37	-	4,36
08.03.26	24,00	-	157,95	147,34	10,61	76,98	53,28	23,70	0,72	0,37	62,29	-	62,29	63,96	-	63,96	-	76,77	-	0,37	-	4,32
09.03.26	24,00	-	159,12	148,46	10,66	76,39	53,29	23,11	0,72	0,37	62,74	-	62,74	64,40	-	64,40	-	76,16	-	0,37	-	4,26
10.03.26	24,00	-	153,77	143,16	10,61	75,80	53,27	22,53	0,72	0,37	60,77	-	60,77	62,35	-	62,35	-	75,55	-	0,37	-	4,04
11.03.26	24,00	-	161,19	150,69	10,50	73,30	52,28	21,02	0,72	0,37	63,33	-	63,33	64,88	-	64,88	-	73,10	-	0,37	-	3,95
12.03.26	24,00	-	163,57	152,63	10,94	71,77	51,58	20,18	0,72	0,37	64,49	-	64,49	66,01	-	66,01	-	71,60	-	0,37	-	3,88
13.03.26	24,00	-	158,80	149,38	9,41	70,23	50,49	19,74	0,72	0,37	61,85	-	61,85	63,24	-	63,24	-	70,04	-	0,37	-	3,62
14.03.26	24,00	-	160,64	149,49	11,14	69,94	50,52	19,42	0,72	0,37	63,58	-	63,58	65,00	-	65,00	-	69,75	-	0,37	-	3,70
15.03.26	24,00	-	161,15	147,85	13,30	69,44	50,30	19,14	0,72	0,37	65,16	-	65,16	66,60	-	66,60	-	69,28	-	0,37	-	3,77
16.03.26	24,00	-	157,79	147,50	10,29	69,72	50,26	19,45	0,72	0,37	61,96	-	61,96	63,34	-	63,34	-	69,57	-	0,37	-	3,60
17.03.26	24,00	-	160,22	149,02	11,19	70,51	50,95	19,55	0,72	0,37	63,41	-	63,41	64,85	-	64,85	-	70,30	-	0,37	-	3,72
18.03.26	24,00	-	157,88	146,99	10,89	70,45	50,58	19,87	0,72	0,37	62,41	-	62,41	63,83	-	63,83	-	70,23	-	0,37	-	3,70
19.03.26	24,00	-	155,07	144,08	10,99	70,76	50,14	20,62	0,72	0,37	61,45	-	61,45	62,86	-	62,86	-	70,60	-	0,37	-	3,76
20.03.26	24,00	-	154,37	144,21	10,16	70,57	50,04	20,52	0,72	0,37	60,69	-	60,69	62,07	-	62,07	-	70,37	-	0,37	-	3,69
21.03.26	24,00	-	158,77	147,11	11,66	71,51	50,91	20,60	0,72	0,37	63,26	-	63,26	64,74	-	64,74	-	71,32	-	0,37	-	3,88
22.03.26	24,00	-	160,84	149,33	11,52	71,68	51,46	20,22	0,72	0,37	63,87	-	63,87	65,37	-	65,37	-	71,49	-	0,37	-	3,86
Среднее	24,00	-	158,25	147,75	10,50	77,10	53,70	23,40	0,72	0,37	62,45	-	62,45	64,13	-	64,13	-	76,86	-	0,37	0,00	4,27
Итого	672,00	-	4430,97	4136,98	293,99	-	-	-	-	-	1748,63	-	1748,63	1795,67	-	1795,67	-	-	-	-	-	119,64

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.02.26							-	-
	22.03.26							-	-	-

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,38 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0,11 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 119,53 Гкал / 299,99 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____ / _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: fe378d29-583d-4cба-a646-1671a224dc34

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

25.03.26 13:49 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

25.03.26 16:22 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD