

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.49, КОРП.2[2]
 Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-02
 Номер прибора: 00045077
 Схема измерения: СИ-1

Показания счетчиков
 М1,т: -
 М2,т: -
 Wсумм,Гкал: -

Линия ГВС: -


| Дата | НС, # | п, ч | M1, т | t1, гр.С | P1, кгс/см2 | M2, т | t2, гр.С | P2, кгс/см2 | t1-t2, гр.С | M1-M2, т | Wсумм, Гкал | Линия ГВС, # |
|------------|-------|------|---------|----------|-------------|---------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|--------------|
| 23.02.2026 | | 24 | 119.45 | 80.2 | 1 | 119.44 | 51.2 | 0.5 | 29 | 0.01 | 3.479 | 0 |
| 24.02.2026 | | 24 | 117.93 | 81.9 | 1 | 117.91 | 51.5 | 0.5 | 30.4 | 0.02 | 3.589 | 0 |
| 25.02.2026 | | 24 | 118.19 | 85.1 | 1 | 118.11 | 52.9 | 0.5 | 32.2 | 0.08 | 3.819 | 0 |
| 26.02.2026 | | 24 | 118.38 | 81.4 | 1 | 118.32 | 51.8 | 0.5 | 29.6 | 0.06 | 3.517 | 0 |
| 27.02.2026 | | 24 | 118.47 | 72.7 | 1 | 118.46 | 48.4 | 0.5 | 24.3 | 0.01 | 2.894 | 0 |
| 28.02.2026 | | 24 | 118.73 | 66.6 | 1 | 118.73 | 45.7 | 0.5 | 20.9 | 0 | 2.488 | 0 |
| 01.03.2026 | | 24 | 118.79 | 65.7 | 1 | 118.79 | 45.3 | 0.5 | 20.4 | 0 | 2.44 | 0 |
| 02.03.2026 | | 24 | 118.43 | 68.5 | 1 | 118.43 | 46.5 | 0.5 | 22 | 0 | 2.622 | 0 |
| 03.03.2026 | | 24 | 117.74 | 70.2 | 1 | 117.74 | 47.2 | 0.5 | 23 | 0 | 2.718 | 0 |
| 04.03.2026 | | 24 | 119.69 | 69.9 | 1 | 119.69 | 47.6 | 0.5 | 22.3 | 0 | 2.68 | 0 |
| 05.03.2026 | | 24 | 119.47 | 69.5 | 1 | 119.47 | 47.3 | 0.5 | 22.2 | 0 | 2.659 | 0 |
| 06.03.2026 | | 24 | 117.34 | 70.3 | 1 | 117.34 | 47.4 | 0.5 | 22.9 | 0 | 2.699 | 0 |
| 07.03.2026 | | 24 | 118.79 | 68.4 | 1 | 118.79 | 46.8 | 0.5 | 21.6 | 0 | 2.581 | 0 |
| 08.03.2026 | | 24 | 119.11 | 66.3 | 1 | 119.11 | 45.6 | 0.5 | 20.7 | 0 | 2.463 | 0 |
| 09.03.2026 | | 24 | 118.71 | 66.3 | 1 | 118.71 | 45.8 | 0.5 | 20.5 | 0 | 2.442 | 0 |
| 10.03.2026 | | 24 | 117.87 | 66.3 | 1 | 117.87 | 45.9 | 0.5 | 20.4 | 0 | 2.411 | 0 |
| 11.03.2026 | | 24 | 118.26 | 61.6 | 1 | 118.26 | 44.3 | 0.5 | 17.3 | 0 | 2.054 | 0 |
| 12.03.2026 | | 24 | 118.24 | 56.7 | 1 | 118.24 | 41.9 | 0.5 | 14.8 | 0 | 1.763 | 0 |
| 13.03.2026 | | 24 | 118.01 | 55.5 | 1 | 118.01 | 41.2 | 0.5 | 14.3 | 0 | 1.701 | 0 |
| 14.03.2026 | | 24 | 117.63 | 55.6 | 1 | 117.63 | 41.4 | 0.5 | 14.2 | 0 | 1.675 | 0 |
| 15.03.2026 | | 24 | 117.68 | 55.6 | 1 | 117.68 | 41.2 | 0.5 | 14.4 | 0 | 1.696 | 0 |
| 16.03.2026 | | 24 | 115.46 | 55.5 | 1 | 115.46 | 40.9 | 0.5 | 14.6 | 0 | 1.701 | 0 |
| 17.03.2026 | | 24 | 117.52 | 55.6 | 1 | 117.52 | 41 | 0.5 | 14.6 | 0 | 1.711 | 0 |
| 18.03.2026 | | 24 | 117.29 | 57.4 | 1 | 117.29 | 41.6 | 0.5 | 15.8 | 0 | 1.868 | 0 |
| 19.03.2026 | | 24 | 117.68 | 58.5 | 1 | 117.68 | 41.8 | 0.5 | 16.7 | 0 | 1.961 | 0 |
| 20.03.2026 | | 24 | 116.66 | 58.4 | 1 | 116.66 | 41.6 | 0.5 | 16.8 | 0 | 1.966 | 0 |
| 21.03.2026 | | 24 | 117.66 | 56.5 | 1 | 117.66 | 40.9 | 0.5 | 15.6 | 0 | 1.846 | 0 |
| 22.03.2026 | | 24 | 117.15 | 55.4 | 1 | 117.15 | 40.5 | 0.5 | 14.9 | 0 | 1.751 | 0 |
| Среднее | | | 118.083 | 65.4 | 1 | 118.077 | 45.2 | 0.5 | 20.2 | 0.006 | | |
| Итого | | 672 | 3306.33 | | | 3306.15 | | | | 0.18 | 67.194 | 0 |
| Досчёт | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Снятие | | | | | | | | | | | | |
| Сумма | | | 3306.33 | | | 3306.15 | | | | 0.18 | 67.194 | 0 |

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 0.50 V гвс (м3) = 0.0
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2026.03.24 16:26
 Комментарий ответственного лица : Принят

Супалова Мария Александровна



/Подпись _____/

