

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.51, КОРП.1[1]
 Договор: 31502

Тип прибора: ТВ7-03
 Номер прибора: 12000923
 Схема измерения: СИ-1

Показания счетчиков
 M1,т: -
 M2,т: -
 Wсумм,Гкал: -

Линия ГВС: -

| Дата | НС, # | п, ч | M1, т | t1, гр.С | P1, кгс/см2 | M2, т | t2, гр.С | P2, кгс/см2 | t1-t2, гр.С | M1-M2, т | Wсумм, Гкал | Линия ГВС, # |
|------------|-------|------|---------|----------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|--------------|
| 23.02.2026 | | 24 | 142.408 | 79.8 | 0.9 | 142.408 | 43.9 | 0.6 | 35.9 | 0 | 5.112 | 0 |
| 24.02.2026 | | 24 | 140.629 | 81.2 | 0.9 | 140.629 | 43.9 | 0.6 | 37.3 | 0 | 5.245 | 0 |
| 25.02.2026 | | 24 | 140.804 | 84.4 | 0.9 | 140.804 | 44.7 | 0.6 | 39.7 | 0 | 5.59 | 0 |
| 26.02.2026 | | 24 | 141.067 | 80.8 | 0.9 | 141.067 | 43.8 | 0.6 | 37 | 0 | 5.219 | 0 |
| 27.02.2026 | | 24 | 141.314 | 72.4 | 0.9 | 141.314 | 41.2 | 0.6 | 31.2 | 0 | 4.409 | 0 |
| 28.02.2026 | | 24 | 141.718 | 66.2 | 0.9 | 141.718 | 39.3 | 0.6 | 26.9 | 0 | 3.812 | 0 |
| 01.03.2026 | | 24 | 141.94 | 65.2 | 0.9 | 141.94 | 39.2 | 0.6 | 26 | 0 | 3.69 | 0 |
| 02.03.2026 | | 24 | 141.497 | 68 | 0.9 | 141.497 | 40.2 | 0.6 | 27.8 | 0 | 3.934 | 0 |
| 03.03.2026 | | 24 | 140.656 | 69.8 | 0.9 | 140.656 | 40.7 | 0.6 | 29.1 | 0 | 4.093 | 0 |
| 04.03.2026 | | 24 | 142.989 | 69.5 | 0.9 | 142.989 | 41.1 | 0.6 | 28.4 | 0 | 4.061 | 0 |
| 05.03.2026 | | 24 | 142.679 | 69.1 | 0.9 | 142.679 | 40.9 | 0.6 | 28.2 | 0 | 4.024 | 0 |
| 06.03.2026 | | 24 | 140.25 | 69.8 | 0.9 | 140.25 | 40.9 | 0.6 | 28.9 | 0 | 4.053 | 0 |
| 07.03.2026 | | 24 | 142 | 68.2 | 0.9 | 142 | 40.8 | 0.6 | 27.4 | 0 | 3.891 | 0 |
| 08.03.2026 | | 24 | 142.421 | 65.9 | 0.9 | 142.421 | 39.9 | 0.6 | 26 | 0 | 3.703 | 0 |
| 09.03.2026 | | 24 | 142.034 | 65.9 | 0.9 | 142.034 | 39.9 | 0.6 | 26 | 0 | 3.693 | 0 |
| 10.03.2026 | | 24 | 140.98 | 65.9 | 0.9 | 140.98 | 40 | 0.6 | 25.9 | 0 | 3.651 | 0 |
| 11.03.2026 | | 24 | 141.745 | 61.3 | 0.9 | 141.745 | 38.8 | 0.6 | 22.5 | 0 | 3.189 | 0 |
| 12.03.2026 | | 24 | 141.633 | 56.4 | 0.9 | 141.633 | 37 | 0.6 | 19.4 | 0 | 2.748 | 0 |
| 13.03.2026 | | 24 | 141.28 | 55.2 | 0.9 | 141.28 | 36.4 | 0.6 | 18.8 | 0 | 2.656 | 0 |
| 14.03.2026 | | 24 | 140.893 | 55.2 | 0.9 | 140.893 | 36.6 | 0.6 | 18.6 | 0 | 2.621 | 0 |
| 15.03.2026 | | 24 | 140.957 | 55.2 | 0.9 | 140.957 | 36.6 | 0.6 | 18.6 | 0 | 2.622 | 0 |
| 16.03.2026 | | 24 | 138.387 | 55.2 | 0.9 | 138.387 | 36.2 | 0.6 | 19 | 0 | 2.629 | 0 |
| 17.03.2026 | | 24 | 140.87 | 55.2 | 0.9 | 140.87 | 36.4 | 0.6 | 18.8 | 0 | 2.648 | 0 |
| 18.03.2026 | | 24 | 140.507 | 57.1 | 0.9 | 140.507 | 36.9 | 0.6 | 20.2 | 0 | 2.838 | 0 |
| 19.03.2026 | | 24 | 140.87 | 58.1 | 0.9 | 141.056 | 37.4 | 0.6 | 20.7 | -0.186 | 2.909 | 0 |
| 20.03.2026 | | 24 | 139.734 | 58.1 | 0.9 | 139.734 | 36.9 | 0.6 | 21.2 | 0 | 2.962 | 0 |
| 21.03.2026 | | 24 | 140.912 | 56.2 | 0.9 | 140.912 | 36.4 | 0.6 | 19.8 | 0 | 2.79 | 0 |
| 22.03.2026 | | 24 | 140.336 | 55.1 | 0.9 | 140.336 | 36.1 | 0.6 | 19 | 0 | 2.666 | 0 |
| Среднее | | | 141.197 | 65 | 0.9 | 141.203 | 39.4 | 0.6 | 25.7 | -0.007 | | |
| Итого | | 672 | 3953.51 | | | 3953.696 | | | | -0.186 | 101.461 | 0 |
| Досчёт | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Снятие | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Сумма | | | 3953.51 | | | 3953.696 | | | | -0.186 | 101.461 | 0 |

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 0.0 V гвс (м3) = 0.0
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2026.03.24 17:39
 Комментарий ответственного лица :

Карапетян Ольга Владимировна

Отчет принят
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись _____

