

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.02.2026 по 22.03.2026

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Адрес: УСТИНОВА УЛ, Д.6, КОРП.2[ОТОПЛ.]
 Договор: 31502

Тип прибора: ВКТ-7-02
 Номер прибора: 44621
 Схема измерения: СИ-1

Показания счетчиков
 M1,т: -
 M2,т: -
 Wсумм,Гкал: -

Линия ГВС: -

| Дата | НС, # | п, ч | M1, т | t1, гр.С | P1, кгс/см2 | M2, т | t2, гр.С | P2, кгс/см2 | t1-t2, гр.С | M1-M2, т | Wсумм, Гкал | Линия ГВС, # |
|------------|-------|------|---------|----------|-------------|---------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|--------------|
| 23.02.2026 | | 24 | 127.76 | 78.7 | 1 | 127.49 | 46.9 | 0.5 | 31.8 | 0.27 | 4.076 | 0 |
| 24.02.2026 | | 24 | 126.26 | 81.8 | 1 | 125.98 | 47.7 | 0.5 | 34.1 | 0.28 | 4.32 | 0 |
| 25.02.2026 | | 24 | 126.28 | 84.3 | 1 | 125.96 | 49 | 0.5 | 35.3 | 0.32 | 4.481 | 0 |
| 26.02.2026 | | 24 | 126.2 | 77.2 | 1 | 125.95 | 46.4 | 0.5 | 30.8 | 0.25 | 3.904 | 0 |
| 27.02.2026 | | 24 | 126.27 | 70.3 | 1 | 126.06 | 44.1 | 0.5 | 26.2 | 0.21 | 3.326 | 0 |
| 28.02.2026 | | 24 | 125.89 | 64.9 | 1 | 125.79 | 42 | 0.5 | 22.9 | 0.1 | 2.897 | 0 |
| 01.03.2026 | | 24 | 127.75 | 62.5 | 1 | 127.68 | 41.2 | 0.5 | 21.3 | 0.07 | 2.733 | 0 |
| 02.03.2026 | | 24 | 128.2 | 65.6 | 1 | 128.09 | 42.5 | 0.5 | 23.1 | 0.11 | 2.976 | 0 |
| 03.03.2026 | | 24 | 129.07 | 69.1 | 1 | 128.98 | 44.2 | 0.5 | 24.9 | 0.09 | 3.227 | 0 |
| 04.03.2026 | | 24 | 129.59 | 66.5 | 1 | 129.43 | 43.3 | 0.5 | 23.2 | 0.16 | 3.028 | 0 |
| 05.03.2026 | | 24 | 129.63 | 63.1 | 1 | 129.53 | 41.7 | 0.5 | 21.4 | 0.1 | 2.788 | 0 |
| 06.03.2026 | | 24 | 127.19 | 63.8 | 1 | 127.11 | 41.7 | 0.5 | 22.1 | 0.08 | 2.832 | 0 |
| 07.03.2026 | | 24 | 126.17 | 66.5 | 1 | 126.06 | 42.6 | 0.5 | 23.9 | 0.11 | 3.027 | 0 |
| 08.03.2026 | | 24 | 126.56 | 68.3 | 1 | 126.45 | 43.4 | 0.5 | 24.9 | 0.11 | 3.165 | 0 |
| 09.03.2026 | | 24 | 126.11 | 70.4 | 1 | 126.02 | 44.7 | 0.5 | 25.7 | 0.09 | 3.26 | 0 |
| 10.03.2026 | | 24 | 126.54 | 69.4 | 1 | 126.51 | 44.7 | 0.5 | 24.7 | 0.03 | 3.141 | 0 |
| 11.03.2026 | | 24 | 127.23 | 62.9 | 1 | 127.21 | 42.4 | 0.5 | 20.5 | 0.02 | 2.617 | 0 |
| 12.03.2026 | | 24 | 126.11 | 59.1 | 1 | 126.11 | 40.7 | 0.5 | 18.4 | 0 | 2.328 | 0 |
| 13.03.2026 | | 24 | 126.35 | 58 | 1 | 126.35 | 40.2 | 0.5 | 17.8 | 0 | 2.261 | 0 |
| 14.03.2026 | | 24 | 126.72 | 56.7 | 1 | 126.72 | 39.9 | 0.5 | 16.8 | 0 | 2.132 | 0 |
| 15.03.2026 | | 24 | 127.8 | 56.4 | 1 | 127.8 | 39.8 | 0.5 | 16.6 | 0 | 2.131 | 0 |
| 16.03.2026 | | 24 | 126.96 | 55.3 | 1 | 126.96 | 39.2 | 0.5 | 16.1 | 0 | 2.055 | 0 |
| 17.03.2026 | | 24 | 126.33 | 55.3 | 1 | 126.33 | 39.2 | 0.5 | 16.1 | 0 | 2.045 | 0 |
| 18.03.2026 | | 24 | 125.86 | 55.4 | 1 | 125.86 | 38.8 | 0.5 | 16.6 | 0 | 2.104 | 0 |
| 19.03.2026 | | 24 | 127.57 | 59.5 | 1 | 127.57 | 40.6 | 0.5 | 18.9 | 0 | 2.423 | 0 |
| 20.03.2026 | | 24 | 125.45 | 58.8 | 1 | 125.45 | 40.2 | 0.5 | 18.6 | 0 | 2.342 | 0 |
| 21.03.2026 | | 24 | 125.88 | 56.8 | 1 | 125.88 | 39.3 | 0.5 | 17.5 | 0 | 2.211 | 0 |
| 22.03.2026 | | 24 | 127.31 | 56.8 | 1 | 127.31 | 39.8 | 0.5 | 17 | 0 | 2.17 | 0 |
| Среднее | | | 126.966 | 64.8 | 1 | 126.88 | 42.4 | 0.5 | 22.4 | 0.086 | | |
| Итого | | 672 | 3555.04 | | | 3552.64 | | | | 2.4 | 80 | 0 |
| Досчёт | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| Снятие | | | | | | | | | | | | |
| Сумма | | | 3555.04 | | | 3552.64 | | | | 2.4 | 80 | 0 |

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 0.50 V гвс (м3) = 2.45
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет сдан: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"

Отчет принят : 2026.03.24 16:52
 Комментарий ответственного лица :

Карапетян Ольга Владимировна

Отчет принят
 ОРИАТ ПАО "ТГК-1"

/Подпись _____/

