

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026
за период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский переулок, 5-6
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: Строительный адрес: Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский переулок, 5-6
Телефон: Телефон:
Телефон: Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Вычислитель: СПТ943 ТВ1+ТВ2 №33301		Режим (схема):		Часовые и суточн. архивы в файлах:		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С=	
Подающ.тр.(M1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№				
Обратн.тр.(M2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№				
Тр. ГВС(M3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№				
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№				
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№				
Расчетный алгоритм:		зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$		лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$							
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=		Qгвс=					
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср=	Gтех.пот.=		Gгвс=					
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Gот=	Gвент.=	Gтех.пот.=		Gгвс=					

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026																						Общее
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)										теплотр-е	
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	°C	°C	МПа	МПа				
23.03.26	24,00	-	333,89	327,30	6,59	72,13	64,56	7,57	0,59	0,39	275,35	-	275,35	281,91	-	281,91	-	72,21	-	0,49	-	2,97
24.03.26	24,00	-	334,75	328,54	6,21	71,32	63,90	7,42	0,59	0,39	276,14	-	276,14	282,59	-	282,59	-	71,40	-	0,49	-	2,90
25.03.26	24,00	-	335,06	328,88	6,18	71,34	63,95	7,39	0,59	0,39	276,31	-	276,31	282,77	-	282,77	-	71,43	-	0,49	-	2,89
26.03.26	24,00	-	336,69	330,16	6,53	69,87	62,90	6,98	0,59	0,39	277,66	-	277,66	283,90	-	283,90	-	69,95	-	0,49	-	2,77
27.03.26	24,00	-	337,01	328,56	8,45	69,22	62,32	6,91	0,59	0,39	278,16	-	278,16	284,31	-	284,31	-	69,31	-	0,49	-	2,87
28.03.26	24,00	-	334,56	329,04	5,52	70,29	63,22	7,07	0,59	0,39	275,86	-	275,86	282,13	-	282,13	-	70,38	-	0,49	-	2,73
29.03.26	24,00	-	337,67	331,17	6,50	70,79	63,68	7,11	0,59	0,39	278,45	-	278,45	284,86	-	284,86	-	70,87	-	0,49	-	2,83
30.03.26	24,00	-	337,56	329,96	7,60	70,90	63,82	7,08	0,59	0,39	278,39	-	278,39	284,82	-	284,82	-	70,98	-	0,49	-	2,89
31.03.26	24,00	-	337,50	331,19	6,32	70,53	63,55	6,99	0,59	0,39	278,26	-	278,26	284,63	-	284,63	-	70,61	-	0,49	-	2,77
01.04.26	24,00	-	337,00	330,85	6,15	70,44	63,40	7,03	0,59	0,39	277,95	-	277,95	284,29	-	284,29	-	70,52	-	0,49	-	2,77
02.04.26	24,00	-	336,84	330,20	6,64	70,69	63,48	7,21	0,59	0,39	277,82	-	277,82	284,20	-	284,20	-	70,77	-	0,49	-	2,86
03.04.26	24,00	-	336,59	330,91	5,68	70,82	63,60	7,22	0,59	0,39	277,54	-	277,54	283,94	-	283,94	-	70,91	-	0,49	-	2,81
04.04.26	24,00	-	337,01	330,78	6,23	71,08	63,87	7,22	0,59	0,39	277,84	-	277,84	284,29	-	284,29	-	71,16	-	0,49	-	2,85
05.04.26	24,00	-	336,93	329,68	7,25	70,99	63,78	7,21	0,59	0,39	277,89	-	277,89	284,32	-	284,32	-	71,07	-	0,49	-	2,91
06.04.26	24,00	-	338,28	330,72	7,56	70,89	63,68	7,21	0,59	0,39	278,94	-	278,94	285,38	-	285,38	-	70,97	-	0,49	-	2,94
07.04.26	24,00	-	335,85	329,28	6,57	70,74	63,39	7,35	0,59	0,39	276,95	-	276,95	283,33	-	283,33	-	70,82	-	0,49	-	2,90
08.04.26	24,00	-	333,69	327,22	6,47	70,42	62,84	7,58	0,59	0,39	275,17	-	275,17	281,45	-	281,45	-	70,51	-	0,49	-	2,95
09.04.26	24,00	-	335,52	328,43	7,09	71,16	63,42	7,74	0,59	0,39	276,58	-	276,58	283,02	-	283,02	-	71,25	-	0,49	-	3,06
10.04.26	24,00	-	336,51	330,23	6,28	71,10	63,52	7,58	0,59	0,39	277,35	-	277,35	283,79	-	283,79	-	71,18	-	0,49	-	2,96
11.04.26	24,00	-	338,24	332,58	5,67	70,89	63,52	7,37	0,59	0,39	278,66	-	278,66	285,10	-	285,10	-	70,97	-	0,49	-	2,87
12.04.26	24,00	-	338,83	331,99	6,83	70,93	63,66	7,27	0,59	0,39	279,18	-	279,18	285,63	-	285,63	-	71,01	-	0,49	-	2,91
13.04.26	24,00	-	337,82	332,61	5,21	71,02	63,81	7,22	0,59	0,39	278,23	-	278,23	284,68	-	284,68	-	71,10	-	0,49	-	2,79
14.04.26	24,00	-	339,44	333,92	5,52	68,98	62,16	6,82	0,59	0,39	279,69	-	279,69	285,84	-	285,84	-	69,06	-	0,49	-	2,67
15.04.26	24,00	-	339,02	332,47	6,55	69,91	63,08	6,83	0,59	0,39	279,22	-	279,22	285,50	-	285,50	-	69,98	-	0,49	-	2,74
16.04.26	24,00	-	339,24	333,47	5,77	70,47	63,64	6,83	0,59	0,39	279,27	-	279,27	285,65	-	285,65	-	70,55	-	0,49	-	2,70
17.04.26	24,00	-	339,87	334,61	5,26	72,02	65,01	7,01	0,59	0,39	279,59	-	279,59	286,24	-	286,24	-	72,11	-	0,49	-	2,74
18.04.26	24,00	-	336,96	331,30	5,66	68,20	61,57	6,63	0,59	0,39	277,37	-	277,37	283,34	-	283,34	-	68,28	-	0,49	-	2,60
19.04.26	24,00	-	337,05	331,00	6,05	68,02	61,22	6,80	0,59	0,39	277,35	-	277,35	283,29	-	283,29	-	68,11	-	0,49	-	2,68
20.04.26	24,00	-	338,17	332,20	5,97	69,43	62,38	7,05	0,59	0,39	278,20	-	278,20	284,39	-	284,39	-	69,55	-	0,49	-	2,77
21.04.26	24,00	-	341,75	336,67	5,09	70,36	63,33	7,04	0,59	0,39	281,22	-	281,22	287,63	-	287,63	-	70,48	-	0,49	-	2,74
22.04.26	24,00	-	341,76	336,18	5,58	70,58	63,63	6,95	0,59	0,39	281,14	-	281,14	287,59	-	287,59	-	70,70	-	0,49	-	2,75
Среднее	24,00	-	337,32	331,04	6,29	70,50	63,35	7,15	0,59	0,39	277,99	-	277,99	284,35	-	284,35	-	70,59	-	0,49	0,00	2,83
Итого	744,00	-	10457,07	10262,11	194,96	-	-	-	-	-	8617,72	-	8617,72	8814,82	-	8814,82	-	-	-	-	-	87,58

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.03.26									
	22.04.26									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 3,58
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

час
Гкал
м3
Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Представитель теплоснабжающей организации
ООО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed
ИТОПРАВЛЕНО
УТВЕРЖДЕНО
0,70 Гкал
198,94 м3
27.04.26 14:54 (MSK)
27.04.26 16:31 (MSK)
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 2e92e536-a97c-436b-9903-37fb94c3da0b
Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD