

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026
за период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района
Адрес: Санкт-Петербург, Александровской фермы пр-кт, 1
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор:
Строительный адрес: Санкт-Петербург, Александровской фермы пр-кт, 1
Схема подключения: СО+ГВС 2-трубная. СО открытая. ГВС туликовое

Телефон:
Телефон:
Узел учета: Общий
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Вычислитель: СПП943 ТВ1+ТВ2 №2752		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 3.58	
Подающ.тр.(М1): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Обратн.тр.(М2): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр. ГВС(М3): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.цирк.ГВС(М4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления:	№		
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qвент.ср=	Qтех.пот.ср=	Qгвс.ср=				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Гот=	Гвент.=	Гтех.пот.=	Ггвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026																							Общее теплотопотр-е Qобщ.
Учет ГВС (ТВ-1)											Контроль ГВС (ТВ-2)												
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3	P4	Qобщ.	
23.03.26	24,00	-	200,13	187,47	12,67	71,56	53,21	18,35	0,78	0,29	85,03	-	85,03	87,03	-	87,03	-	71,61	-	0,49	-	4,37	
24.03.26	24,00	-	200,37	186,58	13,79	70,87	53,05	17,82	0,78	0,29	85,48	-	85,48	87,45	-	87,45	-	70,92	-	0,49	-	4,32	
25.03.26	24,00	-	200,92	188,57	12,35	70,86	53,46	17,41	0,78	0,29	85,27	-	85,27	87,24	-	87,24	-	70,92	-	0,49	-	4,18	
26.03.26	24,00	-	202,38	190,45	11,94	69,47	53,00	16,47	0,78	0,29	85,95	-	85,95	87,86	-	87,86	-	69,52	-	0,49	-	3,99	
27.03.26	24,00	-	200,69	188,67	12,02	68,72	52,28	16,43	0,78	0,29	85,46	-	85,46	87,32	-	87,32	-	68,78	-	0,49	-	3,95	
28.03.26	24,00	-	199,95	187,85	12,10	69,80	52,68	17,12	0,78	0,29	85,02	-	85,02	86,92	-	86,92	-	69,86	-	0,49	-	4,08	
29.03.26	24,00	-	202,64	189,20	13,45	70,28	53,16	17,12	0,78	0,29	86,62	-	86,62	88,59	-	88,59	-	70,32	-	0,49	-	4,20	
30.03.26	24,00	-	200,91	189,79	11,12	70,45	53,38	17,07	0,78	0,29	84,99	-	84,99	86,93	-	86,93	-	70,48	-	0,49	-	4,04	
31.03.26	24,00	-	202,10	189,97	12,14	70,06	53,00	17,06	0,78	0,29	86,05	-	86,05	87,99	-	87,99	-	70,10	-	0,49	-	4,11	
01.04.26	24,00	-	202,20	190,23	11,98	69,99	52,74	17,25	0,78	0,29	86,07	-	86,07	88,01	-	88,01	-	70,04	-	0,49	-	4,14	
02.04.26	24,00	-	202,16	190,77	11,39	70,16	52,69	17,47	0,78	0,29	85,83	-	85,83	87,77	-	87,77	-	70,20	-	0,49	-	4,15	
03.04.26	24,00	-	203,89	191,71	12,18	70,28	52,74	17,53	0,78	0,29	86,77	-	86,77	88,74	-	88,74	-	70,31	-	0,49	-	4,24	
04.04.26	24,00	-	205,29	191,57	13,71	70,48	52,86	17,62	0,78	0,29	87,67	-	87,67	89,67	-	89,67	-	70,52	-	0,49	-	4,36	
05.04.26	24,00	-	205,54	190,08	15,46	70,50	52,82	17,68	0,78	0,29	88,30	-	88,30	90,32	-	90,32	-	70,54	-	0,49	-	4,47	
06.04.26	24,00	-	204,23	191,64	12,60	70,39	52,90	17,49	0,78	0,29	86,66	-	86,66	88,63	-	88,63	-	70,42	-	0,49	-	4,26	
07.04.26	24,00	-	199,46	187,38	12,08	70,14	52,36	17,78	0,78	0,29	84,56	-	84,56	86,47	-	86,47	-	70,20	-	0,49	-	4,20	
08.04.26	24,00	-	189,70	176,22	13,48	69,93	51,31	18,62	0,78	0,29	81,11	-	81,11	82,94	-	82,94	-	69,99	-	0,49	-	4,24	
09.04.26	24,00	-	190,36	177,76	12,61	70,61	51,84	18,77	0,78	0,29	81,02	-	81,02	82,88	-	82,88	-	70,66	-	0,49	-	4,25	
10.04.26	24,00	-	194,43	181,82	12,61	70,56	52,23	18,33	0,78	0,29	82,66	-	82,66	84,55	-	84,55	-	70,59	-	0,49	-	4,24	
11.04.26	24,00	-	198,10	183,93	14,17	70,34	52,49	17,85	0,78	0,29	84,84	-	84,84	86,77	-	86,77	-	70,38	-	0,49	-	4,30	
12.04.26	24,00	-	199,73	185,48	14,25	70,45	52,82	17,62	0,78	0,29	85,63	-	85,63	87,58	-	87,58	-	70,48	-	0,49	-	4,29	
13.04.26	24,00	-	200,07	188,56	11,51	70,51	53,16	17,35	0,78	0,29	84,82	-	84,82	86,76	-	86,76	-	70,57	-	0,49	-	4,10	
14.04.26	24,00	-	198,70	187,92	10,78	68,44	51,93	16,51	0,78	0,29	83,99	-	83,99	85,80	-	85,80	-	68,51	-	0,49	-	3,86	
15.04.26	24,00	-	200,62	188,84	11,79	69,53	52,89	16,64	0,78	0,29	85,26	-	85,26	87,16	-	87,16	-	69,56	-	0,49	-	3,98	
16.04.26	24,00	-	201,45	190,17	11,27	69,83	53,17	16,65	0,78	0,29	85,39	-	85,39	87,31	-	87,31	-	69,89	-	0,49	-	3,97	
17.04.26	24,00	-	204,15	193,21	10,94	71,56	54,54	17,02	0,78	0,29	86,35	-	86,35	88,38	-	88,38	-	71,62	-	0,49	-	4,09	
18.04.26	24,00	-	197,52	185,69	11,83	67,93	51,62	16,31	0,78	0,29	83,92	-	83,92	85,71	-	85,71	-	67,95	-	0,49	-	3,85	
19.04.26	24,00	-	195,46	180,29	15,17	67,47	50,55	16,92	0,78	0,29	84,38	-	84,38	86,16	-	86,16	-	67,55	-	0,49	-	4,09	
20.04.26	24,00	-	196,37	183,94	12,43	68,91	51,54	17,37	0,78	0,29	83,78	-	83,78	85,62	-	85,62	-	68,99	-	0,49	-	4,07	
21.04.26	24,00	-	203,65	192,16	11,49	69,95	52,99	16,95	0,78	0,29	86,46	-	86,46	88,41	-	88,41	-	70,00	-	0,49	-	4,08	
22.04.26	24,00	-	205,12	192,82	12,30	70,17	53,30	16,87	0,78	0,29	87,27	-	87,27	89,25	-	89,25	-	70,22	-	0,49	-	4,14	
Среднее	24,00	-	200,27	187,77	12,50	70,01	52,67	17,34	0,78	0,29	85,25	-	85,25	87,17	-	87,17	-	70,05	-	0,49	0,00	4,15	
Итого	744,00	-	6208,32	5820,73	387,58	-	-	-	-	-	2642,61	-	2642,61	2702,22	-	2702,22	-	-	-	-	-	128,64	

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
	22.03.26									
	22.04.26									

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час
 Период расчета по договору: _____ / _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 3.58 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 127,25 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 395,49 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____ / _____

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 2e92e536-a97c-436b-9903-37f94c3da0b

ОТПРАВЛЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

27.04.26 14:54 (MSK)

Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.04.26 16:32 (MSK)

Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD