

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026  
за период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Потребитель: ЖКС №2 Невского района  
Адрес: Санкт-Петербург, Александровской фермы пр-кт, 5  
Обслуживающая организация:  
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"

Договор: Строительный адрес: Санкт-Петербург, Александровской фермы пр-кт, 5  
Схема подключения: СО+ГВС 2- трубная. СО открытая. ГВС тулиповое

Телефон: Узел учета: Общий  
Код УУТЭ:

Установленные приборы:		Вычислитель: ВКТ-7 №207152		Режим (схема):		Приборы УУТЭ поверены до:		Тхв, гр.С= 3.58	
Подающ.тр.(M1): № 522858	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 25741Г	Преобр.давления: №			
Обратн.тр.(M2): № 522766	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	№ 25741Х	Преобр.давления: №			
Тр. ГВС(M3): № 521820	Расходомер: ПРЭМ 32 В1	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	№ 4433	Преобр.давления: №			
Тр.цирк.ГВС(M4): №	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	№	Преобр.давления: №			
Тр.подпитки(V5):	Расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления: №			
Расчетный алгоритм:		зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)		лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)					
Договорные нагрузки, Гкал/час:		Qот=	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=				
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:		Qтех.гвс.ср=	Qвент.ср=	Qтех.пот.ср=	Qгвс.ср=				
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:		Гот=	Гвент.=	Гтех.пот.=	Ггвс=				

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026																						Общее
Дата	Учет ГВС (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)										Общ. Гкал	
	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV(излив)	Vподп	T3	T4	P3		P4
ч		т	т	т	°C	°C	°C	МПа	МПа	т	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	МПа	МПа	Гкал
23.03.26	24,00	-	157,07	144,99	12,08	72,36	48,83	23,53	0,69	0,49	61,70	-	61,70	63,17	-	63,17	-	72,31	-	-	-	4,29
24.03.26	24,00	-	155,83	144,59	11,24	71,48	48,46	23,02	0,69	0,49	60,95	-	60,95	62,35	-	62,35	-	71,43	-	-	-	4,13
25.03.26	24,00	-	156,52	146,04	10,48	71,51	48,91	22,60	0,69	0,49	60,82	-	60,82	62,23	-	62,23	-	71,47	-	-	-	4,05
26.03.26	24,00	-	158,34	147,26	11,08	70,01	48,61	21,40	0,69	0,49	61,75	-	61,75	63,12	-	63,12	-	69,97	-	-	-	3,93
27.03.26	24,00	-	157,08	145,87	11,21	69,42	47,99	21,43	0,69	0,49	61,28	-	61,28	62,64	-	62,64	-	69,41	-	-	-	3,91
28.03.26	24,00	-	157,49	145,01	12,48	70,47	48,32	22,15	0,69	0,49	62,25	-	62,25	63,64	-	63,64	-	70,44	-	-	-	4,09
29.03.26	24,00	-	157,84	146,50	11,34	70,97	48,69	22,28	0,69	0,49	61,80	-	61,80	63,19	-	63,19	-	70,93	-	-	-	4,07
30.03.26	24,00	-	157,63	146,37	11,26	71,04	48,85	22,19	0,69	0,49	61,70	-	61,70	63,11	-	63,11	-	70,96	-	-	-	4,05
31.03.26	24,00	-	158,24	146,77	11,47	70,70	48,81	21,89	0,69	0,49	61,96	-	61,96	63,35	-	63,35	-	70,65	-	-	-	4,03
01.04.26	24,00	-	117,30	108,76	8,54	69,94	48,00	21,94	0,69	0,49	47,33	-	47,33	48,37	-	48,37	-	69,95	-	-	-	2,98
02.04.26	24,00	-	159,10	147,21	11,89	70,82	48,30	22,52	0,69	0,49	62,50	-	62,50	63,90	-	63,90	-	70,77	-	-	-	4,16
03.04.26	24,00	-	159,23	148,13	11,10	70,94	48,42	22,52	0,69	0,49	62,17	-	62,17	63,60	-	63,60	-	70,86	-	-	-	4,13
04.04.26	24,00	-	159,82	148,25	11,57	71,21	48,58	22,63	0,69	0,49	62,61	-	62,61	64,05	-	64,05	-	71,14	-	-	-	4,18
05.04.26	24,00	-	160,74	146,89	13,85	71,08	48,55	22,53	0,69	0,49	64,19	-	64,19	65,68	-	65,68	-	71,02	-	-	-	4,30
06.04.26	24,00	-	161,03	149,58	11,45	70,99	48,60	22,39	0,69	0,49	63,07	-	63,07	64,51	-	64,51	-	70,93	-	-	-	4,16
07.04.26	24,00	-	157,06	143,69	13,37	70,89	48,01	22,88	0,69	0,49	62,71	-	62,71	64,16	-	64,16	-	70,86	-	-	-	4,24
08.04.26	24,00	-	148,95	135,59	13,36	70,53	46,51	24,02	0,69	0,49	59,72	-	59,72	61,10	-	61,10	-	70,49	-	-	-	4,20
09.04.26	24,00	-	150,78	136,60	14,18	71,30	46,92	24,38	0,69	0,49	60,82	-	60,82	62,22	-	62,22	-	71,26	-	-	-	4,35
10.04.26	24,00	-	153,11	140,08	13,03	71,20	47,40	23,80	0,69	0,49	61,15	-	61,15	62,58	-	62,58	-	71,13	-	-	-	4,27
11.04.26	24,00	-	155,69	142,04	13,65	71,00	47,81	23,19	0,69	0,49	62,44	-	62,44	63,86	-	63,86	-	70,95	-	-	-	4,26
12.04.26	24,00	-	156,46	143,35	13,11	71,01	48,11	22,90	0,69	0,49	62,38	-	62,38	63,80	-	63,80	-	70,95	-	-	-	4,22
13.04.26	24,00	-	157,98	145,26	12,72	71,14	48,65	22,49	0,69	0,49	62,80	-	62,80	64,25	-	64,25	-	71,09	-	-	-	4,18
14.04.26	24,00	-	155,95	144,78	11,17	69,19	47,86	21,33	0,69	0,49	61,33	-	61,33	62,68	-	62,68	-	69,17	-	-	-	3,86
15.04.26	24,00	-	156,77	145,87	10,90	69,97	48,60	21,37	0,69	0,49	61,51	-	61,51	62,90	-	62,90	-	69,89	-	-	-	3,88
16.04.26	24,00	-	157,49	146,98	10,51	70,72	49,26	21,46	0,69	0,49	61,52	-	61,52	62,91	-	62,91	-	70,70	-	-	-	3,90
17.04.26	24,00	-	159,43	149,01	10,42	72,14	50,14	22,00	0,69	0,49	62,11	-	62,11	63,58	-	63,58	-	72,07	-	-	-	4,03
18.04.26	24,00	-	155,04	142,93	12,11	68,18	47,08	21,10	0,69	0,49	61,61	-	61,61	62,93	-	62,93	-	68,05	-	-	-	3,85
19.04.26	24,00	-	153,59	140,17	13,42	68,16	46,29	21,87	0,69	0,49	61,78	-	61,78	63,13	-	63,13	-	68,14	-	-	-	3,98
20.04.26	24,00	-	153,85	142,81	11,04	69,67	47,28	22,39	0,69	0,49	60,49	-	60,49	61,88	-	61,88	-	69,67	-	-	-	3,97
21.04.26	24,00	-	160,50	148,52	11,98	70,52	48,61	21,91	0,69	0,49	63,48	-	63,48	64,89	-	64,89	-	70,48	-	-	-	4,10
22.04.26	24,00	-	159,79	148,84	10,95	70,70	48,80	21,90	0,69	0,49	62,73	-	62,73	64,17	-	64,17	-	70,64	-	-	-	4,04
Среднее	24,00	-	155,67	143,83	11,84	70,62	48,23	22,39	0,69	0,49	61,44	-	61,44	62,84	-	62,84	-	70,57	-	-	0,00	4,06
Итого	744,00	-	4825,70	4458,74	366,96	-	-	-	-	-	1904,66	-	1904,66	1947,95	-	1947,95	-	-	-	-	-	125,79

Показания счетчиков на момент снятия данных	Дата и время	M1 (т)	M2 (т)	M3 (т)	M4 (т)	V3 (м3)	V4 (м3)	Qотопл (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Ти (ч)
		22.03.26	25737,330	23795,740	10045,330		10332,960		-	799,327
	22.04.26	30563,030	28254,480	11949,990		12280,910		-	933,805	4832,000

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: час  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Период превышения t2: \_\_\_\_\_ °C  
 Корректировка на температуру холодной воды: 3,58 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): -1,31 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл: 124,48 Гкал / 374,45 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: 2e92e536-a97c-436b-9903-37f94c3da0b

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

ОТПРАВЛЕНО	АО "ТЭК СПб", Яскевич Яна Александровна Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed	27.04.26 14:54 (MSK)	Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7
УТВЕРЖДЕНО	ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА", ОРЛОВ ИВАН ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	27.04.26 16:31 (MSK)	Сертификат 024177D00085B38B64FFB3B5D8192B6CD