

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Апрель 2026

Абонент: **Жилой дом по адресу: ул. Бабушкина, д. 36, лит. А**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 36, лит. А ИТП1**
 Обслуживающая организация:
 Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **42641.046.6**
 Строит.адрес:
 Телефон:
 Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:
 Узел учета: **Отопление**
 Код УУТЭ: **149080**
 график: **149/70**

Установленные приборы:	Часовые и суточн. архивы в файлах:	Приборы УУТЭ поверены до:	04.07.2026	Режим (схема):	ОП: А32-00;
Вычислитель:	Взлет ТСРВ-026М № 131902 расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (M1)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,054	13,58	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60
Обратный трубопровод (M2)	ЭРСВ-440(Л/Ф)	0,054	13,58	Взлет ТПС	СДВ-И-1,60
Подающий ГВС (M3)					
Циркуляционный ГВС (M4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					
Расчетный алгоритм:	зима: $Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)$	лето: $Q_{гвс}=M3*(h3-hхв)$			
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот. = 0,133	Qвент. = 0	Qтех. = 0	Qтех.гвс = 0	Qгвс. = 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср = 0	Qгвс.ср = 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот. = 40,4051	Gвент. = 0	Gтех. = 0	Gтех.гвс = 0	Gгвс. = 0 Gгвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.03.2026 по 22.04.2026

Дата	Ти час	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал						
			M1 т	M2 т	dM т	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 т	M4 т	dM т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Vподпит м3	T3 °C	T4 °C		P3 кгс/см2	P4 кгс/см2				
23.03.2026	24,00		81,56	81,56	0,00	67,67	45,72	21,95	6,00	4,30															1,79	
24.03.2026	24,00		81,63	81,63	0,00	67,65	45,89	21,76	6,00	4,20															1,78	
25.03.2026	24,00		83,53	83,53	0,00	67,57	46,18	21,39	6,00	4,20															1,79	
26.03.2026	24,00		84,16	84,16	0,00	67,49	46,59	20,90	6,00	4,10															1,76	
27.03.2026	24,00		81,28	81,28	0,00	66,26	45,73	20,53	6,00	4,20															1,67	
28.03.2026	24,00		80,47	80,47	0,00	66,25	45,43	20,82	6,00	4,20															1,68	
29.03.2026	24,00	*	60,60	60,76	-0,16	57,62	42,12	15,50	4,70	3,40															1,22	
30.03.2026	24,00	*	78,56	78,61	-0,05	66,85	45,69	21,16	5,90	4,30															1,66	
31.03.2026	24,00		79,48	79,48	0,00	66,95	45,60	21,35	6,00	4,30															1,70	
01.04.2026	24,00		76,92	76,92	0,00	66,05	44,71	21,34	5,90	4,30															1,64	
02.04.2026	24,00		77,76	77,76	0,00	66,98	45,15	21,83	6,00	4,40															1,70	
03.04.2026	24,00	*	77,38	77,39	-0,01	65,89	44,55	21,34	5,90	4,30															1,65	
04.04.2026	24,00	*	78,56	78,57	-0,01	66,99	45,35	21,64	6,00	4,30															1,70	
05.04.2026	24,00		77,50	77,50	0,00	66,88	45,07	21,81	5,90	4,30															1,69	
06.04.2026	24,00	*	80,13	80,13	0,00	67,80	45,77	22,03	5,90	4,20															1,77	
07.04.2026		*																								
08.04.2026	24,00		75,84	75,84	0,00	67,02	44,10	22,92	6,00	4,50															1,74	
09.04.2026	24,00	*	74,40	74,40	0,00	66,64	43,37	23,27	6,10	4,60															1,73	
10.04.2026	24,00		79,07	79,07	0,00	66,87	44,43	22,44	5,90	4,20															1,77	
11.04.2026	24,00		80,65	80,65	0,00	67,89	45,49	22,40	6,00	4,20															1,81	
12.04.2026	24,00		81,05	81,05	0,00	67,73	45,86	21,87	6,00	4,30															1,77	
13.04.2026	24,00		82,20	82,20	0,00	67,10	46,07	21,03	6,10	4,30															1,73	
14.04.2026	24,00		82,82	82,82	0,00	67,29	46,46	20,83	6,00	4,20															1,73	
15.04.2026	24,00		82,56	82,56	0,00	67,12	46,47	20,65	6,00	4,20															1,71	
16.04.2026	24,00		81,89	81,89	0,00	67,06	46,76	20,30	6,00	4,30															1,66	
17.04.2026	24,00		80,15	80,15	0,00	67,19	46,67	20,52	6,00	4,30															1,65	
18.04.2026	24,00		76,30	76,30	0,00	66,72	45,42	21,30	6,10	4,50															1,62	
19.04.2026	24,00		76,01	76,01	0,00	66,51	44,77	21,74	5,90	4,40															1,65	
20.04.2026	24,00		77,14	77,14	0,00	66,47	44,78	21,69	5,90	4,30															1,67	
21.04.2026	24,00		76,30	76,30	0,00	67,11	45,33	21,78	6,10	4,50															1,66	
22.04.2026	24,00		75,18	75,18	0,00	67,32	45,64	21,68	6,20	4,70															1,63	
Среднее	24,00		78,70	78,71	-0,01	66,70	45,37	21,33	5,95	4,28															1,69	
Итого	720,00		2361,08	2361,31	-0,23																				50,73	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч
22.03.2026	129718	129615,00						3687,95	61421,10
23.04.2026	132240	132137,00						3742,63	62189,10

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды **3,12 °C**

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ. **52,42** Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

24 час **1,69** Гкал

24 час **0** куб.м

0 Гкал

ОТВЕЧЕНО **АО "ТЭК СПб"**, Яскевич Яна Александровна
 Эл.доверенность №827a18db-ab33-4318-9b7e-8ec34944daed

УТВЕРЖДЕНО **ООО "ЖКС №2 НЕВСКОГО РАЙОНА"**, ОРЛОВ ИВАН
 ИГОРЕВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

27.04.26 14:54 (MSK) Сертификат 06AB9286009AB3668843B577B81715D6F7

27.04.26 16:31 (MSK) Сертификат 024177D00085B38BB64FFB3B5D8192B6CD

Идентификатор: 2e92e536-a97c-436b-9903-37fb94c3da0b

Представитель теплоснабжающей организации

Идентификатор: /

Ответственный за расчет: ЭЛО 06003 Эксперт (от абонента)